

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: Курчатова, 11

Адрес: Курчатова, 11

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123711, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х4СА7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.26 23	65,46	60,1	5,36	6,84	4,75	4,6	534,23	522,03	0	523,901	513,342	0	2,829	0	24	0	
25.06.26 23	70,73	56,43	14,3	6,92	4,74	4,6	203,7	197,89	0	199,16	194,978	0	2,858	0	24	0	
26.06.26 23	63,01	57,22	5,8	7,09	4,68	4,6	465,9	455,07	0	457,421	448,226	0	2,672	0	24	0	
27.06.26 23	65,65	60,81	4,83	6,81	4,72	4,6	588,77	575,67	0	577,288	565,863	0	2,815	0	24	0	
28.06.26 23	72,07	54,42	17,65	7,24	4,71	4,6	168,61	163,68	0	164,715	161,442	0	2,916	0	24	0	
29.06.26 23	72,44	53,59	18,85	7,06	4,64	4,6	148,92	144,71	0	145,452	142,783	0	2,75	0	24	0	
30.06.26 23	65,11	61,18	3,93	6,57	4,66	4,6	681,98	666,29	0	668,868	654,858	0	2,655	0	24	0	
01.07.26 23	69,82	55,3	14,52	7,01	4,69	4,6	189,07	183,27	0	184,943	180,676	0	2,696	0	24	0	
02.07.26 23	64,08	58,2	5,88	6,15	4,52	4,6	447,03	436,39	0	438,66	429,546	0	2,59	0	24	0	
03.07.26 23	68,1	58,52	9,59	6,8	4,65	4,6	295,71	287,42	0	289,532	282,879	0	2,788	0	24	0	
04.07.26 23	72,22	54,34	17,87	6,97	4,68	4,6	155,53	150,97	0	151,926	148,9	0	2,723	0	24	0	
05.07.26 23	65,33	59,86	5,47	6,75	4,68	4,6	497,98	486,56	0	488,358	478,543	0	2,689	0	24	0	
06.07.26 23	64,55	59,23	5,32	6,33	4,51	4,6	492,7	480,75	0	483,373	472,981	0	2,585	0	24	0	
07.07.26 23	54,63	52,12	2,52	5,15	4,85	4,6	247,73	242,08	0	74,784	73,124	0	0,19	0	19	5	*
08.07.26 23	36,55	35,39	1,16	4,74	4,77	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
09.07.26 23	32,54	32,23	0,31	4,64	4,66	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
10.07.26 23	30,65	30,53	0,12	4,59	4,62	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
11.07.26 23	29,48	29,39	0,09	4,56	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
12.07.26 23	28,7	28,59	0,1	4,55	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
13.07.26 23	28,11	28,01	0,1	4,52	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
14.07.26 23	27,57	27,49	0,08	4,5	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
15.07.26 23	27,1	27,03	0,07	4,47	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.26 23	26,7	26,63	0,07	4,46	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.26 23	26,34	26,26	0,08	4,43	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.26 23	26,03	25,98	0,05	4,42	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.26 23	25,79	25,73	0,06	4,4	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.26 23	25,49	25,47	0,02	4,39	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.26 23	25,25	25,24	0,01	3,75	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.26 23	58,71	55,18	3,53	4,61	4,6	< 4,6	369,65	361,43	0	363,772	356,279	0	1,304	0	24	0	*
Итого/Средн	65,49	58,42	7,07	5,54	4,65	4,6	5487,51	5354,21	0	5212,155	5104,42	0	37,061	0	691	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.26 23	135219,94	132350,17	0	131101,389	130344,168	0	3592,652	0	5840	2
22.07.26 23	140707,45	137704,38	0	136313,544	135448,588	0	3629,712	0	6531	7
Итого	5487,51	5354,21	0	5212,155	5104,42	0	37,061	0	691	5

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

С.И. Арбузова
24.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:61

Адрес:Ун.Наб 61

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1А7А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,47	44,38	23,09	9,49	8,49	10,6	45,8	18,29	0	44,868	18,128	0	1,037	0	24	0	
24.06.26 23	67,03	44,54	22,49	9,35	8,44	10,6	46,77	18,74	0	45,827	18,572	0	1,031	0	24	0	
25.06.26 23	67,06	43,93	23,13	9,3	8,38	10,6	47,2	18,89	0	46,248	18,726	0	1,07	0	24	0	
26.06.26 23	66,94	44,29	22,66	9,35	8,43	10,6	46,6	18,59	0	45,665	18,425	0	1,035	0	24	0	
27.06.26 23	66,85	44,25	22,6	9,33	8,44	10,6	47,26	18,89	0	46,314	18,722	0	1,047	0	24	0	
28.06.26 23	67,02	42,99	24,03	9,26	8,39	10,6	50,75	20,31	0	49,727	20,14	0	1,195	0	24	0	
29.06.26 23	66,62	44,03	22,58	9,17	8,3	10,6	51,18	20,47	0	50,161	20,291	0	1,133	0	24	0	
30.06.26 23	66,71	44,48	22,23	9,19	8,33	10,6	50,47	20,19	0	49,464	20,01	0	1,1	0	24	0	
01.07.26 23	67,05	43,76	23,28	9,04	8,3	10,6	49,96	19,94	0	48,955	19,767	0	1,14	0	24	0	
02.07.26 23	66,24	45,21	21,03	9,1	8,07	10,6	52,74	21,19	0	51,703	20,993	0	1,088	0	24	0	
03.07.26 23	66,89	45,07	21,82	9,55	7,95	10,6	51,27	20,58	0	50,244	20,389	0	1,097	0	24	0	
04.07.26 23	67,39	44,9	22,49	9,57	7,92	10,6	48,04	19,19	0	47,064	19,014	0	1,06	0	24	0	
05.07.26 23	67,23	44,61	22,62	9,62	7,88	10,6	46,69	18,62	0	45,747	18,452	0	1,036	0	24	0	
06.07.26 23	67,27	45,22	22,05	9,73	7,84	10,6	46,94	18,71	0	45,988	18,537	0	1,016	0	24	0	
07.07.26 23	67,81	44,9	22,91	9,64	7,77	10,6	45,02	17,85	0	44,097	17,686	0	1,012	0	24	0	
08.07.26 23	66,94	45,39	21,55	9,53	7,84	10,6	49,2	19,67	0	48,212	19,486	0	1,04	0	24	0	
09.07.26 23	66,68	45,8	20,87	9,52	7,85	10,6	47,52	18,98	0	46,575	18,798	0	0,973	0	24	0	
10.07.26 23	68,34	44,8	23,53	9,74	7,65	10,6	41,2	16,21	0	40,342	16,062	0	0,951	0	24	0	
11.07.26 23	67,87	45,66	22,2	9,76	7,68	10,6	41,11	16,2	0	40,265	16,046	0	0,896	0	24	0	
12.07.26 23	67,54	44,7	22,85	9,73	7,68	10,6	43,81	17,33	0	42,918	17,172	0	0,982	0	24	0	
13.07.26 23	67,2	45,23	21,97	9,78	7,65	10,6	44,86	17,73	0	43,955	17,565	0	0,967	0	24	0	
14.07.26 23	68,23	44,57	23,66	9,87	7,38	10,6	43,09	16,99	0	42,197	16,837	0	1	0	24	0	
15.07.26 23	68,15	44,44	23,71	10,15	7,09	10,6	42,74	16,71	0	41,854	16,559	0	0,995	0	24	0	
16.07.26 23	68,36	44,11	24,25	10,5	6,91	10,6	42,1	16,4	0	41,223	16,256	0	1,003	0	24	0	
17.07.26 23	68,2	44,11	24,09	10,98	6,92	10,6	42,83	16,73	0	41,944	16,582	0	1,014	0	24	0	
18.07.26 23	67,56	44,87	22,69	10,79	6,96	10,6	42,99	16,83	0	42,116	16,675	0	0,959	0	24	0	
19.07.26 23	67,67	44,62	23,05	10,84	6,97	10,6	45,43	17,88	0	44,503	17,719	0	1,029	0	24	0	
20.07.26 23	67,39	44,72	22,67	11,17	6,96	10,6	45,2	17,74	0	44,285	17,578	0	1,007	0	24	0	
21.07.26 23	67,07	45,15	21,92	10,93	7,04	10,6	46,38	18,27	0	45,448	18,1	0	0,999	0	24	0	
22.07.26 23	67,81	44,38	23,43	10,71	6,97	10,6	43,2	16,87	0	42,315	16,717	0	0,994	0	24	0	
Итого/Средн	67,32	44,63	22,69	9,82	7,75	10,6	1388,35	550,99	0	1360,223	546,003	0	30,907	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	135343,95	104906	3,39	131064,434	102949,727	3,302	3,302	2948,381	0,202	14572	5
22.07.26 23	136732,3	105456,99	3,39	132424,656	103495,73	3,302	3,302	2979,288	0,202	15292	5
Итого	1388,35	550,99	0	1360,223	546,003	0	0	30,907	0	720	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

МАЛЫГНА О.В.
25 * 06 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 63-2

Адрес: Ун. Наб. 63

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,93	62,21	6,72	9,53	8,66	10,6	356,77	356,77	0	349,232	350,518	0	0	2,353	0	24	0	
24.06.26 23	68,3	58,83	9,47	9,41	8,59	10,6	246,54	246,54	0	241,41	242,664	0	0	2,291	0	24	0	
25.06.26 23	68,3	59,01	9,29	9,35	8,54	10,6	246,77	246,77	0	241,633	242,864	0	0	2,249	0	24	0	
26.06.26 23	68,2	58,72	9,48	9,41	8,58	10,6	248,24	248,24	0	243,093	244,346	0	0	2,31	0	24	0	
27.06.26 23	68,06	58,43	9,63	9,38	8,59	10,6	243,19	243,19	0,01	238,155	239,408	0,01	0,01	2,299	0,001	24	0	
28.06.26 23	68,16	58,29	9,87	9,31	8,54	10,6	240,52	240,52	0,02	235,537	236,799	0,02	0,02	2,331	0,001	24	0	
29.06.26 23	67,76	57,51	10,25	9,22	8,45	10,6	240,48	240,48	0,01	235,546	236,863	0,01	0,01	2,418	0,001	24	0	
30.06.26 23	67,89	57,47	10,42	9,25	8,48	10,6	239,4	239,4	0,02	234,466	235,792	0,02	0,02	2,448	0,001	24	0	
01.07.26 23	68,19	57,13	11,06	9,1	8,44	10,6	224,54	224,54	0,01	219,873	221,187	0,01	0,01	2,436	0,001	24	0	
02.07.26 23	67,41	56,21	11,2	9,16	8,21	10,6	211,25	211,25	0,01	206,95	208,205	0,01	0,01	2,322	0,001	24	0	
03.07.26 23	67,98	56,41	11,57	9,61	8,09	10,6	212,25	212,25	0,01	207,878	209,153	0,01	0,01	2,412	0,001	24	0	
04.07.26 23	68,57	57,39	11,18	9,63	8,07	10,6	213,94	213,94	0,01	209,459	210,722	0,01	0,01	2,35	0,001	24	0	
05.07.26 23	68,44	57,51	10,93	9,68	8,03	10,6	217,03	217,03	0,01	212,504	213,754	0,01	0,01	2,331	0,001	24	0	
06.07.26 23	68,5	57,96	10,54	9,79	7,99	10,6	219,72	219,72	0,01	215,128	216,346	0,01	0,01	2,276	0,001	24	0	
07.07.26 23	69,12	58,42	10,7	9,7	7,92	10,6	213,38	213,38	0,01	208,841	210,063	0,01	0,01	2,243	0,001	24	0	
08.07.26 23	68,01	57,23	10,78	9,59	7,98	10,6	205,21	205,21	0	200,978	202,137	0	0	2,173	0	24	0	
09.07.26 23	67,85	57,36	10,49	9,58	7,99	10,6	206,24	206,24	0,01	202,004	203,139	0,01	0,01	2,127	0,001	24	0	
10.07.26 23	69,77	59,52	10,25	9,79	7,8	10,6	220,66	220,66	0,01	215,881	217,09	0,01	0,01	2,223	0,001	24	0	
11.07.26 23	69,25	59,16	10,09	9,82	7,82	10,6	219,12	219,12	0,02	214,44	215,635	0,02	0,02	2,174	0,001	24	0	
12.07.26 23	68,84	58,74	10,1	9,78	7,83	10,6	215,68	215,68	0,01	211,126	212,287	0,01	0,01	2,141	0,001	24	0	
13.07.26 23	68,42	58,27	10,16	9,84	7,8	10,6	215,31	215,31	0	210,82	211,975	0	0	2,15	0	24	0	
14.07.26 23	69,49	59,17	10,32	9,93	7,52	10,6	214,21	214,21	0,01	209,616	210,786	0,01	0,01	2,174	0,001	24	0	
15.07.26 23	69,39	59,23	10,17	10,21	7,23	10,6	169,79	169,79	0,01	166,156	167,066	0,01	0,01	1,7	0,001	24	0	
16.07.26 23	69,94	60,56	9,38	10,57	7,06	10,6	220,81	220,81	0	216,036	217,121	0	0	2,043	0	24	0	
17.07.26 23	69,67	61,11	8,56	11,03	7,08	10,6	282,69	282,69	0	276,597	277,885	0	0	2,391	0	24	0	
18.07.26 23	69,02	60,75	8,27	10,84	7,11	10,6	277,85	277,85	0	271,962	273,184	0	0	2,269	0	24	0	
19.07.26 23	69,08	60,64	8,44	10,89	7,13	10,6	278,71	278,71	0	272,794	274,029	0	0	2,324	0	24	0	
20.07.26 23	68,77	60,55	8,22	11,22	7,11	10,6	284,75	284,75	0	278,762	279,993	0	0	2,316	0	24	0	
21.07.26 23	68,38	60,23	8,15	10,98	7,2	10,6	278,17	278,17	0	272,385	273,561	0	0	2,24	0	24	0	
22.07.26 23	69,28	60,74	8,54	10,77	7,12	10,6	276,01	276,01	0	270,14	271,368	0	0	2,327	0	24	0	
Итого/Средн	68,65	58,98	9,66	9,88	7,9	10,6	7139,23	7139,23	0,2	6989,402	7025,939	0,197	0,197	67,842	0,011	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	181403,09	184458,9	13,94	175923,577	181640,993	13,296	13,296	4591,538	0,674	18118	641
22.07.26 23	188542,32	191598,13	14,14	182912,979	188666,932	13,493	13,493	4659,381	0,686	18838	641
Итого	7139,23	7139,23	0,2	6989,402	7025,939	0,197	0,197	67,842	0,011	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Инспектор СТИ 5 ЭР
МАЛЫГНА О.В.
25 * 03 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:63-1

Адрес:Ун.Наб.63

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не, исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,89	55	13,89	9,54	8,6	10,6	163,22	162,65	0	159,769	160,408	0	0	2,223	0	24	0	
24.06.26 23	68,43	54,85	13,57	9,41	8,55	10,6	170,46	170,01	0	166,894	167,671	0	0	2,268	0	24	0	
25.06.26 23	68,43	55,47	12,96	9,35	8,49	10,6	177,11	176,47	0	173,405	173,997	0	0	2,25	0	24	0	
26.06.26 23	68,33	55,24	13,09	9,41	8,54	10,6	175,42	174,76	0	171,762	172,317	0	0	2,252	0	24	0	
27.06.26 23	68,21	55,46	12,76	9,38	8,55	10,6	177,63	176,94	0	173,938	174,452	0	0	2,222	0	24	0	
28.06.26 23	68,32	54,98	13,34	9,31	8,5	10,6	180,38	179,64	0	176,622	177,165	0	0	2,359	0	24	0	
29.06.26 23	67,92	55,68	12,23	9,22	8,41	10,6	194,98	194,28	0	190,963	191,527	0	0	2,339	0	24	0	
30.06.26 23	68,06	55,89	12,16	9,24	8,44	10,6	195,08	194,33	0	191,043	191,56	0	0	2,327	0	24	0	
01.07.26 23	68,4	55,57	12,83	9,09	8,41	10,6	187,19	186,47	0	183,273	183,843	0	0	2,354	0	24	0	
02.07.26 23	67,5	56,31	11,19	9,14	8,18	10,6	217,77	216,98	0	213,32	213,844	0	0	2,391	0	24	0	
03.07.26 23	68,17	55,33	12,84	9,61	8,05	10,6	187,78	186,88	0	183,895	184,268	0	0	2,367	0	24	0	
04.07.26 23	68,76	55,61	13,15	9,62	8,03	10,6	174,18	173,41	0	170,513	170,955	0	0	2,247	0	24	0	
05.07.26 23	68,6	55,97	12,63	9,67	7,99	10,6	182,26	181,44	0	178,44	178,841	0	0	2,259	0	24	0	
06.07.26 23	68,69	55,37	13,32	9,79	7,95	10,6	166,57	165,77	0	163,071	163,436	0	0	2,178	0	24	0	
07.07.26 23	69,3	54,94	14,37	9,7	7,87	10,6	152,4	152,25	0	149,145	150,15	0	0	2,148	0	24	0	
08.07.26 23	68,25	56,1	12,14	9,59	7,94	10,6	182,62	181,78	0	178,819	179,173	0	0	2,177	0	24	0	
09.07.26 23	67,92	56,56	11,37	9,57	7,96	10,6	191,33	190,64	0	187,389	187,861	0	0	2,136	0	24	0	
10.07.26 23	69,92	54,74	15,17	9,79	7,76	10,6	133,92	134,24	0	131,009	132,395	0	0	1,993	0	24	0	
11.07.26 23	69,39	55,68	13,72	9,82	7,78	10,6	152,28	151,74	0	149,016	149,585	0	0	2,05	0	24	0	
12.07.26 23	69	55,73	13,27	9,78	7,79	10,6	150,6	150,58	0	147,404	148,431	0	0	1,963	0	24	0	
13.07.26 23	68,58	56,46	12,12	9,84	7,76	10,6	172,22	171,6	0	168,609	169,093	0	0	2,051	0	24	0	
14.07.26 23	69,59	55,54	14,04	9,92	7,48	10,6	141,61	141,82	0	138,564	139,814	0	0	1,953	0	24	0	
15.07.26 23	69,68	55,09	14,59	10,21	7,2	10,6	142,53	143	0	139,461	141,012	0	0	2,044	0	24	0	
16.07.26 23	69,92	55,15	14,78	10,54	7,01	10,6	143,52	143,94	0	140,407	141,925	0	0	2,085	0	24	0	
17.07.26 23	69,74	55,16	14,58	11,04	7,03	10,6	143,86	144,16	0	140,757	142,15	0	0	2,063	0	24	0	
18.07.26 23	69,08	55,77	13,31	10,85	7,06	10,6	160,66	160,33	0	157,253	158,041	0	0	2,106	0	24	0	
19.07.26 23	69,14	55,32	13,82	10,89	7,08	10,6	155,79	155,65	0	152,485	153,464	0	0	2,119	0	24	0	
20.07.26 23	68,87	55,04	13,84	11,22	7,06	10,6	153,29	153,26	0	150,064	151,124	0	0	2,089	0	24	0	
21.07.26 23	68,5	55,48	13,02	10,99	7,15	10,6	165,21	164,8	0	161,762	162,476	0	0	2,119	0	24	0	
22.07.26 23	69,31	55,74	13,57	10,77	7,07	10,6	153,89	153,7	0	150,603	151,516	0	0	2,055	0	24	0	
Итого/Средн	68,69	55,54	13,16	9,88	7,86	10,6	5045,76	5033,52	0	4939,656	4962,495	0	0	65,191	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	223495,48	220548,19	0,2	216570,65	217507,991	0,059	0,059	6505,257	0,003	22751	520
22.07.26 23	228541,24	225581,71	0,2	221510,307	222470,486	0,059	0,059	6570,448	0,003	23471	520
Итого	5045,76	5033,52	0	4939,656	4962,495	0	0	65,191	0	720	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ИНСПЕКТОР СТЕ 5 ОР
МАЛЕНОВА О.В.
25 * 05 * 20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.
Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис" Договор №: Т-515688
Адрес: Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15194617
Посуточный архив


Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	67,73	67,73	0,00	68,56	49,55	19,02	0,91	0,82	1,29	69,60	68,02	OK		24	0
24.06.2026	69,74	69,74	0,00	68,13	49,47	18,66	0,90	0,81	1,30	71,66	70,02	OK		24	0
25.06.2026	72,21	72,21	0,00	68,12	49,94	18,19	0,89	0,81	1,31	74,18	72,54	OK		24	0
26.06.2026	70,22	70,22	0,00	68,02	49,70	18,32	0,90	0,81	1,28	72,17	70,50	OK		24	0
27.06.2026	73,05	73,05	0,00	67,92	50,13	17,78	0,89	0,81	1,30	75,07	73,35	OK		24	0
28.06.2026	74,96	74,96	0,00	68,01	50,07	17,95	0,89	0,81	1,34	77,03	75,29	OK		24	0
29.06.2026	80,29	80,29	0,00	67,66	50,38	17,28	0,88	0,80	1,38	82,47	80,66	OK		24	0
30.06.2026	80,40	80,40	0,00	67,80	50,47	17,33	0,88	0,80	1,39	82,52	80,85	OK		24	0
01.07.2026	76,07	76,07	0,00	68,10	50,08	18,02	0,87	0,80	1,37	78,12	76,45	OK		24	0
02.07.2026	79,75	79,75	0,00	67,42	50,22	17,20	0,87	0,78	1,36	81,91	80,11	OK		24	0
03.07.2026	73,87	73,87	0,00	67,96	49,79	18,16	0,92	0,77	1,35	75,95	74,13	OK		24	0
04.07.2026	69,48	69,48	0,00	68,51	49,69	18,81	0,92	0,76	1,31	71,49	69,69	OK		24	0
05.07.2026	74,71	74,71	0,00	68,40	50,07	18,33	0,92	0,76	1,37	76,78	75,05	OK		24	0
06.07.2026	69,04	69,04	0,00	68,43	49,85	18,58	0,93	0,76	1,28	70,95	69,34	OK		24	0
07.07.2026	64,25	64,25	0,00	69,03	49,50	19,52	0,92	0,75	1,25	66,05	64,53	OK		24	0
08.07.2026	68,33	68,33	0,00	67,98	50,07	17,92	0,91	0,76	1,23	70,22	68,62	OK		24	0
09.07.2026	69,95	69,95	0,00	67,78	50,34	17,44	0,91	0,76	1,22	71,88	70,25	OK		24	0
10.07.2026	57,30	57,30	0,00	69,60	49,23	20,37	0,93	0,74	1,17	58,94	57,52	OK		24	0
11.07.2026	58,74	58,74	0,00	69,14	49,97	19,18	0,94	0,74	1,13	60,43	58,95	OK		24	0
12.07.2026	65,45	65,45	0,00	68,76	50,32	18,44	0,93	0,74	1,21	67,30	65,73	OK		24	0
13.07.2026	64,76	64,76	0,00	68,36	50,24	18,11	0,94	0,74	1,18	66,60	65,01	OK		24	0
14.07.2026	62,93	62,93	0,00	69,49	50,25	19,24	0,95	0,71	1,21	64,82	63,12	OK		24	0
15.07.2026	62,94	62,94	0,00	69,55	50,04	19,51	0,97	0,68	1,23	64,75	63,20	OK		24	0
16.07.2026	64,27	64,27	0,00	69,76	49,89	19,87	1,01	0,67	1,28	66,08	64,58	OK		24	0
17.07.2026	63,62	63,62	0,00	69,53	49,97	19,56	1,05	0,67	1,25	65,38	63,95	OK		24	0
18.07.2026	64,73	64,73	0,00	68,92	50,12	18,80	1,03	0,67	1,22	66,49	65,07	OK		24	0
19.07.2026	71,82	71,82	0,00	69,01	50,52	18,48	1,04	0,67	1,32	73,65	72,34	OK		24	0
20.07.2026	65,70	65,70	0,00	68,63	50,04	18,59	1,07	0,67	1,23	67,36	66,16	OK		24	0
21.07.2026	72,21	72,21	0,00	68,31	50,46	17,85	1,05	0,68	1,29	74,01	72,74	OK		24	0
22.07.2026	62,92	62,92	0,00	69,14	49,76	19,38	1,03	0,67	1,22	64,51	63,36	OK		24	0
Итого:	2071,43	2071,43							38,29	2128,37	2081,13			720	0
Средние:				68,53	50,00	18,53	0,94	0,75							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	5865,34	194272,71	189979,27	44,27	187738,20	187749,99	0,00			
22.07.2026	5903,63	196401,08	192060,40	44,27	189809,63	189821,41	0,00			
ИТОГО:	38,29	2128,37	2081,13	0,00	2071,43	2071,43	0,00	720	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и/Т_{раб}
х Т_{нш} 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабжающей организации

/  /
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: Ун. Набережная, 83-1

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22175703, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х9403

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.06.26 23	67,08	53,47	13,61	0,13	0,27	10,6	60,12	60,54	0	58,883	59,725	0	0	0,802	0	0 <	24	0	
28.06.26 23	67,23	54,29	12,94	0,13	0,27	10,6	64,14	64,59	0	62,813	63,7	0	0	0,813	0	0 <	24	0	
29.06.26 23	66,78	53,64	13,14	0,12	0,26	10,6	63,48	63,91	0	62,183	63,042	0	0	0,817	0	0 <	24	0	
30.06.26 23	67,02	53,54	13,48	4,46	4,12	10,6	64,49	64,9	0,001	63,176	64,033	0,001	0,001	0,852	0	0 <	24	0	
01.07.26 23	67,26	53,39	13,87	8,88	8,13	10,6	64,5	64,81	0	63,193	63,964	0	0	0,877	0	0 <	24	0	
02.07.26 23	66,55	54,36	12,19	8,96	7,9	10,6	69,13	69,56	0	67,755	68,617	0	0	0,827	0	0 <	24	0	
03.07.26 23	67,11	53,72	13,39	9,4	7,78	10,6	63,13	63,48	0	61,857	62,644	0	0	0,83	0	0 <	24	0	
04.07.26 23	67,62	52,73	14,89	9,42	7,75	10,6	56,9	57,12	0	55,738	56,39	0	0	0,832	0	0 <	24	0	
05.07.26 23	67,47	53,42	14,05	9,47	7,72	10,6	57,93	58,21	0	56,752	57,454	0	0	0,799	0	0 <	24	0	
06.07.26 23	67,54	53,38	14,16	9,58	7,67	10,6	57,34	57,6	0	56,172	56,85	0	0	0,798	0	0 <	24	0	
07.07.26 23	68,03	52,83	15,2	9,49	7,61	10,6	51,01	51,19	0	49,957	50,536	0	0	0,761	0	0 <	24	0	
08.07.26 23	67,24	53,62	13,61	9,38	7,67	10,6	61	61,29	0	59,767	60,479	0	0	0,816	0	0 <	24	0	
09.07.26 23	66,92	53,94	12,98	9,37	7,68	10,6	62,46	62,8	0	61,208	61,96	0	0	0,796	0	0 <	24	0	
10.07.26 23	68,67	53,54	15,13	9,58	7,48	10,6	50,24	50,41	0	49,183	49,747	0	0	0,746	0	0 <	24	0	
11.07.26 23	68,14	53,09	15,05	9,61	7,51	10,6	49,66	49,85	0	48,631	49,204	0	0	0,734	0	0 <	24	0	
12.07.26 23	67,84	53,95	13,89	9,57	7,52	10,6	54,02	54,26	0	52,906	53,537	0	0	0,737	0	0 <	24	0	
13.07.26 23	67,49	54,56	12,93	9,63	7,48	10,6	56,28	56,55	0	55,133	55,778	0	0	0,715	0	0 <	24	0	
14.07.26 23	68,43	53,16	15,27	9,72	7,19	10,6	51,26	51,35	0	50,191	50,685	0	0	0,769	0	0 <	24	0	
15.07.26 23	68,57	53,85	14,73	9,99	6,91	10,6	53,75	54,12	0	52,624	53,398	0	0	0,778	0	0 <	24	0	
16.07.26 23	68,81	53,89	14,93	10,37	6,75	10,6	52,21	52,73	0	51,11	52,027	0	0	0,767	0	0 <	24	0	
17.07.26 23	68,63	54,51	14,12	10,82	6,76	10,6	52,41	53,06	0	51,313	52,333	0	0	0,729	0	0 <	24	0	
18.07.26 23	67,99	54,29	13,7	10,63	6,79	10,6	57,63	58,43	0	56,444	57,639	0	0	0,777	0	0 <	24	0	
19.07.26 23	68,06	54,28	13,78	10,67	6,81	10,6	58,41	59,07	0	57,205	58,27	0	0	0,793	0	0 <	24	0	
20.07.26 23	67,83	53,96	13,87	11,01	6,79	10,6	56,92	57,63	0	55,754	56,858	0	0	0,778	0	0 <	24	0	
21.07.26 23	67,49	54,32	13,17	10,76	6,87	10,6	58,51	59,3	0	57,319	58,497	0	0	0,759	0	0 <	24	0	
22.07.26 23	68,22	54,83	13,39	10,55	6,8	10,6	56,54	57,29	0	55,368	56,498	0	0	0,746	0	0 <	24	0	
Итого/Средн	67,65	53,8	13,84	8,53	6,4	10,6	1503,47	1514,05	0,001	1472,635	1493,868	0,001	0,001	20,45	0	0	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
26.06.26 23	1800,18	1821,18	2,034	1756,901	1784,122	1,992	1,992	21,581	0,108	0	672	518
22.07.26 23	3303,65	3335,23	2,035	3229,536	3277,99	1,993	1,993	42,031	0,108	0	1296	518
Итого	1503,47	1514,05	0,001	1472,635	1493,868	0,001	0,001	20,45	0	0	624	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправен

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

000-9-РАЛЗЕР-ТОСБЫТ
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:97А-1

Адрес:ул. Университетская Набережная 97А (ИТП-1)

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0хВ597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Рх °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,75	51,29	16,47	9,17	8,47	---	125,855	124,425	0	123,269	122,934	0,335	0	4	2,031	24	0	
24.06.26 23	67,25	51,1	16,15	9,02	8,43	---	134,185	133,08	0	131,466	131,49	-0,024	0	4	2,124	24	0	
25.06.26 23	67,29	51,59	15,7	8,97	8,38	---	133,835	133,31	0	131,119	131,679	-0,559	0	4	2,061	24	0	
26.06.26 23	67,16	51,72	15,45	9,03	8,42	---	137,965	137,47	0	135,181	135,797	-0,616	0	4	2,09	24	0	
27.06.26 23	67,06	51,71	15,35	9	8,43	---	140,05	139,515	0	137,226	137,812	-0,585	0	4	2,108	24	0	
28.06.26 23	67,15	51,81	15,34	8,93	8,38	---	142,17	141,565	0	139,3	139,832	-0,532	0	4	2,138	24	0	
29.06.26 23	66,8	51,66	15,14	8,83	8,29	---	149,625	149,06	0	146,632	147,243	-0,61	0	4	2,222	24	0	
30.06.26 23	66,97	51,73	15,24	8,86	8,32	---	148,055	147,4	0	145,077	145,594	-0,517	0	4	2,213	24	0	
01.07.26 23	67,22	51,64	15,58	8,71	8,26	---	142,47	141,83	0	139,589	140,104	-0,515	0	4	2,176	24	0	
02.07.26 23	66,39	52,31	14,08	8,76	8,1	---	161,635	161,675	0	158,444	159,656	-1,212	0	4	2,233	24	0	
03.07.26 23	67,16	52,14	15,02	9,13	8,03	---	144,195	144,16	0	141,284	142,372	-1,087	0	4	2,125	24	0	
04.07.26 23	67,6	51,84	15,76	9,16	8,01	---	136,475	136,24	0	133,686	134,566	-0,88	0	4	2,11	24	0	
05.07.26 23	67,56	51,89	15,67	9,22	7,96	---	142,84	142,57	0	139,925	140,809	-0,884	0	4	2,196	24	0	
06.07.26 23	67,68	52,26	15,42	9,33	7,91	---	134,24	133,84	0	131,495	132,162	-0,667	0	4	2,031	24	0	
07.07.26 23	68,19	51,9	16,3	9,24	7,85	---	128,055	127,44	0	125,394	125,866	-0,472	0	4	2,047	24	0	
08.07.26 23	67,11	52,77	14,34	9,13	7,92	---	140,995	140,67	0	138,154	138,874	-0,719	0	4	1,984	24	0	
09.07.26 23	67,17	52,69	14,48	9,14	7,92	---	140,55	140,125	0	137,707	138,341	-0,634	0	4	1,997	24	0	
10.07.26 23	68,8	51,89	16,91	9,34	7,73	---	116,42	115,145	0	113,966	113,724	0,242	0	4	1,93	24	0	
11.07.26 23	68,31	52,5	15,81	9,36	7,77	---	124,22	123,11	0	121,628	121,56	0,068	0	4	1,927	24	0	
12.07.26 23	67,88	52,91	14,97	9,31	7,78	---	130,94	129,915	0	128,241	128,245	-0,004	0	4	1,924	24	0	
13.07.26 23	67,66	53,61	14,05	9,37	7,75	---	136,305	135,335	0	133,519	133,554	-0,035	0	4	1,88	24	0	
14.07.26 23	68,47	52,93	15,54	9,54	7,34	---	126,425	125,065	0	123,778	123,458	0,321	0	4	1,93	24	0	
15.07.26 23	68,78	52,81	15,97	9,84	7	---	126,24	124,375	0	123,576	122,778	0,798	0	4	1,98	24	0	
16.07.26 23	68,89	52,65	16,24	10,33	6,83	---	124,64	122,72	0	122,008	121,149	0,858	0	4	1,989	24	0	
17.07.26 23	68,56	52,59	15,97	10,51	6,83	---	125,54	123,51	0	122,906	121,936	0,97	0	4	1,972	24	0	*
18.07.26 23	67,91	53,43	14,48	10,53	6,86	---	139,325	137,175	0	136,46	135,371	1,089	0	4	1,986	24	0	
19.07.26 23	67,95	52,65	15,3	10,58	6,88	---	139,09	136,73	0	136,225	134,984	1,241	0	4	2,094	24	0	
20.07.26 23	67,59	52,93	14,66	10,91	6,87	---	136,2	133,795	0	133,43	132,068	1,362	0	4	1,966	24	0	
21.07.26 23	67,54	52,92	14,62	10,63	6,95	---	139,375	136,97	0	136,535	135,211	1,323	0	4	2,006	24	0	
22.07.26 23	68,23	53,04	15,19	10,46	6,87	---	133,63	131,055	0	130,858	129,362	1,495	0	4	1,997	24	0	
Итого/Средн	67,63	52,29	15,34	9,48	7,75	---	4081,545	4049,275	0	3998,078	3998,529	-0,45	0	4	61,469	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	353517,54	342815,38	53,777	342242,567	337948,642	4293,925	104222,91	32871	406
22.07.26 23	357599,085	346864,655	53,777	346240,645	341947,171	4293,474	10484,379	33591	406
Итого	4081,545	4049,275	0	3998,078	3998,529	-0,45	61,469	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:97-5

Адрес:101 стр

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х58F5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дм т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,56	45,02	23,54	16	< 10,6	< 10,6	50,47	53,27	0	49,425	52,788	0	0	1,168	0	0	< 24	0	*
24.06.26 23	68,13	45,09	23,04	16	< 10,6	< 10,6	50,48	53,3	0	49,447	52,815	0	0	1,144	0	0	< 24	0	*
25.06.26 23	68,15	45,2	22,95	16	< 10,6	< 10,6	51,83	54,57	0	50,768	54,069	0	0	1,17	0	0	< 24	0	*
26.06.26 23	68,05	45,21	22,83	16	< 10,6	< 10,6	52,01	54,77	0	50,951	54,268	0	0	1,168	0	0	< 24	0	*
27.06.26 23	67,9	45,4	22,5	16	< 10,6	< 10,6	50,28	52,8	0	49,26	52,309	0	0	1,113	0	0	< 24	0	*
28.06.26 23	68,05	44,97	23,08	16	< 10,6	< 10,6	55,38	57,71	0	54,25	57,188	0	0	1,258	0	0	< 24	0	*
29.06.26 23	67,65	45,29	22,36	16	< 10,6	< 10,6	55,58	58,37	0	54,46	57,835	0	0	1,223	0	0	< 24	0	*
30.06.26 23	67,8	45,05	22,75	16	< 10,6	< 10,6	55,91	58,61	0	54,774	58,075	0	0	1,251	0	0	< 24	0	*
01.07.26 23	68,13	44,93	23,2	16	< 10,6	< 10,6	51,89	54,66	0	50,827	54,164	0	0	1,184	0	0	< 24	0	*
02.07.26 23	67,21	45,16	22,04	16	< 10,6	< 10,6	56,93	59,73	0	55,795	59,183	0	0	1,235	0	0	< 24	0	*
03.07.26 23	67,96	45,14	22,82	16	< 10,6	< 10,6	53,5	56,33	0	52,411	55,817	0	0	1,201	0	0	< 24	0	*
04.07.26 23	68,54	44,99	23,55	16	< 10,6	< 10,6	51,15	53,75	0	50,091	53,261	0	0	1,185	0	0	< 24	0	*
05.07.26 23	68,4	45,05	23,35	16	< 10,6	< 10,6	51,32	53,74	0	50,262	53,248	0	0	1,178	0	0	< 24	0	*
06.07.26 23	68,47	45,31	23,16	16	< 10,6	< 10,6	51,48	54,14	0	50,417	53,641	0	0	1,173	0	0	< 24	0	*
07.07.26 23	69,1	44,94	24,16	16	< 10,6	< 10,6	48,68	51,18	0	47,657	50,717	0	0	1,156	0	0	< 24	0	*
08.07.26 23	68,09	45,62	22,47	16	< 10,6	< 10,6	50,78	53,32	0	49,742	52,822	0	0	1,123	0	0	< 24	0	*
09.07.26 23	67,92	45,89	22,03	16	< 10,6	< 10,6	53,47	56,02	0	52,382	55,487	0	0	1,159	0	0	< 24	0	*
10.07.26 23	69,72	45,58	24,14	16	< 10,6	< 10,6	44,81	47,12	0	43,853	46,682	0	0	1,063	0	0	< 24	0	*
11.07.26 23	69,19	45,83	23,36	16	< 10,6	< 10,6	45,53	47,91	0	44,57	47,457	0	0	1,045	0	0	< 24	0	*
12.07.26 23	68,8	45,74	23,07	16	< 10,6	< 10,6	47,81	50,41	0	46,814	49,937	0	0	1,084	0	0	< 24	0	*
13.07.26 23	68,36	45,94	22,42	16	< 10,6	< 10,6	47,82	50,45	0	46,836	49,971	0	0	1,055	0	0	< 24	0	*
14.07.26 23	69,43	44,97	24,46	16	< 10,6	< 10,6	47,14	49,64	0	46,142	49,191	0	0	1,133	0	0	< 24	0	*
15.07.26 23	69,53	45,28	24,25	16	< 10,6	< 10,6	46,21	48,83	0	45,228	48,382	0	0	1,101	0	0	< 24	0	*
16.07.26 23	69,7	45,44	24,27	16	< 10,6	< 10,6	44,59	47,25	0	43,639	46,811	0	0	1,063	0	0	< 24	0	*
17.07.26 23	69,46	45,26	24,19	16	< 10,6	< 10,6	44,15	47	0	43,217	46,568	0	0	1,05	0	0	< 24	0	*
18.07.26 23	68,78	45,23	23,55	16	< 10,6	< 10,6	45,9	49,12	0	44,943	48,669	0	0	1,063	0	0	< 24	0	*
19.07.26 23	68,87	45,27	23,61	16	< 10,6	< 10,6	49,51	52,96	0	48,477	52,47	0	0	1,149	0	0	< 24	0	*
20.07.26 23	69,4	64,3	5,11	16	< 10,6	< 10,6	253,19	249,69	0	247,836	245,053	0	0	1,292	0	0	< 24	0	*
21.07.26 23	68,77	64,9	3,87	< 16	< 10,6	< 10,6	368,49	361,16	0	360,796	354,329	0	0	1,447	0	0	< 24	0	*
22.07.26 23	69,6	65,67	3,93	< 16	< 10,6	< 10,6	360,72	353,06	0	353,038	346,226	0	0	1,437	0	0	< 24	0	*
Итого/Средн	68,8	53,58	15,22	16	< 10,6	< 10,6	2337,01	2390,87	0	2288,307	2359,431	0	0	35,072	0	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дм т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	142784,74	139408,51	8,41	138298,735	137738,033	8,327	8,327	4831,153	0,388	0	28382	313
22.07.26 23	145121,75	141799,38	8,41	140587,042	140097,463	8,327	8,327	4866,225	0,388	0	29102	313
Итого	2337,01	2390,87	0	2288,307	2359,431	0	0	35,072	0	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ун. наб. 87 (стр 77)

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22177218, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хЕА2D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,41	54,34	13,07	9,17	8,15	10,6	50,99	48,51	0	49,953	47,854	0	0	0,654	0	24	0	
24.06.26 23	67,12	54,1	13,02	9,02	8,1	10,6	52,86	50,25	0	51,797	49,578	0	0	0,675	0	24	0	
25.06.26 23	67,07	54,51	12,57	8,97	8,05	10,6	52,28	49,73	0	51,225	49,055	0	0	0,645	0	24	0	
26.06.26 23	67,05	54,4	12,65	9,02	8,09	10,6	53,15	50,49	0	52,083	49,803	0	0	0,66	0	24	0	
27.06.26 23	66,92	54,61	12,32	9	8,11	10,6	52,91	50,26	0	51,848	49,575	0	0	0,64	0	24	0	
28.06.26 23	67,01	54,32	12,69	8,92	8,05	10,6	53,93	51,21	0	52,845	50,517	0	0	0,672	0	24	0	
29.06.26 23	66,68	54,22	12,46	8,84	7,96	10,6	54,24	51,5	0	53,159	50,809	0	0	0,663	0	24	0	
30.06.26 23	66,79	54,02	12,76	8,86	8	10,6	55,88	53,03	0	54,761	52,323	0	0	0,7	0	24	0	
01.07.26 23	67,08	53,98	13,09	8,71	7,96	10,6	52,65	49,99	0	51,59	49,323	0	0	0,676	0	24	0	
02.07.26 23	66,49	53,97	12,52	8,77	7,74	10,6	57,22	54,29	0	56,084	53,564	0	0	0,704	0	24	0	
03.07.26 23	66,88	54,71	12,17	9,23	7,61	10,6	56,12	53,31	0	54,995	52,58	0	0	0,671	0	24	0	
04.07.26 23	67,47	54,31	13,15	9,24	7,58	10,6	53,73	51,01	0	52,636	50,318	0	0	0,694	0	24	0	
05.07.26 23	67,23	54,4	12,83	9,29	7,55	10,6	54,51	51,76	0	53,406	51,06	0	0	0,687	0	24	0	
06.07.26 23	67,29	54,55	12,74	9,41	7,51	10,6	53,35	50,68	0	52,27	49,989	0	0	0,668	0	24	0	
07.07.26 23	67,84	54,25	13,59	9,32	7,43	10,6	49,39	46,93	0	48,372	46,295	0	0	0,659	0	24	0	
08.07.26 23	67,04	54,35	12,7	9,21	7,5	10,6	52,24	49,63	0	51,188	48,959	0	0	0,652	0	24	0	
09.07.26 23	66,59	54,58	12,01	9,19	7,52	10,6	54,81	52,07	0	53,719	51,359	0	0	0,647	0	24	0	
10.07.26 23	68,4	55,58	12,82	9,41	7,31	10,6	49,07	46,63	0	48,047	45,969	0	0	0,618	0	24	0	
11.07.26 23	67,92	54,56	13,36	9,44	7,34	10,6	46,99	44,66	0	46,023	44,054	0	0	0,617	0	24	0	
12.07.26 23	67,62	54,57	13,05	9,4	7,35	10,6	48,5	46,08	0	47,509	45,451	0	0	0,622	0	24	0	
13.07.26 23	67,15	54,89	12,27	9,46	7,31	10,6	51,07	48,51	0,83	50,04	47,842	0,819	0,819	0,661	0,045	24	0	
14.07.26 23	68,06	54,77	13,3	9,54	7,04	10,6	46,35	44,07	0,001	45,393	43,462	0,001	0,001	0,606	0	24	0	
15.07.26 23	68,25	54,59	13,66	9,82	6,75	10,6	47,71	45,32	0	46,719	44,699	0	0	0,641	0	24	0	
16.07.26 23	68,42	54,4	14,02	10,17	6,57	10,6	47,26	44,88	0	46,274	44,27	0	0	0,652	0	24	0	
17.07.26 23	68,31	54,34	13,96	10,65	6,58	10,6	47,56	45,18	0	46,572	44,565	0	0	0,654	0	24	0	
18.07.26 23	67,73	54,46	13,27	10,46	6,62	10,6	51,06	48,5	0	50,016	47,837	0	0	0,668	0	24	0	
19.07.26 23	67,69	55,05	12,64	10,5	6,64	10,6	49,69	47,23	0	48,677	46,571	0	0	0,619	0	24	0	
20.07.26 23	67,46	54,34	13,12	10,83	6,62	10,6	52,36	49,73	0	51,299	49,056	0	0	0,677	0	24	0	
21.07.26 23	67,19	54,56	12,63	10,6	6,7	10,6	52,73	50,1	0	51,669	49,414	0	0	0,657	0	24	0	
22.07.26 23	67,84	54,53	13,3	10,38	6,63	10,6	49,53	47,07	0	48,513	46,426	0	0	0,649	0	24	0	
Итого/Средн	67,37	54,47	12,91	9,49	7,41	10,6	1550,14	1472,61	0,831	1518,682	1452,577	0,82	0,82	19,707	0,045	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	50083,3	47493,82	95,398	48094,931	46418,557	90,661	90,661	1472,151	5,111	18958	1888
22.07.26 23	51633,44	48966,43	96,229	49613,613	47871,135	91,481	91,481	1491,858	5,156	19678	1888
Итого	1550,14	1472,61	0,831	1518,682	1452,577	0,82	0,82	19,707	0,045	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: Ун.Наб.83 3 п

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

G2 max = 22.00 м3/ч G2 min = 0.06 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193748, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хFA22

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВOC ч	НС
23.06.26 23	67,22	53,9	13,33	9,43	8,42	8	56,314	56,005	1,707	55,174	55,263	1,685	1,685	0,828	0,09	24	0	
24.06.26 23	66,92	54,15	12,76	9,28	8,37	8	58,173	57,872	3,345	57,005	57,095	3,3	3,3	0,908	0,179	24	0	
25.06.26 23	66,91	54,33	12,57	9,23	8,31	8	61,045	60,732	1,951	59,82	59,911	1,924	1,924	0,858	0,105	24	0	
26.06.26 23	66,84	53,98	12,86	9,28	8,36	8	60,251	59,95	2,42	59,045	59,152	2,387	2,387	0,89	0,13	24	0	
27.06.26 23	66,69	53,87	12,82	9,26	8,37	8	61,823	61,511	0,634	60,588	60,694	0,626	0,626	0,812	0,034	24	0	
28.06.26 23	66,79	53,76	13,02	9,19	8,32	8	62,59	62,272	0,601	61,339	61,448	0,593	0,593	0,832	0,032	24	0	
29.06.26 23	66,46	53,46	13	7,94	7,29	8	52,472	52,321	0,225	51,432	51,638	0,222	0,222	0,681	0,012	24	0	
30.06.26 23	66,58	53,5	13,08	9,13	8,27	8	65,882	65,507	0	64,574	64,652	0	0	0,846	0	24	0	
01.07.26 23	66,68	52,96	13,72	7,78	7,27	8	47,176	46,935	0,017	46,235	46,329	0,017	0,017	0,635	0	23	1	*
02.07.26 23	66,22	53,2	13,02	9,04	8	8	64,354	63,988	0	63,088	63,159	0	0	0,823	0	24	0	
03.07.26 23	66,66	53,73	12,93	9,49	7,88	8	62,944	62,492	0	61,694	61,667	0	0	0,799	0	24	0	
04.07.26 23	67,19	53,18	14,01	9,51	7,86	8	57,864	57,425	0	56,696	56,68	0	0	0,796	0	24	0	
05.07.26 23	67	53,61	13,39	9,56	7,82	8	58,419	57,988	0	57,245	57,226	0	0	0,769	0	24	0	
06.07.26 23	67,08	53,66	13,43	9,67	7,77	8	56,772	56,384	0	55,63	55,642	0	0	0,749	0	24	0	
07.07.26 23	67,65	53,57	14,07	9,58	7,7	8	53,615	53,215	0,047	52,517	52,516	0,046	0,046	0,744	0,002	24	0	
08.07.26 23	66,79	53,55	13,24	9,47	7,77	8	55,966	55,64	0,044	54,849	54,911	0,043	0,043	0,73	0,002	24	0	
09.07.26 23	66,45	53,87	12,58	9,46	7,78	8	57,488	57,136	0,042	56,352	56,378	0,041	0,041	0,713	0,002	24	0	
10.07.26 23	68,24	52,89	15,35	9,67	7,58	8	49,47	49,069	0,026	48,442	48,439	0,026	0,026	0,747	0,001	24	0	
11.07.26 23	67,7	53,04	14,66	9,7	7,61	8	47,885	47,553	0,02	46,907	46,941	0,02	0,02	0,69	0,001	24	0	
12.07.26 23	67,42	53,92	13,5	9,66	7,61	8	54,237	53,861	0,002	53,135	53,14	0,002	0,002	0,72	0	24	0	
13.07.26 23	67,01	54,15	12,86	9,72	7,58	8	58,179	57,807	0,112	57,012	57,031	0,11	0,11	0,742	0,006	24	0	
14.07.26 23	68,06	53,39	14,67	9,8	7,3	8	51,218	50,843	0,281	50,159	50,179	0,277	0,277	0,753	0,015	24	0	
15.07.26 23	68,11	53,38	14,74	10,08	7,02	8	51,251	50,948	0,296	50,192	50,285	0,292	0,292	0,758	0,016	24	0	
16.07.26 23	68,3	53,12	15,18	10,45	6,84	8	51,175	50,901	0,686	50,111	50,242	0,677	0,677	0,8	0,036	24	0	
17.07.26 23	68,18	53,44	14,74	10,91	6,85	8	52,732	52,481	1,168	51,639	51,794	1,153	1,153	0,827	0,062	24	0	
18.07.26 23	67,52	53,65	13,87	10,72	6,88	8	54,801	54,612	1,139	53,686	53,889	1,124	1,124	0,809	0,06	24	0	
19.07.26 23	67,55	53,92	13,63	10,76	6,91	8	57,128	56,914	1,028	55,961	56,154	1,014	1,014	0,822	0,055	24	0	
20.07.26 23	67,32	53,75	13,57	11,1	6,89	8	58	57,788	1,162	56,828	57,022	1,147	1,147	0,838	0,062	24	0	
21.07.26 23	67,06	53,85	13,22	10,85	6,97	8	58,982	58,776	0,991	57,797	57,993	0,978	0,978	0,821	0,053	24	0	
22.07.26 23	67,71	53,74	13,97	10,64	6,9	8	54,202	53,981	0,987	53,096	53,265	0,974	0,974	0,798	0,052	24	0	
Итого/Средн	67,18	53,63	13,55	9,68	7,62	8	1692,408	1682,907	18,931	1658,246	1660,733	18,68	18,68	23,538	1,01	719	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВOC ч
22.06.26 23	16765,507	16526,497	178,167	16230,684	16278,642	104,123	104,123	490,716	5,4	8733	2341
22.07.26 23	18457,915	18209,404	197,098	17888,93	17939,375	122,802	122,802	514,254	6,41	9452	2342
Итого	1692,408	1682,907	18,931	1658,246	1660,733	18,68	18,68	23,538	1,01	719	1

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: Ун.Наб. 83-2

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 15.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.16 м3/ч

G2 max = 60.00 м3/ч G2 min = 0.16 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193916, БД=2, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x81E3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px %/4	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,61	42,54	25,07	9,39	8,36	10,6	36,525	35,905	0	35,781	35,614	0	0	15	1	0,898	0	24	0	
24.06.26 23	67,26	42,43	24,84	9,24	8,31	10,6	36,805	36,185	0	36,059	35,896	0	0	15	1	0,896	0	24	0	
25.06.26 23	67,28	42,27	25,01	9,19	8,25	10,6	37,263	36,62	0	36,508	36,327	0	0	15	1	0,913	0	24	0	
26.06.26 23	67,2	42,54	24,66	9,24	8,3	10,6	37,772	37,115	0	37,009	36,816	0	0	15	1	0,913	0	24	0	
27.06.26 23	67,06	42,64	24,42	9,22	8,31	10,6	37,975	37,33	0	37,211	37,026	0	0	15	1	0,909	0	24	0	
28.06.26 23	67,17	42,67	24,5	9,15	8,26	10,6	38,07	37,42	0	37,301	37,116	0	0	15	1	0,914	0	24	0	
29.06.26 23	66,79	42,57	24,22	9,05	8,17	10,6	39,908	39,237	0	39,111	38,919	0	0	15	1	0,948	0	24	0	
30.06.26 23	66,92	42,54	24,38	9,09	8,21	10,6	39,585	38,92	0	38,791	38,606	0	0	15	1	0,946	0	24	0	
01.07.26 23	67,13	42,3	24,82	8,93	8,17	10,6	38,568	38,01	0	37,789	37,706	0	0	15	1	0,938	0	24	0	
02.07.26 23	66,49	42,26	24,23	9,01	7,94	10,6	39,952	39,377	0,12	39,16	39,065	0,119	0,119	15	1	0,953	0,003	24	0	
03.07.26 23	66,98	42,03	24,95	9,45	7,82	10,6	38,88	38,272	0	38,099	37,97	0	0	15	1	0,951	0	24	0	
04.07.26 23	67,53	42,03	25,5	9,47	7,8	10,6	37,585	36,993	0	36,818	36,701	0	0	15	1	0,94	0	24	0	
05.07.26 23	67,36	42,39	24,96	9,52	7,76	10,6	37,315	36,68	0	36,557	36,386	0	0	15	1	0,914	0	24	0	
06.07.26 23	67,46	42,48	24,98	9,63	7,71	10,6	36,6	35,98	0	35,855	35,689	0	0	15	1	0,897	0	24	0	
07.07.26 23	67,87	42	25,87	8,66	7,14	10,6	29,94	29,733	0,13	29,314	29,361	0,07	0,07	15	1	0,761	0,002	22	2	*
08.07.26 23	66,87	42,24	24,63	8,46	7,18	10,6	30,153	29,785	3,02	29,536	29,509	2,977	2,977	15	1	0,81	0,079	23	1	*
09.07.26 23	66,85	42,83	24,03	9,42	7,72	10,6	38,743	38,13	3,15	37,967	37,817	3,124	3,124	15	1	1	0,087	24	0	
10.07.26 23	68,62	42,78	25,84	9,63	7,52	10,6	34,982	34,373	0	34,25	34,09	0	0	15	1	0,886	0	24	0	
11.07.26 23	68,11	43,19	24,92	9,66	7,55	10,6	35,938	35,313	0	35,193	35,018	0	0	15	1	0,878	0	24	0	
12.07.26 23	67,75	43,19	24,56	9,62	7,56	10,6	35,93	35,31	0	35,195	35,015	0	0	15	1	0,866	0	24	0	
13.07.26 23	67,34	43,01	24,33	9,68	7,52	10,6	36,077	35,495	0	35,345	35,2	0	0	15	1	0,861	0	24	0	
14.07.26 23	68,39	43,12	25,28	9,77	7,24	10,6	35,3	34,792	0	34,564	34,502	0	0	15	1	0,875	0	24	0	
15.07.26 23	68,44	43,07	25,37	10,04	6,96	10,6	36,04	35,39	0	35,288	35,095	0	0	15	1	0,897	0	24	0	
16.07.26 23	68,67	43,07	25,6	10,42	6,79	10,6	35,585	34,947	0	34,837	34,653	0	0	15	1	0,894	0	24	0	
17.07.26 23	68,49	43,44	25,05	10,87	6,8	10,6	36,055	35,425	0	35,302	35,123	0	0	15	1	0,887	0	24	0	
18.07.26 23	67,81	43,15	24,66	10,68	6,83	10,6	36,34	35,715	0	35,596	35,416	0	0	15	1	0,88	0	24	0	
19.07.26 23	67,88	43,31	24,57	10,72	6,85	10,6	36,993	36,373	0	36,234	36,064	0	0	15	1	0,893	0	24	0	
20.07.26 23	67,63	43,4	24,23	11,06	6,83	10,6	38,01	37,36	0	37,235	37,043	0	0	15	1	0,905	0	24	0	
21.07.26 23	67,3	43,26	24,04	10,81	6,91	10,6	37,575	36,938	0	36,816	36,627	0	0	15	1	0,888	0	24	0	
22.07.26 23	68,06	43,21	24,84	10,6	6,84	10,6	36,042	35,42	0	35,299	35,121	0	0	15	1	0,879	0	24	0	
Итого/Средн	67,53	42,73	24,8	9,66	7,59	10,6	1102,505	1084,542	6,42	1080,016	1075,49	6,29	6,29	15	1	26,99	0,171	717	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	20120,883	19594,472	5,36	19425,64	19326,625	5,1	5,1	713,457	0,289	3513	5
22.07.26 23	21223,388	20679,015	11,78	20505,657	20402,116	11,39	11,39	740,448	0,46	4230	8
Итого	1102,505	1084,543	6,42	1080,017	1075,49	6,29	6,29	26,99	0,171	717	3

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:109-3

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20137859, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х59С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,25	51,64	15,61	9,32	8,68	10,6	59,26	58,76	0	58,063	58,044	0	0	0,907	0	24	0	
24.06.26 23	66,88	51,48	15,4	9,17	8,64	10,6	61,94	61,39	0	60,698	60,646	0	0	0,935	0	24	0	
25.06.26 23	66,89	51,38	15,52	9,11	8,59	10,6	60,69	60,16	0	59,474	59,434	0	0	0,923	0	24	0	
26.06.26 23	66,79	51,71	15,07	9,17	8,63	10,6	61,36	60,86	0	60,134	60,116	0	0	0,907	0	24	0	
27.06.26 23	66,68	51,53	15,15	9,15	8,64	10,6	62,74	62,28	0	61,49	61,523	0	0	0,932	0	24	0	
28.06.26 23	66,84	51,08	15,76	9,07	8,59	10,6	62,17	61,68	0	60,927	60,946	0	0	0,961	0	24	0	
29.06.26 23	66,52	51,37	15,15	8,97	8,5	10,6	65,96	65,3	0	64,651	64,507	0	0	0,98	0	24	0	
30.06.26 23	66,7	51,19	15,51	9	8,54	10,6	66,16	65,45	0	64,841	64,668	0	0	1,006	0	24	0	
01.07.26 23	67,01	51,27	15,74	8,86	8,48	10,6	64,63	64	2,09	63,328	63,229	2,064	2,064	1,103	0,107	24	0	
02.07.26 23	66,22	51,56	14,66	8,86	8,33	10,6	69,21	68,79	0	67,845	67,954	0	0	0,995	0	24	0	
03.07.26 23	66,92	51,54	15,39	9,26	8,26	10,6	64,22	63,98	0,04	62,93	63,199	0,04	0,04	0,972	0,002	24	0	
04.07.26 23	67,27	51,53	15,74	9,29	8,22	10,6	61,55	61,25	0	60,304	60,507	0	0	0,95	0	24	0	
05.07.26 23	67,22	51,47	15,75	9,35	8,17	10,6	61,37	60,99	0	60,129	60,256	0	0	0,948	0	24	0	
06.07.26 23	67,25	51,18	16,07	9,46	8,13	10,6	61,28	60,79	0,09	60,042	60,062	0,089	0,089	0,971	0,005	24	0	
07.07.26 23	67,7	51,31	16,39	9,39	8,05	10,6	56,75	56,33	0	55,587	55,652	0	0	0,913	0	24	0	
08.07.26 23	66,86	51,83	15,04	9,28	8,13	10,6	62,57	62,03	0	61,319	61,263	0	0	0,923	0	24	0	
09.07.26 23	66,77	51,92	14,86	9,26	8,14	10,6	60,84	60,37	0	59,623	59,626	0	0	0,887	0	24	0	
10.07.26 23	68,21	51,82	16,39	9,48	7,94	10,6	52,59	52,13	0	51,499	51,489	0	0	0,846	0	24	0	
11.07.26 23	67,8	52,06	15,74	9,5	7,97	10,6	54,59	54,14	0	53,471	53,465	0	0	0,843	0	24	0	
12.07.26 23	67,49	51,92	15,57	9,46	7,98	10,6	57,77	57,19	0	56,593	56,486	0	0	0,883	0	24	0	
13.07.26 23	67,17	52,01	15,16	9,5	7,96	10,6	59,66	59,06	0	58,457	58,328	0	0	0,888	0	24	0	
14.07.26 23	68,11	52,02	16,09	9,65	7,6	10,6	54,26	53,75	0	53,134	53,082	0	0	0,857	0	24	0	
15.07.26 23	68,14	51,49	16,65	10	7,23	10,6	55,15	54,56	0	54,01	53,895	0	0	0,902	0	24	0	
16.07.26 23	68,27	51,54	16,73	10,4	7,04	10,6	53,58	53,03	0,02	52,467	52,382	0,02	0,02	0,882	0,001	24	0	
17.07.26 23	68,07	51,27	16,8	10,85	7,04	10,6	54,97	54,3	0	53,836	53,645	0	0	0,908	0	24	0	
18.07.26 23	67,44	51,95	15,49	10,66	7,08	10,6	55,8	55,19	0	54,67	54,506	0	0	0,85	0	24	0	
19.07.26 23	67,54	51,83	15,71	10,7	7,1	10,6	56,38	55,75	0	55,233	55,065	0	0	0,872	0	24	0	
20.07.26 23	67,38	51,21	16,17	11,03	7,09	10,6	59,56	58,83	0	58,352	58,123	0	0	0,948	0	24	0	
21.07.26 23	67,07	51,55	15,52	10,78	7,17	10,6	56,81	56,15	0	55,67	55,463	0	0	0,868	0	24	0	
22.07.26 23	67,69	51,46	16,23	10,59	7,09	10,6	54,23	53,59	0	53,123	52,941	0	0	0,866	0	24	0	
Итого/Средн	67,24	51,56	15,67	9,62	7,97	10,6	1788,05	1772,08	2,24	1751,901	1750,503	2,213	2,213	27,629	0,114	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	18808,32	18796,99	0,02	18262,262	18541,703	0,02	0,02	499,636	0,001	3271	176
22.07.26 23	20596,37	20569,07	2,26	20014,163	20292,206	2,232	2,232	527,266	0,115	3991	176
Итого	1788,05	1772,08	2,24	1751,901	1750,503	2,213	2,213	27,629	0,114	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:109-2

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.18 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.18 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20118569, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хАС51

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,27	52,8	14,48	9,35	8,67	10,6	26,852	29,505	0	26,308	29,128	0	0	0,381	0	24	0	
24.06.26 23	66,93	52,91	14,02	9,2	8,63	10,6	29,438	32,923	0	28,847	32,501	0	0	0,405	0	24	0	
25.06.26 23	66,94	52,85	14,1	9,14	8,57	10,6	28,88	32,209	0	28,3	31,796	0	0	0,399	0	24	0	
26.06.26 23	66,86	53,28	13,58	9,2	8,62	10,6	29,347	32,894	0	28,76	32,467	0	0	0,391	0	24	0	
27.06.26 23	66,79	53,27	13,53	9,17	8,63	10,6	30,723	34,604	0	30,108	34,154	0	0	0,408	0	24	0	
28.06.26 23	66,93	52,87	14,06	9,1	8,58	10,6	30,403	34,193	0	29,792	33,754	0	0	0,419	0	24	0	
29.06.26 23	66,59	54	12,59	9	8,49	10,6	31,715	35,757	0	31,083	35,279	0	0	0,392	0	24	0	
30.06.26 23	66,74	53,01	13,73	9,03	8,53	10,6	30,657	34,413	0	30,044	33,97	0	0	0,413	0	24	0	
01.07.26 23	66,99	53,04	13,95	8,89	8,47	10,6	29,015	32,477	6,059	28,43	32,054	5,977	5,977	0,715	0,326	24	0	
02.07.26 23	66,13	54,81	11,31	8,88	8,32	10,6	32,148	36,461	7,581	31,518	35,961	7,479	7,479	0,768	0,407	24	0	
03.07.26 23	66,84	54,11	12,73	9,29	8,25	10,6	27,628	30,518	7,413	27,074	30,112	7,316	7,316	0,743	0,392	24	0	
04.07.26 23	67,24	53,81	13,44	9,32	8,21	10,6	26,556	29,102	6,966	26,017	28,716	6,875	6,875	0,721	0,369	24	0	
05.07.26 23	67,17	54,04	13,12	9,37	8,16	10,6	26,032	28,586	7,251	25,506	28,206	7,157	7,157	0,723	0,383	24	0	
06.07.26 23	67,23	53,63	13,6	9,49	8,12	10,6	26,766	29,374	6,724	26,224	28,989	6,636	6,636	0,714	0,356	24	0	
07.07.26 23	67,73	53,32	14,42	9,42	8,04	10,6	25,782	28,082	6,269	25,253	27,717	6,188	6,188	0,696	0,329	24	0	
08.07.26 23	66,88	53,72	13,16	9,3	8,11	10,6	28,142	31,18	2,724	27,579	30,768	2,69	2,69	0,509	0,141	24	0	
09.07.26 23	66,76	53,73	13,02	9,29	8,13	10,6	28,264	31,632	0	27,7	31,212	0	0	0,361	0	24	0	
10.07.26 23	68,24	52,7	15,54	9,51	7,93	10,6	23,869	25,998	0	23,372	25,666	0	0	0,364	0	24	0	
11.07.26 23	67,79	53,31	14,48	9,53	7,96	10,6	23,958	26,202	0	23,466	25,86	0	0	0,34	0	24	0	
12.07.26 23	67,5	53,25	14,26	9,49	7,97	10,6	25,782	28,772	0	25,256	28,398	0	0	0,361	0	24	0	
13.07.26 23	67,16	53,43	13,73	9,53	7,95	10,6	25,512	28,618	0	24,997	28,242	0	0	0,344	0	24	0	
14.07.26 23	68,15	53,06	15,09	9,68	7,59	10,6	24,17	26,744	0	23,669	26,398	0	0	0,358	0	24	0	
15.07.26 23	68,14	53,23	14,91	10,03	7,22	10,6	24,234	27,006	0	23,732	26,653	0	0	0,355	0	24	0	
16.07.26 23	68,34	53,33	15,02	10,42	7,02	10,6	24,767	27,65	0	24,252	27,289	0	0	0,366	0	24	0	
17.07.26 23	68,12	53,42	14,7	10,89	7,03	10,6	24,668	27,622	0	24,158	27,258	0	0	0,357	0	24	0	
18.07.26 23	67,55	53,47	14,07	10,7	7,06	10,6	26,334	29,918	0	25,798	29,524	0	0	0,365	0	24	0	
19.07.26 23	67,66	53,3	14,35	10,74	7,09	10,6	27,511	31,391	0	26,95	30,98	0	0	0,389	0	24	0	
20.07.26 23	67,4	53,64	13,77	11,06	7,08	10,6	26,674	30,318	0	26,134	29,916	0	0	0,362	0	24	0	
21.07.26 23	67,16	53,42	13,74	10,82	7,16	10,6	27,779	31,862	0	27,219	31,443	0	0	0,376	0	24	0	
22.07.26 23	67,76	53,38	14,38	10,62	7,07	10,6	25,734	29,18	0	25,207	28,797	0	0	0,364	0	24	0	
Итого/Средн	67,26	53,38	13,87	9,65	7,96	10,6	819,34	915,19	50,987	802,754	903,209	50,319	50,319	13,86	2,703	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	10167,6	10012,378	2,181	9786,382	9884,927	2,151	2,151	359,324	0,113	4122	1387
22.07.26 23	10986,94	10927,569	53,168	10589,136	10788,136	52,471	52,471	373,184	2,815	4842	1387
Итого	819,34	915,19	50,987	802,754	903,209	50,319	50,319	13,86	2,703	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:109-1

Адрес:Ун.Наб. 109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20138044, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хF7C0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,69	52,49	15,2	9,3	8,61	10,6	93,58	93,07	0	91,663	91,902	0	0	1,395	0	24	0	
24.06.26 23	67,33	52,22	15,1	9,15	8,57	10,6	94,28	93,88	0	92,36	92,709	0	0	1,396	0	24	0	
25.06.26 23	67,34	52,67	14,66	9,1	8,51	10,6	96,12	95,8	0	94,17	94,585	0	0	1,382	0	24	0	
26.06.26 23	67,25	52,59	14,66	9,16	8,56	10,6	97,29	96,72	0	95,317	95,501	0	0	1,399	0	24	0	
27.06.26 23	67,15	52,75	14,4	9,13	8,57	10,6	100,54	99,91	0	98,506	98,638	0	0	1,42	0	24	0	
28.06.26 23	67,29	52,71	14,58	9,06	8,52	10,6	102,7	102,04	0	100,615	100,745	0	0	1,468	0	24	0	
29.06.26 23	66,99	53,23	13,77	8,95	8,43	10,6	110	109,57	0	107,785	108,152	0	0	1,485	0	24	0	
30.06.26 23	67,13	53,13	14	8,98	8,47	10,6	109,79	109,28	0	107,57	107,872	0	0	1,507	0	24	0	
01.07.26 23	67,41	52,93	14,48	8,84	8,41	10,6	104,06	103,64	0,2	101,944	102,312	0,197	0,197	1,487	0,011	24	0	
02.07.26 23	66,66	53,15	13,51	8,84	8,26	10,6	112,05	111,49	0	109,813	110,051	0	0	1,485	0	24	0	
03.07.26 23	67,27	53,06	14,21	9,24	8,19	10,6	107	106,19	0	104,83	104,825	0	0	1,492	0	24	0	
04.07.26 23	67,72	52,42	15,3	9,28	8,15	10,6	97,88	96,82	0	95,875	95,602	0	0	1,469	0	24	0	
05.07.26 23	67,63	53,01	14,62	9,33	8,1	10,6	101,1	100,16	0	99,037	98,87	0	0	1,451	0	24	0	
06.07.26 23	67,65	51,94	15,71	9,45	8,06	10,6	92,2	91,15	0	90,316	90,021	0	0	1,421	0	24	0	
07.07.26 23	68,15	51,92	16,23	9,37	7,98	10,6	86,74	85,76	0	84,941	84,698	0	0	1,381	0	24	0	
08.07.26 23	67,27	52,58	14,7	9,26	8,06	10,6	95,13	94,16	0	93,204	92,97	0	0	1,372	0	24	0	
09.07.26 23	67,11	53,09	14,02	9,24	8,07	10,6	99,65	98,8	0	97,643	97,526	0	0	1,371	0	24	0	
10.07.26 23	68,67	52,06	16,61	9,46	7,87	10,6	78,73	77,95	0	77,077	76,984	0	0	1,283	0	24	0	
11.07.26 23	68,22	53,19	15,03	9,49	7,9	10,6	83,44	82,79	0	81,706	81,714	0	0	1,231	0	24	0	
12.07.26 23	67,9	52,93	14,97	9,44	7,91	10,6	88,91	88,19	0	87,078	87,057	0	0	1,306	0	24	0	
13.07.26 23	67,54	52,99	14,56	9,49	7,89	10,6	91,22	90,44	0	89,355	89,279	0	0	1,304	0	24	0	
14.07.26 23	68,55	52,49	16,06	9,64	7,53	10,6	84,71	84,09	0	82,935	83,03	0	0	1,335	0	24	0	
15.07.26 23	68,55	52,72	15,83	9,98	7,16	10,6	83,42	82,85	0,07	81,671	81,798	0,069	0,069	1,301	0,004	24	0	
16.07.26 23	68,73	52,76	15,97	10,38	6,97	10,6	82,97	82,35	0,09	81,226	81,295	0,089	0,089	1,307	0,005	24	0	
17.07.26 23	68,52	52,65	15,88	10,84	6,97	10,6	82,28	81,65	0,01	80,563	80,612	0,01	0,01	1,286	0,001	24	0	
18.07.26 23	67,91	53,01	14,89	10,65	7,01	10,6	89,28	88,68	0	87,447	87,54	0	0	1,309	0	24	0	
19.07.26 23	68	53,06	14,94	10,69	7,03	10,6	94,14	93,42	0	92,203	92,208	0	0	1,384	0	24	0	
20.07.26 23	67,77	52,91	14,87	11,02	7,02	10,6	95,46	94,73	0,02	93,512	93,509	0,02	0,02	1,399	0,001	24	0	
21.07.26 23	67,51	52,81	14,7	10,77	7,11	10,6	97,78	97,03	0,04	95,796	95,787	0,039	0,039	1,418	0,002	24	0	
22.07.26 23	68,15	52,44	15,72	10,57	7,02	10,6	86,83	86,07	0	85,032	84,982	0	0	1,342	0	24	0	
Итого/Средн	67,66	52,75	14,91	9,6	7,9	10,6	2839,28	2818,68	0,43	2781,189	2782,774	0,425	0,425	41,585	0,022	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	18079,38	17668,58	2,28	17534,357	17482,329	2,266	2,266	623,84	0,084	3275	172
22.07.26 23	20918,66	20487,26	2,71	20315,546	20265,103	2,69	2,69	665,425	0,107	3995	172
Итого	2839,28	2818,68	0,43	2781,189	2782,774	0,425	0,425	41,585	0,022	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:107

Адрес:_____

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	66,8	49,65	17,15	9,45	8,91	9,1	0,27	48,53	0	0	32,241	0	0	0	0	17	7	*
24.06.26 23	66,54	49,26	17,28	9,31	8,86	9,1	0,18	49,02	0	0	26,827	0	0	0	0	14	10	*
25.06.26 23	66,55	49,42	17,13	9,25	8,81	9,1	0,45	50,52	0	0	33,58	0	0	0	0	17	7	*
26.06.26 23	66,49	49,26	17,23	9,31	8,85	9,1	0,55	51,83	0	0	27,824	0	0	0	0	14	10	*
27.06.26 23	66,45	47,41	19,04	9,29	8,86	9,1	0,38	51,44	0	0,029	29,877	0	0	0,001	0	15	9	*
28.06.26 23	66,38	49,22	17,16	9,21	8,81	9,1	0,85	53,11	0	0	25,764	0	0	0	0	13	11	*
29.06.26 23	65,98	47,54	18,44	9,11	8,73	9,1	1,18	57,51	0	0,284	22,061	0	0	0,005	0	10	14	*
30.06.26 23	66,95	46,78	20,17	9,13	8,77	9,1	0,66	53,18	0	0,382	34,276	0	0	0,008	0	16	8	*
01.07.26 23	66,7	48,93	17,78	8,99	8,71	9,1	0,42	52,36	0	0	25,707	0	0	0	0	13	11	*
02.07.26 23	65,97	47,43	18,54	8,99	8,55	9,1	0,98	54,92	0	0,245	25,199	0	0	0,005	0	12	12	*
03.07.26 23	66,15	48,24	17,9	9,37	8,5	9,1	0,45	52,02	0	0,049	22,467	0	0	0,001	0	11	13	*
04.07.26 23	67,77	46,71	21,06	9,4	8,46	9,1	0,31	49,6	0	0,049	31,28	0	0	0,001	0	16	8	*
05.07.26 23	67,44	46,88	20,56	9,45	8,42	9,1	0,56	49,5	0	0,304	29,469	0	0	0,006	0	15	9	*
06.07.26 23	66,8	48,08	18,72	9,56	8,38	9,1	0,18	47,77	0	0,029	36,356	0	0	0,001	0	19	5	*
07.07.26 23	67,83	49,37	18,46	9,49	8,3	9,1	0,23	45,99	0	0	30,439	0	0	0	0	17	7	*
08.07.26 23	66,6	49,13	17,47	9,38	8,36	9,1	0,43	48,46	0	0	27,581	0	0	0	0	15	9	*
09.07.26 23	66,42	49,12	17,3	9,37	8,38	9,1	0,17	47,62	0	0	32,445	0	0	0	0	17	7	*
10.07.26 23	68,33	49,14	19,19	9,57	8,18	9,1	0,04	40,52	0	0	32,962	0	0	0	0	20	4	*
11.07.26 23	67,94	49,85	18,09	9,6	8,22	9,1	0,06	44,83	0	0	35,861	0	0	0	0	20	4	*
12.07.26 23	67,62	50,02	17,61	9,55	8,22	9,1	0,25	46,39	0	0	26,522	0	0	0	0	15	9	*
13.07.26 23	68,47	47,17	21,3	9,6	8,2	9,1	0,18	46,78	0	0,029	35,447	0	0	0,001	0	19	5	*
14.07.26 23	68,26	50,11	18,14	9,74	7,84	9,1	0,16	45,04	0	0	35,174	0	0	0	0	20	4	*
15.07.26 23	67,98	50,3	17,68	10,07	7,48	9,1	0,09	45,07	0	0	38,474	0	0	0	0	21	3	*
16.07.26 23	68,64	49,83	18,81	10,47	7,3	9,1	0,21	45,44	0	0	25,585	0	0	0	0	15	9	*
17.07.26 23	68,29	49,93	18,36	10,92	7,3	9,1	0,08	42,78	0	0	34,059	0	0	0	0	20	4	*
18.07.26 23	67,77	49,79	17,98	10,73	7,33	9,1	0,28	47,88	0	0	26,21	0	0	0	0	14	10	*
19.07.26 23	67,78	50,15	17,63	10,77	7,36	9,1	0,25	46,51	0	0	34,597	0	0	0	0	19	5	*
20.07.26 23	67,55	49,76	17,8	11,1	7,35	9,1	0,34	49,06	0	0	25,072	0	0	0	0	13	11	*
21.07.26 23	67,18	49,57	17,6	10,85	7,43	9,1	0,56	51,42	0	0	21,56	0	0	0	0	11	13	*
22.07.26 23	68,01	49,85	18,17	10,66	7,34	9,1	0,33	46,84	0	0	30,885	0	0	0	0	17	7	*
Итого/Средн	66,71	47,17	19,54	9,72	8,21	9,1	11,08	1461,94	0	1,401	895,804	0	0	0,027	0	475	245	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	7,88	179,4	0	4,559	78,415	0	0	0,073	0	41	429
22.07.26 23	18,96	1641,34	0	5,961	974,22	0	0	0,1	0	516	674
Итого	11,08	1461,94	0	1,401	895,804	0	0	0,027	0	475	245

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:105-5

Адрес:Ун.Набережная,105

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,13	56,05	12,08	9,25	8,66	10,6	179,19	175,88	0	175,468	173,362	0	0	2,121	0	24	0	
24.06.26 23	67,81	56,02	11,79	9,11	8,62	10,6	184,39	180,86	0	180,596	178,265	0	0	2,132	0	24	0	
25.06.26 23	67,77	56,88	10,89	9,03	8,56	10,6	200,26	196,66	0	196,135	193,765	0	0	2,138	0	24	0	
26.06.26 23	67,71	56,45	11,26	9,09	8,6	10,6	190,35	187,08	0	186,451	184,361	0	0	2,102	0	24	0	
27.06.26 23	67,56	57,23	10,33	9,08	8,62	10,6	205,05	201,59	0	200,87	198,573	0	0	2,076	0	24	0	
28.06.26 23	67,61	56,9	10,71	9	8,56	10,6	199,88	196,59	0	195,789	193,691	0	0	2,099	0	24	0	
29.06.26 23	67,37	56,51	10,86	8,9	8,48	10,6	203,93	200,36	0	199,784	197,44	0	0	2,172	0	24	0	
30.06.26 23	67,54	56,9	10,64	8,92	8,52	10,6	208,82	205,06	0	204,569	202,035	0	0	2,178	0	24	0	
01.07.26 23	67,84	56,15	11,68	8,79	8,47	10,6	183,57	179,97	1,249	179,798	177,374	1,23	1,23	2,172	0,07	24	0	
02.07.26 23	67,09	56,21	10,88	8,74	8,31	10,6	203,1	199,6	0,004	199	196,715	0,004	0,004	2,167	0	24	0	
03.07.26 23	67,74	57,02	10,72	9,15	8,26	10,6	215,11	211,8	0	210,694	208,655	0	0	2,263	0	24	0	
04.07.26 23	68,45	56,19	12,27	9,19	8,21	10,6	179,55	176,88	0	175,79	174,325	0	0	2,16	0	24	0	
05.07.26 23	68,26	56,49	11,77	9,24	8,17	10,6	188,23	185,49	0	184,31	182,784	0	0	2,174	0	24	0	
06.07.26 23	68,35	56,81	11,54	9,35	8,14	10,6	189,44	186,75	0	185,492	183,993	0	0	2,145	0	24	0	
07.07.26 23	69,02	56,24	12,79	9,29	8,05	10,6	169,27	166,85	0	165,678	164,438	0	0	2,123	0	24	0	
08.07.26 23	68,06	56,47	11,6	9,19	8,11	10,6	179,13	176,45	0	175,422	173,873	0	0	2,038	0	24	0	
09.07.26 23	67,55	57,96	9,58	9,14	8,15	10,6	219,83	216,7	0	215,343	213,383	0	0	2,069	0	24	0	
10.07.26 23	69,7	56,51	13,19	9,37	7,95	10,6	161,06	159,02	0	157,581	156,702	0	0	2,084	0	24	0	
11.07.26 23	69,18	56,88	12,3	9,4	7,97	10,6	169,47	167,3	0	165,853	164,82	0	0	2,045	0	24	0	
12.07.26 23	68,78	57,17	11,61	9,37	7,98	10,6	177,58	175,32	0	173,836	172,696	0	0	2,023	0	24	0	
13.07.26 23	68,26	57,72	10,55	9,39	7,97	10,6	194,68	191,93	0	190,626	189,019	0	0	2,016	0	24	0	
14.07.26 23	69,39	57,64	11,75	9,51	7,66	10,6	175,63	173,05	0	171,858	170,418	0	0	2,026	0	24	0	
15.07.26 23	69,61	58,17	11,44	9,9	7,28	10,6	185,35	182,97	0	181,352	180,133	0	0	2,084	0	24	0	
16.07.26 23	69,8	58,86	10,94	10,13	7,03	10,6	199,97	197,43	0	195,649	194,291	0	0	2,153	0	24	0	
17.07.26 23	69,63	59,04	10,59	10,75	7,09	10,6	205,87	203,2	0	201,439	199,958	0	0	2,148	0	24	0	
18.07.26 23	68,89	59,31	9,58	10,54	7,1	10,6	221,11	218,33	0	216,438	214,82	0	0	2,089	0	24	0	
19.07.26 23	68,86	59,1	9,76	10,57	7,12	10,6	217,59	215,03	0	213,01	211,596	0	0	2,094	0	24	0	
20.07.26 23	68,61	58,94	9,67	10,87	7,11	10,6	220,35	217,76	0	215,746	214,296	0	0	2,102	0	24	0	
21.07.26 23	68,31	58,73	9,58	10,68	7,21	10,6	227,34	224,97	0	222,624	221,421	0	0	2,147	0	24	0	
22.07.26 23	69,06	58,72	10,45	10,45	7,11	10,6	210,15	207,93	0	205,693	204,644	0	0	2,14	0	24	0	
Итого/Средн	68,38	57,37	11,01	9,51	7,97	10,6	5865,25	5778,81	1,253	5742,893	5691,849	1,234	1,234	63,482	0,071	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	477186,15	447244,21	48,458	462641,123	440506,555	47,727	47,727	12583,174	2,742	56576	291
22.07.26 23	483051,4	453023,02	49,711	468384,016	446198,404	48,962	48,962	12646,656	2,813	57296	291
Итого	5865,25	5778,81	1,253	5742,893	5691,849	1,234	1,234	63,482	0,071	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:99-3

Адрес:Ун.Набережная, 99 ИТП - 3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129385, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,37	51,36	17,01	9,3	8,64	10,6	107,12	105,36	0	104,884	104,091	0	0	1,786	0	24	0	
24.06.26 23	67,98	50,97	17,01	9,16	8,59	10,6	111,09	109,42	0	108,797	108,121	0	0	1,852	0	24	0	
25.06.26 23	68,02	50,91	17,11	9,1	8,54	10,6	115,35	113,79	0	112,963	112,447	0	0	1,934	0	24	0	
26.06.26 23	67,89	51,62	16,27	9,16	8,58	10,6	116,25	114,68	0	113,856	113,282	0	0	1,854	0	24	0	
27.06.26 23	67,79	51,95	15,84	9,13	8,59	10,6	119,14	117,55	0	116,689	116,104	0	0	1,85	0	24	0	
28.06.26 23	67,91	51,38	16,53	9,06	8,54	10,6	119,68	117,84	0	117,212	116,418	0	0	1,938	0	24	0	
29.06.26 23	67,55	52,12	15,44	8,96	8,46	10,6	125,63	123,65	0	123,061	122,114	0	0	1,901	0	24	0	
30.06.26 23	67,71	51,79	15,93	8,99	8,49	10,6	124,28	122,19	0	121,733	120,696	0	0	1,94	0	24	0	
01.07.26 23	68,01	51,17	16,85	8,85	8,44	10,6	120,87	118,77	0	118,366	117,349	0	0	1,995	0	24	0	
02.07.26 23	67,12	51,79	15,33	8,84	8,28	10,6	130,5	128,35	0	127,861	126,772	0	0	1,962	0	24	0	
03.07.26 23	67,9	51,19	16,71	9,25	8,21	10,6	119,39	117,36	0	116,931	115,956	0	0	1,956	0	24	0	
04.07.26 23	68,35	51,23	17,11	9,28	8,17	10,6	109,28	107,46	0	106,999	106,169	0	0	1,834	0	24	0	
05.07.26 23	68,28	51,47	16,81	9,33	8,13	10,6	116,03	114,15	0	113,614	112,763	0	0	1,912	0	24	0	
06.07.26 23	68,32	50,73	17,59	9,44	8,09	10,6	106,53	104,46	0	104,309	103,228	0	0	1,837	0	24	0	
07.07.26 23	68,85	50,55	18,3	9,37	8,01	10,6	99,48	97,53	0	97,376	96,39	0	0	1,785	0	24	0	
08.07.26 23	67,89	51,44	16,45	9,26	8,08	10,6	108,5	106,57	0	106,266	105,276	0	0	1,75	0	24	0	
09.07.26 23	67,75	52,02	15,73	9,25	8,09	10,6	113,19	111,27	0	110,872	109,893	0	0	1,746	0	24	0	
10.07.26 23	69,43	50,35	19,08	9,46	7,89	10,6	89,83	88,1	0	87,907	87,074	0	0	1,68	0	24	0	
11.07.26 23	68,93	50,96	17,97	9,48	7,93	10,6	90,92	89,21	0	88,992	88,153	0	0	1,602	0	24	0	
12.07.26 23	68,57	51,76	16,81	9,44	7,93	10,6	98,52	96,8	0	96,453	95,612	0	0	1,625	0	24	0	
13.07.26 23	68,24	52,18	16,06	9,48	7,91	10,6	105,16	103,23	0	102,972	101,946	0	0	1,657	0	24	0	
14.07.26 23	69,19	50,76	18,43	9,64	7,55	10,6	93,48	91,64	0	91,488	90,56	0	0	1,69	0	24	0	
15.07.26 23	69,36	50,61	18,75	9,98	7,18	10,6	94,63	92,77	0	92,605	91,683	0	0	1,742	0	24	0	
16.07.26 23	69,51	50,77	18,73	10,37	6,99	10,6	92,99	91,16	0	90,996	90,077	0	0	1,711	0	24	0	
17.07.26 23	69,27	50,28	19	10,84	7	10,6	92,77	91,05	0	90,791	89,988	0	0	1,731	0	24	0	
18.07.26 23	68,57	50,81	17,75	10,65	7,03	10,6	94,57	93,05	0	92,592	91,949	0	0	1,65	0	24	0	
19.07.26 23	68,65	50,64	18	10,69	7,05	10,6	97,81	96,2	0	95,76	95,069	0	0	1,731	0	24	0	
20.07.26 23	68,41	50,42	18	11,01	7,04	10,6	98,16	96,45	0	96,118	95,324	0	0	1,737	0	24	0	
21.07.26 23	68,12	50,75	17,37	10,77	7,13	10,6	101,61	99,91	0	99,51	98,727	0	0	1,735	0	24	0	
22.07.26 23	68,87	49,82	19,06	10,57	7,04	10,6	93,92	92,37	0	91,939	91,319	0	0	1,758	0	24	0	
Итого/Средн	68,3	51,17	17,13	9,6	7,92	10,6	3206,68	3152,34	0	3139,912	3114,552	0	0	53,882	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	66136,99	64596,93	10,74	64105,389	63809,419	10,615	10,615	2107,577	0,536	9334	426
22.07.26 23	69343,67	67749,27	10,74	67245,301	66923,971	10,615	10,615	2161,459	0,536	10054	426
Итого	3206,68	3152,34	0	3139,912	3114,552	0	0	53,882	0	720	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:99-2

Адрес:Ун.Набережная , 99 ИТП 2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20125375, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7D5E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,31	57,5	10,81	9,29	8,59	10,6	101,33	100,3	0,04	99,22	98,79	0,039	0,039	1,076	0,002	24	0	
24.06.26 23	67,97	57,52	10,45	9,14	8,55	10,6	108,05	106,97	0,04	105,818	105,36	0,039	0,039	1,11	0,002	24	0	
25.06.26 23	67,96	57,87	10,09	9,07	8,49	10,6	110,2	109,08	0,03	107,922	107,419	0,03	0,03	1,092	0,002	24	0	
26.06.26 23	67,86	57,87	9,99	9,13	8,53	10,6	105,79	104,72	0,02	103,609	103,121	0,02	0,02	1,038	0,001	24	0	
27.06.26 23	67,74	57,91	9,84	9,12	8,55	10,6	109,26	108,18	0,03	107,02	106,521	0,03	0,03	1,056	0,002	24	0	
28.06.26 23	67,85	58,1	9,75	9,03	8,49	10,6	115,9	114,76	0,04	113,513	112,994	0,039	0,039	1,111	0,002	24	0	
29.06.26 23	67,52	57,84	9,69	8,94	8,41	10,6	118,41	117,31	0,03	115,989	115,518	0,03	0,03	1,127	0,002	24	0	
30.06.26 23	67,64	58,22	9,42	8,97	8,44	10,6	121,23	120,15	0,03	118,75	118,296	0,03	0,03	1,122	0,002	24	0	
01.07.26 23	67,97	57,97	10	8,83	8,4	10,6	116,2	115,07	0,03	113,801	113,311	0,03	0,03	1,141	0,002	24	0	
02.07.26 23	67,11	58,6	8,51	8,8	8,24	10,6	140,47	138,96	0,03	137,632	136,791	0,03	0,03	1,174	0,002	24	0	
03.07.26 23	67,74	58,38	9,36	9,22	8,17	10,6	121,41	119,92	0,02	118,917	118,057	0,02	0,02	1,117	0,001	24	0	
04.07.26 23	68,33	57,51	10,82	9,26	8,12	10,6	102,79	101,5	0,03	100,644	99,967	0,03	0,03	1,093	0,002	24	0	
05.07.26 23	68,16	58,54	9,63	9,3	8,08	10,6	112,71	111,35	0,03	110,369	109,611	0,03	0,03	1,067	0,002	24	0	
06.07.26 23	68,23	57,46	10,77	9,42	8,05	10,6	106,87	105,57	0,01	104,645	103,975	0,01	0,01	1,131	0,001	24	0	
07.07.26 23	68,82	57,17	11,65	9,35	7,96	10,6	91,52	90,4	0	89,587	89,05	0	0	1,047	0	24	0	
08.07.26 23	67,89	57,22	10,66	9,25	8,03	10,6	99,81	98,66	0	97,755	97,184	0	0	1,045	0	24	0	
09.07.26 23	67,51	58,04	9,47	9,21	8,05	10,6	110,26	109,01	0	108,013	107,333	0	0	1,026	0	24	0	
10.07.26 23	69,4	56,62	12,78	9,44	7,85	10,6	79,8	78,86	0	78,086	77,708	0	0	1	0	24	0	
11.07.26 23	68,9	57,09	11,81	9,46	7,88	10,6	82,85	81,89	0	81,097	80,669	0	0	0,961	0	24	0	
12.07.26 23	68,55	58,13	10,42	9,43	7,88	10,6	94,16	93,08	0	92,184	91,646	0	0	0,963	0	24	0	
13.07.26 23	68,14	58,15	9,99	9,46	7,87	10,6	106,67	105,48	0	104,457	103,848	0	0	1,047	0	24	0	
14.07.26 23	69,12	57,08	12,04	9,6	7,53	10,6	87,21	86,13	0,01	85,353	84,845	0,01	0,01	1,032	0,001	24	0	
15.07.26 23	69,24	56,44	12,81	9,97	7,15	10,6	81,85	80,89	0	80,108	79,71	0	0	1,03	0	24	0	
16.07.26 23	69,41	57,26	12,15	10,3	6,93	10,6	87,37	86,41	0,01	85,501	85,11	0,01	0,01	1,045	0,001	24	0	
17.07.26 23	69,22	56,38	12,84	10,83	6,95	10,6	81,9	81,05	0	80,157	79,871	0	0	1,035	0	24	0	
18.07.26 23	68,53	57,9	10,63	10,63	6,99	10,6	94,78	93,84	0	92,801	92,401	0	0	0,993	0	24	0	
19.07.26 23	68,54	58,29	10,25	10,67	7,01	10,6	101,82	100,81	0	99,695	99,241	0	0	1,029	0	24	0	
20.07.26 23	68,29	56,95	11,33	10,98	6,99	10,6	95,63	94,67	0	93,645	93,26	0	0	1,069	0	24	0	
21.07.26 23	68,06	57,22	10,84	10,77	7,09	10,6	95,02	94,12	0	93,059	92,704	0	0	1,016	0	24	0	
22.07.26 23	68,74	57,08	11,67	10,55	7	10,6	89,84	88,93	0	87,953	87,601	0	0	1,032	0	24	0	
Итого/Средн	68,22	57,68	10,54	9,58	7,88	10,6	3071,11	3038,07	0,43	3007,299	2991,912	0,423	0,423	31,824	0,025	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	121714,24	118650,12	91,23	117864,779	117284,318	88,091	88,091	4277,464	4,034	33937	7329
22.07.26 23	124859,25	121688,19	91,66	120872,078	120276,23	88,515	88,515	4309,288	4,059	34657	7329
Итого	3071,11	3038,07	0,43	3007,299	2991,912	0,423	0,423	31,824	0,025	720	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Март

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:99-1

Адрес:Ун. Набережная ,99 ИТП-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129394, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,87	57,45	11,42	9,3	8,62	10,6	187,23	184,54	0	183,274	181,759	0	0	2,096	0	24	0	
24.06.26 23	68,48	58,08	10,4	9,15	8,58	10,6	209,36	206,63	0	204,981	203,454	0	0	2,134	0	24	0	
25.06.26 23	68,47	57,57	10,9	9,09	8,52	10,6	203,13	200,38	0	198,882	197,357	0	0	2,17	0	24	0	
26.06.26 23	68,37	58,03	10,34	9,15	8,56	10,6	213,75	210,95	0	209,284	207,714	0	0	2,167	0	24	0	
27.06.26 23	68,24	57,94	10,3	9,12	8,58	10,6	211,59	208,8	0	207,188	205,605	0	0	2,137	0	24	0	
28.06.26 23	68,35	57,3	11,05	9,05	8,52	10,6	208,69	205,85	0	204,334	202,758	0	0	2,26	0	24	0	
29.06.26 23	67,98	57,45	10,53	8,95	8,44	10,6	215,55	212,76	0	211,098	209,561	0	0	2,226	0	24	0	
30.06.26 23	68,13	57,59	10,54	8,98	8,47	10,6	220,69	217,86	0	216,116	214,561	0	0	2,28	0	24	0	
01.07.26 23	68,45	56,63	11,82	8,84	8,42	10,6	207,78	204,89	0,01	203,437	201,892	0,01	0,01	2,407	0,001	24	0	
02.07.26 23	67,62	57,88	9,74	8,83	8,26	10,6	247,49	244,54	0	242,427	240,802	0	0	2,365	0	24	0	
03.07.26 23	68,25	58,7	9,55	9,23	8,19	10,6	251,15	248,13	0	245,923	244,228	0	0	2,355	0	24	0	
04.07.26 23	68,84	57,87	10,97	9,27	8,15	10,6	208,05	205,13	0	203,654	201,991	0	0	2,239	0	24	0	
05.07.26 23	68,69	58,56	10,13	9,32	8,11	10,6	220,32	217,41	0	215,686	214,008	0	0	2,19	0	24	0	
06.07.26 23	68,78	58,36	10,41	9,43	8,07	10,6	211,47	208,61	0	207,007	205,372	0	0	2,162	0	24	0	
07.07.26 23	69,39	56,84	12,55	9,36	7,99	10,6	172,61	169,79	0	168,903	167,286	0	0	2,125	0	24	0	
08.07.26 23	68,39	57,87	10,52	9,25	8,06	10,6	199,17	196,38	0	195,008	193,387	0	0	2,057	0	24	0	
09.07.26 23	68,08	58,54	9,55	9,23	8,08	10,6	227,03	224,16	0	222,333	220,652	0	0	2,129	0	24	0	
10.07.26 23	70,01	56,32	13,69	9,45	7,88	10,6	152,8	150,08	0	149,463	147,899	0	0	2,051	0	24	0	
11.07.26 23	69,48	57,47	12,01	9,47	7,91	10,6	167,42	164,75	0	163,825	162,265	0	0	1,973	0	24	0	
12.07.26 23	69,09	57,6	11,5	9,43	7,91	10,6	176,77	174,11	0	173,017	171,476	0	0	1,995	0	24	0	
13.07.26 23	68,71	58,78	9,93	9,47	7,9	10,6	208,28	205,52	0	203,885	202,268	0	0	2,032	0	24	0	
14.07.26 23	69,64	57,2	12,44	9,62	7,54	10,6	168,28	165,54	0	164,652	163,071	0	0	2,056	0	24	0	
15.07.26 23	69,87	56,36	13,5	9,97	7,17	10,6	156,43	153,72	0	153,028	151,477	0	0	2,075	0	24	0	
16.07.26 23	70,04	56,02	14,02	10,35	6,97	10,6	150,59	147,9	0	147,311	145,772	0	0	2,075	0	24	0	
17.07.26 23	69,77	56,58	13,19	10,83	6,98	10,6	160,5	157,79	0	157,027	155,468	0	0	2,084	0	24	0	
18.07.26 23	69,07	57,87	11,21	10,64	7,01	10,6	183,28	180,59	0	179,388	177,825	0	0	2,023	0	24	0	
19.07.26 23	69,1	57,99	11,11	10,68	7,03	10,6	194,16	191,4	0	190,04	188,452	0	0	2,126	0	24	0	
20.07.26 23	68,88	57,96	10,92	11	7,02	10,6	197,94	195,22	0,02	193,761	192,21	0,02	0,02	2,133	0,001	24	0	
21.07.26 23	68,55	58,26	10,3	10,77	7,11	10,6	207,93	205,21	0	203,584	202,019	0	0	2,111	0	24	0	
22.07.26 23	69,34	56,8	12,54	10,56	7,02	10,6	169,84	167,08	0	166,206	164,601	0	0	2,096	0	24	0	
Итого/Средн	68,75	57,67	11,09	9,59	7,9	10,6	5909,28	5825,72	0,03	5784,721	5737,186	0,03	0,03	64,328	0,002	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	123728,67	120130,35	11,21	120017,672	119297,248	11,078	11,078	3908,66	0,564	15191	33
22.07.26 23	129637,95	126556,07	11,24	125802,393	125034,435	11,108	11,108	3972,988	0,566	15911	33
Итого	5909,28	5825,72	0,03	5784,721	5737,186	0,03	0,03	64,328	0,002	720	0

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 97А-2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	тх °C/ч	Рж Гкал	Qтв ч	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	67,55	52,31	15,24	6,12	< 8,53	---	144,595	143,62	0	141,615	141,828	-0,213	0	4	2,149	24	0	*
24.06.26 23	67,1	51,66	15,44	6,12	< 8,49	---	138,795	137,845	0	135,964	136,158	-0,194	0	4	2,091	24	0	*
25.06.26 23	67,1	51,77	15,33	6,12	< 8,43	---	139,035	138,095	0	136,199	136,413	-0,214	0	4	2,08	24	0	*
26.06.26 23	67,01	52,11	14,9	6,12	< 8,47	---	141,345	140,34	0	138,477	138,595	-0,118	0	4	2,054	24	0	*
27.06.26 23	66,89	51,78	15,11	6,12	< 8,48	---	142,705	141,615	0	139,812	139,872	-0,06	0	4	2,103	24	0	*
28.06.26 23	66,99	51,22	15,78	6,12	< 8,43	---	142,53	141,36	0	139,637	139,668	-0,032	0	4	2,194	24	0	*
29.06.26 23	66,62	50,8	15,82	6,12	< 8,35	---	143,6	142,38	0	140,718	140,695	0,023	0	4	2,218	24	0	*
30.06.26 23	66,76	51,08	15,68	6,12	< 8,38	---	145,305	144,025	0,001	142,372	142,305	0,067	0	4	2,223	24	0	*
01.07.26 23	67,04	50,36	16,69	6,12	< 8,33	---	134,57	133,525	0,002	131,83	131,977	-0,148	0	4	2,192	24	0	*
02.07.26 23	66,25	51,46	14,79	6,12	< 8,17	---	152,55	152,03	0	149,519	150,188	-0,669	0	4	2,202	24	0	*
03.07.26 23	67,04	53,71	13,34	6,12	< 8,1	---	173,135	172,88	0	169,613	170,592	-0,978	0	4	2,252	24	0	*
04.07.26 23	67,6	54,5	13,09	6,12	< 8,06	---	170,33	169,94	0	166,813	167,632	-0,82	0	4	2,175	24	0	*
05.07.26 23	67,49	55,22	12,27	6,12	< 8,02	---	178,48	177,925	0	174,809	175,441	-0,632	0	4	2,135	24	0	*
06.07.26 23	67,56	55,64	11,93	6,12	< 7,98	---	179,85	179,155	0	176,144	176,614	-0,47	0	4	2,092	24	0	*
07.07.26 23	68,18	56,3	11,88	6,12	< 7,9	---	176,47	175,635	0	172,766	173,093	-0,327	0	4	2,044	24	0	*
08.07.26 23	67,15	55,29	11,87	6,12	< 7,97	---	172,235	171,405	0	168,719	169,006	-0,287	0	4	1,993	24	0	*
09.07.26 23	67	55,29	11,71	6,12	< 7,98	---	171,88	170,99	0	168,401	168,596	-0,195	0	4	1,962	24	0	*
10.07.26 23	68,85	57,66	11,19	6,12	< 7,79	---	182,95	181,825	0	179,042	179,061	-0,02	0	4	1,996	24	0	*
11.07.26 23	68,33	57,64	10,69	6,12	< 7,82	---	184,405	183,285	0	180,529	180,498	0,032	0	4	1,921	24	0	*
12.07.26 23	67,92	57,02	10,89	6,12	< 7,83	---	185,39	184,155	0	181,527	181,422	0,105	0	4	1,969	24	0	*
13.07.26 23	67,53	56,91	10,62	6,12	< 7,8	---	189,325	188,12	0	185,437	185,337	0,1	0	4	1,96	24	0	*
14.07.26 23	68,64	58,8	9,84	6,12	< 7,44	---	205,14	204,265	0,002	200,788	201,037	-0,248	0	4	1,968	24	0	*
15.07.26 23	68,82	59,99	8,82	6,12	< 7,08	---	232,99	231,51	0	228,017	227,711	0,306	0	4	2,004	24	0	*
16.07.26 23	69	60,63	8,37	6,12	< 6,88	---	252,52	250,435	0	247,103	246,237	0,867	0	4	2,061	24	0	*
17.07.26 23	68,76	60,68	8,08	6,12	< 6,88	---	269,79	267,275	0	264,045	262,783	1,262	0	4	2,126	24	0	*
18.07.26 23	68,05	60,15	7,9	6,12	< 6,92	---	265,905	263,335	0	260,345	258,975	1,371	0	4	2,048	24	0	*
19.07.26 23	68,1	59,99	8,1	6,12	< 6,94	---	268,3	265,535	0	262,682	261,169	1,513	0	4	2,12	24	0	*
20.07.26 23	67,55	57,04	10,51	6,12	< 6,93	---	201,95	199,54	0	197,785	196,561	1,224	0	4	2,072	24	0	*
21.07.26 23	67,27	53,65	13,62	6,12	< 7,01	---	152,35	150,245	0	149,229	148,262	0,968	0	4	2,027	24	0	*
22.07.26 23	68,06	53,81	14,24	6,12	< 6,93	---	145,16	143,06	0	142,128	141,16	0,969	0	4	2,02	24	0	*
Итого/Средн	67,72	55,83	11,89	6,12	7,81	---	5383,585	5345,35	0,004	5272,066	5268,884	3,182	0	4	62,453	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	301803	293957,715	245,56	292506,57	290208,522	2298,048	9291,13	32890	387
22.07.26 23	307186,585	299303,065	245,564	297778,637	295477,407	2301,23	9353,583	33610	387
Итого	5383,585	5345,35	0,004	5272,066	5268,884	3,182	62,453	720	0

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2026г.-22/07/2026г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15494617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	87,25	87,25	0,00	67,26	52,61	14,65	0,88	0,80	1,28	88,78	88,57	OK	24	0	
24.06.2026	90,92	90,92	0,00	66,83	52,95	13,88	0,86	0,79	1,27	92,45	92,35	OK	24	0	
25.06.2026	95,65	95,65	0,00	66,92	52,88	14,04	0,86	0,79	1,36	97,25	97,15	OK	24	0	
26.06.2026	94,37	94,37	0,00	66,81	53,30	13,51	0,86	0,79	1,28	95,92	95,90	OK	24	0	
27.06.2026	98,71	98,71	0,00	66,71	53,30	13,42	0,86	0,79	1,33	100,29	100,35	OK	24	0	
28.06.2026	98,68	98,68	0,00	66,83	53,37	13,46	0,86	0,79	1,33	100,26	100,33	OK	24	0	
29.06.2026	102,85	102,85	0,00	66,50	53,57	12,93	0,85	0,78	1,33	104,46	104,59	OK	24	0	
30.06.2026	102,87	102,87	0,00	66,67	53,29	13,38	0,85	0,78	1,38	104,51	104,58	OK	24	0	
01.07.2026	99,09	99,09	0,00	66,88	53,29	13,59	0,83	0,78	1,36	100,77	100,65	OK	24	0	
02.07.2026	111,71	111,71	0,00	66,30	53,87	12,44	0,85	0,75	1,38	113,70	113,36	OK	24	0	
03.07.2026	97,84	97,84	0,00	66,85	52,79	14,06	0,88	0,74	1,37	99,59	99,27	OK	24	0	
04.07.2026	89,95	89,95	0,00	67,17	52,53	14,64	0,89	0,74	1,32	91,57	91,26	OK	24	0	
05.07.2026	90,13	90,13	0,00	67,09	52,91	14,18	0,89	0,74	1,28	91,74	91,47	OK	24	0	
06.07.2026	87,66	87,66	0,00	67,16	53,03	14,13	0,90	0,73	1,24	89,23	88,97	OK	24	0	
07.07.2026	82,20	82,20	0,00	67,57	52,51	15,07	0,89	0,73	1,25	83,69	83,39	OK	24	0	
08.07.2026	89,84	89,84	0,00	66,64	53,30	13,34	0,88	0,74	1,21	91,37	91,23	OK	24	0	
09.07.2026	90,90	90,90	0,00	66,74	53,51	13,23	0,89	0,73	1,20	92,37	92,40	OK	24	0	
10.07.2026	74,89	74,89	0,00	68,04	52,34	15,70	0,90	0,72	1,18	76,06	76,18	OK	24	0	
11.07.2026	78,81	78,81	0,00	67,62	52,85	14,77	0,91	0,72	1,16	80,03	80,19	OK	24	0	
12.07.2026	82,76	82,76	0,00	67,31	53,30	14,00	0,90	0,72	1,16	84,00	84,25	OK	24	0	
13.07.2026	85,01	85,01	0,00	67,11	53,73	13,37	0,91	0,71	1,14	86,28	86,55	OK	24	0	
14.07.2026	75,74	75,74	0,00	67,82	52,59	15,23	0,92	0,68	1,16	76,96	77,01	OK	24	0	
15.07.2026	76,18	76,18	0,00	68,03	52,80	15,23	0,94	0,66	1,17	77,34	77,55	OK	24	0	
16.07.2026	77,65	77,65	0,00	68,18	52,37	15,82	1,00	0,65	1,23	78,71	79,14	OK	24	0	
17.07.2026	79,15	79,15	0,00	67,95	52,66	15,29	1,02	0,65	1,22	80,16	80,75	OK	24	0	
18.07.2026	83,99	83,99	0,00	67,40	53,04	14,35	1,00	0,65	1,21	85,02	85,71	OK	24	0	
19.07.2026	85,24	85,24	0,00	67,50	53,44	14,05	1,01	0,65	1,20	86,31	86,99	OK	24	0	
20.07.2026	86,55	86,55	0,00	67,22	53,11	14,11	1,04	0,65	1,23	87,59	88,35	OK	24	0	
21.07.2026	87,10	87,10	0,00	67,07	53,09	13,99	1,01	0,66	1,22	88,15	88,90	OK	24	0	
22.07.2026	80,21	80,21	0,00	67,69	52,80	14,89	1,00	0,65	1,20	81,18	81,87	OK	24	0	
Итого:	2663,89	2663,89							37,63	2705,74	2709,26		720	0	
Средние:				67,20	53,04	14,16	0,91	0,72							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	3345,77	121250,16	118113,55	3136,61	117031,67	117037,98	-6,30			
22.07.2026	3383,40	123955,90	120822,81	3133,09	119695,57	119701,87	-6,30			
ИТОГО:	37,63	2705,74	2709,26	-3,52	2663,89	2663,89	0,00	720	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период	
Q _{корр} = нештат. / Q _{ншт} (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и /Т _{раб}	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"
/ / А.В. Шегалева /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/ / Мартовская Ю.О.
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/06/2026г.-22/07/2026г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-2) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 05351818
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
27.06.2026	82,07	82,07	0,00	67,30	51,82	15,48	0,89	0,80	1,28	83,69	83,08	OK	24	0	
28.06.2026	85,98	85,98	0,00	67,41	51,56	15,85	0,88	0,80	1,37	87,69	87,03	OK	24	0	
29.06.2026	89,10	89,10	0,00	67,09	51,83	15,26	0,87	0,79	1,37	90,83	90,24	OK	24	0,09	
30.06.2026	89,79	89,79	0,00	67,41	51,96	15,45	0,87	0,79	1,40	91,53	90,95	OK	24	0,19	
01.07.2026	84,11	84,11	0,00	67,92	51,38	16,55	0,86	0,79	1,40	85,77	85,16	OK	24	0,13	
02.07.2026	90,79	90,79	0,00	67,37	51,96	15,41	0,87	0,77	1,40	92,54	91,97	OK	24	0,01	
03.07.2026	84,47	84,47	0,00	67,76	51,89	15,87	0,91	0,76	1,34	86,14	85,55	OK	24	0,09	
04.07.2026	80,71	80,71	0,00	68,27	51,22	17,05	0,91	0,75	1,39	82,37	81,67	OK	24	0,03	
05.07.2026	78,40	78,40	0,00	68,06	50,59	17,47	0,92	0,75	1,38	80,03	79,28	OK	24	0,01	
06.07.2026	73,87	73,87	0,00	68,09	50,65	17,44	0,93	0,75	1,30	75,43	74,68	OK	24	0	
07.07.2026	68,80	68,80	0,00	68,63	50,75	17,88	0,92	0,74	1,24	70,31	69,53	OK	24	0,08	
08.07.2026	76,06	76,06	0,00	67,85	51,31	16,54	0,91	0,75	1,27	77,65	76,93	OK	24	0,12	
09.07.2026	78,50	78,50	0,00	67,49	51,30	16,19	0,91	0,75	1,28	80,12	79,39	OK	24	0,07	
10.07.2026	64,35	64,35	0,00	69,16	50,26	18,89	0,93	0,73	1,22	65,86	64,93	OK	24	0,03	
11.07.2026	64,45	64,45	0,00	68,73	51,07	17,66	0,93	0,73	1,14	65,91	65,10	OK	24	0,01	
12.07.2026	72,16	72,16	0,00	68,44	51,43	17,00	0,93	0,73	1,24	73,72	72,96	OK	24	0,07	
13.07.2026	74,98	74,98	0,00	68,03	51,75	16,28	0,93	0,73	1,23	76,57	75,83	OK	24	1,07	
14.07.2026	70,54	70,54	0,00	68,94	51,19	17,75	0,94	0,70	1,26	72,13	71,28	OK	24	0,08	
15.07.2026	68,21	68,21	0,00	69,08	51,10	17,98	0,97	0,67	1,24	69,73	68,92	OK	24	0,16	
16.07.2026	65,42	65,42	0,00	69,23	50,95	18,28	1,01	0,65	1,20	66,95	66,04	OK	24	0,2	
17.07.2026	66,93	66,93	0,00	69,11	51,07	18,05	1,05	0,66	1,22	68,40	67,66	OK	24	0	
18.07.2026	72,38	72,38	0,00	68,56	51,38	17,18	1,03	0,66	1,25	73,90	73,22	OK	24	0	
19.07.2026	74,37	74,37	0,00	68,58	51,43	17,15	1,04	0,66	1,28	75,92	75,25	OK	24	0,1	
20.07.2026	73,69	73,69	0,00	68,32	51,56	16,76	1,07	0,66	1,24	75,20	74,58	OK	24	0,16	
21.07.2026	73,98	73,98	0,00	68,05	51,12	16,93	1,04	0,67	1,26	75,49	74,85	OK	24	0,13	
22.07.2026	70,26	70,26	0,00	68,70	51,23	17,47	1,02	0,66	1,23	71,75	71,07	OK	24	0,08	
Итого:	1974,37	1974,37							33,43	2015,62	1997,18		624	2,91	
Средние:				68,21	51,30	16,92	0,94	0,73							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
26.06.2026	32,87	2039,34	2027,72	11,62	2003,50	2003,50	0,00	637,00	103	0,5
22.07.2026	66,30	4054,96	4024,90	30,06	3977,87	3977,87	0,00	1261,00	0	
ИТОГО:	33,43	2015,62	1997,18	18,44	1974,37	1974,37	0,00	624	0	2,91

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и/Т_{раб}
х Т_{нш} 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ.Сервис"

/ /
Подпись А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Ю.Март/ /Мартовская Ю.О.
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

27/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307

Серийный номер: 15164617

Посуточный архив


Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
27.06.2026	74,51	74,51	0,00	67,22	57,54	9,68	0,89	0,81	0,72	76,18	75,45	OK	24	0	
28.06.2026	76,93	76,93	0,00	67,33	57,50	9,83	0,88	0,80	0,76	78,60	77,95	OK	24	0	
29.06.2026	85,13	85,13	0,00	67,06	57,52	9,55	0,87	0,80	0,82	86,96	86,28	OK	24	0	
30.06.2026	81,76	81,76	0,00	67,15	57,47	9,68	0,88	0,80	0,79	83,50	82,89	OK	24	0	
01.07.2026	75,91	75,91	0,00	67,41	57,19	10,23	0,86	0,79	0,78	77,54	76,94	OK	24	0	
02.07.2026	84,83	84,83	0,00	66,90	57,53	9,36	0,87	0,77	0,79	86,58	86,03	OK	24	0	
03.07.2026	80,19	80,19	0,00	67,28	57,39	9,89	0,91	0,76	0,79	81,93	81,27	OK	24	0	
04.07.2026	71,16	71,16	0,00	67,73	57,37	10,36	0,91	0,76	0,73	72,77	72,06	OK	24	0	
05.07.2026	72,84	72,84	0,00	67,51	57,48	10,03	0,92	0,75	0,73	74,47	73,78	OK	24	0	
06.07.2026	70,36	70,36	0,00	67,55	57,26	10,28	0,93	0,75	0,73	71,94	71,25	OK	24	0	
07.07.2026	64,87	64,87	0,00	68,05	56,93	11,12	0,92	0,74	0,73	66,38	65,64	OK	24	0	
08.07.2026	70,65	70,65	0,00	67,30	57,26	10,03	0,91	0,75	0,71	72,22	71,54	OK	24	0	
09.07.2026	76,08	76,08	0,00	66,95	57,29	9,66	0,91	0,75	0,73	77,73	77,08	OK	24	0	
10.07.2026	56,24	56,24	0,00	68,48	56,38	12,10	0,93	0,73	0,68	57,61	56,86	OK	24	0	
11.07.2026	56,61	56,61	0,00	68,05	56,89	11,16	0,93	0,73	0,63	57,95	57,26	OK	24	0	
12.07.2026	62,81	62,81	0,00	67,79	57,38	10,42	0,93	0,73	0,66	64,24	63,60	OK	24	0	
13.07.2026	69,57	69,57	0,00	67,43	57,54	9,89	0,93	0,73	0,69	71,09	70,48	OK	24	0	
14.07.2026	60,78	60,78	0,00	68,26	56,52	11,74	0,94	0,70	0,72	62,21	61,49	OK	24	0	
15.07.2026	61,31	61,31	0,00	68,43	55,86	12,57	0,97	0,67	0,78	62,76	61,99	OK	24	0	
16.07.2026	60,22	60,22	0,00	68,57	56,37	12,20	1,01	0,66	0,74	61,62	60,94	OK	24	0	
17.07.2026	60,51	60,51	0,00	68,47	56,25	12,23	1,05	0,66	0,75	61,90	61,25	OK	24	0	
18.07.2026	64,93	64,93	0,00	67,97	56,35	11,62	1,03	0,66	0,76	66,36	65,77	OK	24	0	
19.07.2026	66,17	66,17	0,00	67,96	57,11	10,85	1,04	0,66	0,72	67,59	67,08	OK	24	0	
20.07.2026	70,90	70,90	0,00	67,74	56,71	11,03	1,07	0,66	0,79	72,41	71,87	OK	24	0	
21.07.2026	69,50	69,50	0,00	67,48	56,62	10,86	1,05	0,67	0,76	70,95	70,45	OK	24	0	
22.07.2026	65,63	65,63	0,00	68,08	56,67	11,41	1,03	0,66	0,75	67,06	66,50	OK	24	0	
Итого:	1810,39	1810,39							19,24	1850,56	1833,71		624	0	
Средние:				67,70	57,01	10,68	0,95	0,73	0,74					0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
26.06.2026	17061,00	1652,88	1631,57	21,31	1617,13	1613,41	3,72	787,00	123	0,17
22.07.2026	17080,24	3503,44	3465,28	38,16	3427,52	3423,80	3,72	1411,00		
ИТОГО:	19,24	1850,56	1833,71	16,85	1810,39	1810,39	0,00	624	0	0

Тепловая энергия
израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{кorr} = Q_и/T_{раб}
x T_{нш} 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20421817

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	HC ч	BHP ч	V3 м3	ВОС
23.06.2026	35,92	36,93	-1,01	66,83	49,57	17,26	0,89	0,82	0,63	36,40	37,57	OK	24	0,00	
24.06.2026	37,66	38,77	-1,12	66,48	49,45	17,04	0,88	0,82	0,65	38,17	39,43	OK	24	0,00	
25.06.2026	37,48	38,50	-1,02	66,47	49,68	16,79	0,87	0,81	0,63	37,95	39,19	OK	24	0,00	
26.06.2026	37,09	38,26	-1,17	66,34	49,81	16,53	0,88	0,82	0,62	37,63	38,86	OK	24	0,00	
27.06.2026	38,39	39,94	-1,55	66,28	50,21	16,08	0,87	0,82	0,62	39,08	40,45	OK	24	0,00	
28.06.2026	39,15	40,79	-1,64	66,40	49,66	16,74	0,87	0,81	0,66	39,89	41,27	OK	24	0,00	
29.06.2026	41,08	42,82	-1,75	66,13	50,21	15,93	0,86	0,80	0,66	41,84	43,34	OK	24	0,00	
30.06.2026	40,11	41,89	-1,79	66,24	50,23	16,01	0,86	0,81	0,65	40,90	42,36	OK	24	0,00	
01.07.2026	37,64	39,37	-1,73	66,41	49,67	16,74	0,85	0,80	0,63	38,38	39,80	OK	24	0,00	
02.07.2026	42,52	44,60	-2,09	65,91	50,62	15,28	0,85	0,79	0,65	43,34	45,11	OK	24	0,00	
03.07.2026	39,88	41,85	-1,97	66,47	50,27	16,20	0,89	0,78	0,64	40,67	42,32	OK	24	0,00	
04.07.2026	37,40	39,27	-1,87	66,84	50,35	16,49	0,89	0,78	0,62	38,15	39,71	OK	24	0,00	
05.07.2026	37,93	39,86	-1,93	66,82	50,66	16,16	0,89	0,77	0,61	38,69	40,32	OK	24	0,00	
06.07.2026	37,50	39,41	-1,91	66,91	50,65	16,25	0,91	0,77	0,61	38,25	39,86	OK	24	0,00	
07.07.2026	34,21	35,93	-1,72	67,26	50,09	17,17	0,90	0,76	0,59	34,90	36,33	OK	24	0,00	
08.07.2026	38,87	40,81	-1,94	66,49	50,77	15,72	0,89	0,77	0,62	39,64	41,28	OK	24	0,00	
09.07.2026	38,07	40,08	-2,01	66,47	50,81	15,65	0,89	0,77	0,59	38,82	40,54	OK	24	0,00	
10.07.2026	31,77	33,66	-1,89	67,76	49,94	17,82	0,91	0,75	0,57	32,42	34,03	OK	24	0,00	
11.07.2026	33,61	35,48	-1,87	67,41	50,40	17,00	0,91	0,75	0,58	34,30	35,89	OK	24	0,00	
12.07.2026	35,29	37,22	-1,92	67,08	50,35	16,74	0,90	0,75	0,60	36,00	37,63	OK	24	0,00	
13.07.2026	36,00	37,92	-1,92	66,83	50,51	16,32	0,91	0,75	0,59	36,72	38,36	OK	24	0,00	
14.07.2026	34,63	36,47	-1,84	67,66	50,47	17,19	0,92	0,71	0,60	35,34	36,89	OK	24	0,00	
15.07.2026	33,38	35,16	-1,78	67,78	50,63	17,15	0,96	0,68	0,58	34,06	35,56	OK	24	0,00	
16.07.2026	34,08	35,85	-1,77	67,91	50,52	17,38	1,00	0,66	0,60	34,78	36,26	OK	24	0,00	
17.07.2026	35,19	36,98	-1,79	67,70	50,65	17,05	1,04	0,66	0,61	35,91	37,41	OK	24	0,00	
18.07.2026	39,57	41,68	-2,11	67,24	55,92	11,32	1,02	0,67	0,43	40,36	42,28	OK	24	0,00	
19.07.2026	37,58	39,58	-2,00	67,23	50,97	16,26	1,03	0,67	0,62	38,34	40,04	OK	24	0,00	
20.07.2026	37,56	39,56	-1,99	66,93	50,80	16,13	1,06	0,67	0,61	38,31	40,01	OK	24	0,00	
21.07.2026	37,86	39,91	-2,05	66,75	50,77	15,98	1,03	0,67	0,61	38,61	40,37	OK	24	0,00	
22.07.2026	36,16	38,13	-1,97	67,41	50,48	16,93	1,02	0,67	0,62	36,89	38,57	OK	24	0,00	
Итого:	1113,58	1166,70							18,28	1134,74	1181,02		720	0,00	0
Средние:				66,88	50,50	16,38	0,92	0,75							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	BHP ч	ВОС ч	V3 м3
22.06.2026	3607,95	109449,77	108301,24	1148,53	107055,97	107094,54	-38,57	40453,00		9,00
22.07.2026	3626,23	110584,51	109482,26	1102,25	108169,55	108261,24	-91,69	41173,00		9,00
ИТОГО:	18,28	1134,74	1181,02	-46,28	1113,58	1166,70	-53,12	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/ / А.В.Шегалеева/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.Мартв / Мартовская Ю.О.

Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15461517


Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	52,84	52,84	0,00	67,64	53,56	14,07	0,89	0,83	0,75	53,38	54,06	OK	24	0	
24.06.2026	54,61	54,61	0,00	67,21	53,23	13,98	0,88	0,82	0,76	55,10	55,91	OK	24	0	
25.06.2026	54,61	54,61	0,00	67,21	53,51	13,70	0,88	0,82	0,75	55,10	55,92	OK	24	0	
26.06.2026	54,52	54,52	0,00	67,09	53,54	13,55	0,88	0,82	0,74	54,99	55,84	OK	24	0	
27.06.2026	57,26	57,26	0,00	67,03	53,71	13,32	0,88	0,82	0,77	57,75	58,65	OK	24	0	
28.06.2026	58,43	58,43	0,00	67,14	53,59	13,56	0,87	0,82	0,79	58,95	59,84	OK	24	0	
29.06.2026	60,33	60,33	0,00	66,82	53,82	13,00	0,86	0,81	0,79	60,87	61,77	OK	24	0	
30.06.2026	61,68	61,68	0,00	66,98	53,53	13,45	0,86	0,81	0,83	62,23	63,16	OK	24	0	
01.07.2026	58,17	58,17	0,00	67,17	53,66	13,51	0,85	0,81	0,78	58,70	59,57	OK	24	0	
02.07.2026	64,17	64,17	0,00	66,43	53,38	13,05	0,85	0,79	0,84	64,72	65,70	OK	24	0	
03.07.2026	55,86	55,86	0,00	66,99	53,24	13,75	0,89	0,78	0,76	56,27	57,27	OK	24	0	
04.07.2026	52,37	52,37	0,00	67,40	52,98	14,41	0,89	0,78	0,76	52,75	53,71	OK	24	0	
05.07.2026	53,68	53,68	0,00	67,36	53,02	14,34	0,90	0,78	0,77	54,08	55,04	OK	24	0	
06.07.2026	51,26	51,26	0,00	67,41	53,13	14,29	0,91	0,77	0,73	51,67	52,53	OK	24	0	
07.07.2026	47,52	47,52	0,00	67,87	52,73	15,14	0,90	0,76	0,72	47,94	48,67	OK	24	0	
08.07.2026	52,51	52,51	0,00	66,98	53,43	13,54	0,89	0,77	0,71	52,96	53,78	OK	24	0	
09.07.2026	53,29	53,29	0,00	67,00	53,60	13,39	0,89	0,77	0,70	53,71	54,62	OK	24	0	
10.07.2026	44,03	44,03	0,00	68,39	52,77	15,62	0,91	0,75	0,69	44,44	45,09	OK	24	0	
11.07.2026	45,37	45,37	0,00	67,95	53,74	14,22	0,91	0,76	0,65	45,78	46,49	OK	24	0	
12.07.2026	48,84	48,84	0,00	67,65	53,64	14,01	0,91	0,76	0,69	49,28	50,02	OK	24	0	
13.07.2026	50,74	50,74	0,00	67,40	53,79	13,61	0,91	0,76	0,69	51,19	51,98	OK	24	0	
14.07.2026	45,98	45,98	0,00	68,18	53,03	15,15	0,93	0,72	0,69	46,38	47,11	OK	24	0	
15.07.2026	47,06	47,06	0,00	68,44	52,72	15,72	0,96	0,68	0,74	47,48	48,20	OK	24	0	
16.07.2026	51,60	51,60	0,00	68,56	53,61	14,95	1,00	0,67	0,75	52,16	52,81	OK	24	0	
17.07.2026	104,98	104,98	0,00	69,15	61,43	7,73	1,04	0,67	0,82	106,34	107,64	OK	24	0	
18.07.2026	101,41	101,41	0,00	68,45	60,73	7,72	1,03	0,67	0,79	102,66	103,97	OK	24	0	
19.07.2026	102,15	102,15	0,00	68,53	60,99	7,53	1,03	0,67	0,78	103,40	104,74	OK	24	0	
20.07.2026	107,34	107,34	0,00	68,23	60,86	7,37	1,06	0,67	0,80	108,67	110,02	OK	24	0	
21.07.2026	101,57	101,57	0,00	68,02	60,48	7,53	1,04	0,68	0,77	102,80	104,10	OK	24	0	
22.07.2026	99,77	99,77	0,00	68,76	60,79	7,98	1,02	0,67	0,80	101,04	102,26	OK	24	0	
Итого:	1893,96	1893,96							22,61	1912,80	1940,47		720	0,00	0
Средние:				67,65	54,87	12,77	0,92	0,76							


Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	3206,77	114160,03	113619,82	540,21	114700,51	109191,52	5509,00	40453		
22.07.2026	3229,38	116072,83	115560,29	512,54	116594,48	111085,48	5509,00	41173,00		
ИТОГО:	22,61	1912,80	1940,47	-27,68	1893,96	1893,96	0,00	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкorr = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"/  /
Подпись А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	37,68	36,03	1,65	67,08	52,67	14,41	0,89	0,83	0,54	38,43	36,48	OK	24	0,00	
24.06.2026	34,62	33,52	1,10	66,42	51,36	15,06	0,88	0,82	0,52	35,49	33,73	OK	24	0,00	
25.06.2026	35,00	33,49	1,51	66,43	51,52	14,91	0,87	0,82	0,52	35,69	33,89	OK	24	0,00	
26.06.2026	35,54	33,95	1,59	66,35	51,99	14,36	0,88	0,82	0,51	36,24	34,37	OK	24	0,00	
27.06.2026	34,20	32,66	1,54	66,14	51,25	14,89	0,87	0,82	0,51	34,87	33,04	OK	24	0,00	
28.06.2026	33,41	31,93	1,48	66,17	49,95	16,21	0,87	0,82	0,53	34,07	32,29	OK	24	0,00	
29.06.2026	33,06	31,57	1,49	65,74	49,50	16,24	0,86	0,81	0,53	33,70	31,92	OK	24	0,00	
30.06.2026	32,85	31,38	1,47	65,90	48,89	17,01	0,86	0,81	0,55	33,49	31,71	OK	24	0,00	
01.07.2026	29,58	29,17	0,41	65,93	48,08	17,86	0,85	0,81	0,52	30,55	29,09	OK	24	0,00	
02.07.2026	34,27	34,23	0,05	65,45	49,36	16,09	0,85	0,79	0,55	35,54	34,00	OK	24	0,00	
03.07.2026	44,69	44,69	0,00	66,81	54,70	12,11	0,89	0,78	0,54	46,41	44,46	OK	24	0,00	
04.07.2026	46,43	45,00	1,42	67,36	55,72	11,63	0,89	0,78	0,54	47,60	45,41	OK	24	0,00	
05.07.2026	48,36	46,98	1,38	67,37	56,40	10,97	0,89	0,78	0,53	49,63	47,37	OK	24	0,00	
06.07.2026	51,44	50,07	1,36	67,60	57,61	9,99	0,91	0,77	0,51	52,84	50,48	OK	24	0,00	
07.07.2026	51,45	49,72	1,73	68,16	58,11	10,05	0,90	0,77	0,51	52,69	50,32	OK	24	0,00	
08.07.2026	47,48	45,95	1,53	66,95	56,35	10,60	0,89	0,77	0,50	48,62	46,43	OK	24	0,00	
09.07.2026	47,56	45,89	1,67	67,02	56,58	10,44	0,89	0,77	0,50	48,64	46,43	OK	24	0,00	
10.07.2026	55,09	52,74	2,36	68,91	59,87	9,04	0,91	0,75	0,50	56,26	53,59	OK	24	0,00	
11.07.2026	54,75	52,29	2,46	68,40	59,60	8,80	0,91	0,76	0,48	55,89	53,12	OK	24	0,00	
12.07.2026	53,50	51,02	2,48	67,95	58,93	9,02	0,90	0,76	0,48	54,61	51,82	OK	24	0,00	
13.07.2026	54,42	52,36	2,05	67,67	58,42	9,25	0,91	0,76	0,50	55,70	53,00	OK	24	0,00	
14.07.2026	64,38	62,08	2,30	68,79	60,73	8,05	0,92	0,72	0,52	65,91	62,95	OK	24	0,00	
15.07.2026	77,13	73,87	3,26	69,31	62,72	6,60	0,96	0,68	0,51	78,78	75,18	OK	24	0,00	
16.07.2026	88,37	86,55	1,82	69,55	64,05	5,50	1,00	0,67	0,49	91,13	87,29	OK	24	0,00	
17.07.2026	95,05	95,05	0,00	69,33	64,70	4,63	1,04	0,67	0,45	98,94	94,99	OK	24	0,00	
18.07.2026	90,72	90,72	0,00	68,63	64,08	4,55	1,02	0,67	0,42	94,39	90,63	OK	24	0,00	
19.07.2026	91,10	91,10	0,00	68,69	63,98	4,70	1,03	0,67	0,43	94,79	91,02	OK	24	0,00	
20.07.2026	96,22	96,07	0,16	68,38	63,99	4,39	1,06	0,67	0,43	99,99	96,09	OK	24	0,00	
21.07.2026	91,19	91,19	0,00	68,18	63,72	4,46	1,03	0,68	0,41	94,84	91,09	OK	24	0,00	
22.07.2026	89,54	89,24	0,30	68,92	63,74	5,18	1,01	0,67	0,47	93,01	89,30	OK	24	0,00	
Итого:	1679,08	1640,52							15,01	1728,74	1651,49		720	0,00	0
Средние:				67,52	56,95	10,57	0,92	0,76							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	3462,79	118218,09	116525,30	1692,79	115554,38	115331,70	222,69	40260,00		
22.07.2026	3477,80	119946,83	118176,79	1770,04	117233,46	116972,21	261,25	40980,00		
ИТОГО:	15,01	1728,74	1651,49	77,25	1679,08	1640,52	38,57	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В. Шегалева/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартовская/ Мартовская Ю.О.

Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.


Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР. Тип расходомера: _____


Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20491817
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.06.2026	38,85	38,85	0,00	67,41	49,79	17,62	0,01	0,83	0,68	39,82	39,11	OK	24,00	0,00	
24.06.2026	39,70	39,70	0,00	66,97	49,61	17,37	0,01	0,82	0,69	40,70	39,95	OK	24,00	0,00	
25.06.2026	39,69	39,69	0,00	66,96	49,89	17,07	0,01	0,82	0,67	40,67	39,96	OK	24,00	0,00	
26.06.2026	41,33	41,33	0,00	66,91	49,80	17,11	0,01	0,82	0,71	42,34	41,61	OK	24,00	0,00	
27.06.2026	40,38	40,38	0,00	66,79	50,35	16,44	0,01	0,82	0,66	41,39	40,65	OK	24,00	0,00	
28.06.2026	41,91	41,91	0,00	66,91	50,10	16,81	0,01	0,82	0,70	42,96	42,19	OK	24,00	0,00	
29.06.2026	44,81	44,81	0,00	66,59	49,02	17,57	0,01	0,81	0,79	46,04	44,97	OK	24,00	0,00	
30.06.2026	41,92	41,92	0,00	66,66	48,66	18,00	0,01	0,81	0,75	43,08	42,04	OK	24,00	0,00	
01.07.2026	41,31	41,31	0,00	66,92	48,97	17,96	0,01	0,81	0,74	42,45	41,45	OK	24,00	0,00	
02.07.2026	73,97	73,97	0,00	66,53	48,91	17,63	0,01	0,79	1,41	75,70	74,51	OK	24,00	0,00	
03.07.2026	42,79	42,79	0,00	66,92	49,39	17,53	0,01	0,78	0,74	43,84	43,07	OK	24,00	0,00	
04.07.2026	40,99	40,99	0,00	67,35	49,51	17,84	0,01	0,78	0,73	42,00	41,28	OK	24,00	0,00	
05.07.2026	40,82	40,82	0,00	67,26	49,46	17,80	0,01	0,78	0,72	41,84	41,08	OK	24,00	0,00	
06.07.2026	39,11	39,11	0,00	67,31	49,45	17,86	0,01	0,77	0,70	40,15	39,30	OK	24,00	0,01	
07.07.2026	35,77	35,77	0,00	67,74	49,65	18,10	0,01	0,77	0,64	36,78	35,91	OK	24,00	0,01	
08.07.2026	40,97	40,97	0,00	66,94	50,10	16,85	0,01	0,77	0,69	42,06	41,18	OK	24,00	0,00	
09.07.2026	39,37	39,37	0,00	66,88	49,94	16,95	0,01	0,77	0,66	40,42	39,56	OK	24,00	0,00	
10.07.2026	34,94	34,94	0,00	68,33	49,08	19,25	0,01	0,76	0,67	35,96	35,04	OK	24,00	0,00	
11.07.2026	35,51	35,51	0,00	67,89	49,90	17,98	0,01	0,76	0,63	36,52	35,64	OK	24,00	0,00	
12.07.2026	36,55	36,55	0,00	67,53	50,24	17,29	0,01	0,76	0,63	37,59	36,69	OK	24,00	0,00	
13.07.2026	37,93	37,93	0,00	67,28	50,50	16,78	0,01	0,76	0,63	38,98	38,11	OK	24,00	0,00	
14.07.2026	35,97	35,97	0,00	68,10	50,32	17,78	0,01	0,72	0,64	36,93	36,18	OK	24,00	0,00	
15.07.2026	36,31	36,31	0,00	68,31	49,69	18,62	0,00	0,68	0,67	37,27	36,52	OK	24,00	0,00	
16.07.2026	35,75	35,75	0,00	68,39	50,23	18,15	0,00	0,67	0,64	36,68	35,99	OK	24,00	0,00	
17.07.2026	19,65	19,30	0,35	65,54	40,48	25,06	0,40	0,67	0,41	20,11	19,42	OK	24,00	0,00	
18.07.2026	9,78	9,20	0,58	62,84	32,75	30,09	0,66	0,67	0,29	9,95	9,24	OK	24,00	0,00	
19.07.2026	9,76	9,22	0,54	62,74	32,12	30,62	0,67	0,67	0,30	9,94	9,26	OK	24,00	0,00	
20.07.2026	31,89	31,73	0,16	65,66	43,18	22,48	0,94	0,67	0,67	32,69	31,88	OK	24,00	0,00	
21.07.2026	39,62	39,62	0,00	67,09	49,33	17,76	1,04	0,68	0,70	40,64	39,83	OK	24,00	0,00	
22.07.2026	36,69	36,69	0,00	67,74	49,35	18,38	1,02	0,67	0,68	37,65	36,89	OK	24,00	0,00	
Итого:	1124,05	1122,41							20,24	1153,15	1128,49		720	0,02	0
Средние:				66,88	47,99	18,89	0,16	0,76							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.06.2026	3524,54	108586,03	107050,20	1535,83	107257,27	107363,25	-105,98	40452		27,37
22.07.2026	3544,79	109739,18	108178,69	1560,49	108381,32	108485,66	-104,34	41172		27,39
ИТОГО:	20,24	1153,15	1128,49	24,65	1124,05	1122,41	1,64	720,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/  /
А.В. Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/  /
Ю.О. Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 13202218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	HC	BHP	V3	BOC
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
23.06.2026	89,91	92,02	69,37	49,58	19,78	0,89	0,82	88,88	90,17	-1,29	1,77	OK	24	0,00	
24.06.2026	93,94	95,90	68,93	49,75	19,19	0,87	0,82	92,83	94,02	-1,19	1,79	OK	24	0,00	
25.06.2026	97,34	99,25	68,95	49,82	19,13	0,87	0,81	96,25	97,24	-1,00	1,85	OK	24	0,00	
26.06.2026	95,27	97,26	68,83	49,70	19,13	0,87	0,82	94,15	95,35	-1,20	1,80	OK	24	0,00	
27.06.2026	98,06	99,95	68,71	49,94	18,77	0,87	0,82	97,27	97,62	-0,35	1,83	OK	24	0,00	
28.06.2026	96,30	98,43	68,81	49,75	19,06	0,87	0,81	95,41	96,26	-0,85	1,83	OK	24	0,00	
29.06.2026	101,56	103,31	68,50	50,04	18,46	0,86	0,80	100,63	101,02	-0,39	1,87	OK	24	0,00	
30.06.2026	105,97	107,73	68,67	50,51	18,17	0,86	0,81	105,07	105,24	-0,16	1,92	OK	24	0,00	
01.07.2026	104,81	106,84	68,96	50,33	18,63	0,84	0,80	103,49	104,80	-1,31	1,94	OK	24	0,00	
02.07.2026	109,31	111,70	68,19	50,62	17,57	0,85	0,79	108,34	109,19	-0,85	1,91	OK	24	0,00	
03.07.2026	103,29	105,52	68,89	50,69	18,20	0,88	0,78	102,10	103,37	-1,26	1,86	OK	24	0,00	
04.07.2026	100,11	101,88	69,38	50,71	18,67	0,89	0,78	98,90	99,83	-0,93	1,86	OK	24	0,00	
05.07.2026	101,50	103,43	69,27	50,47	18,81	0,89	0,77	100,29	101,36	-1,07	1,89	OK	24	0,00	
06.07.2026	99,24	101,11	69,35	50,56	18,79	0,90	0,77	98,24	98,88	-0,64	1,85	OK	24	0,00	
07.07.2026	91,73	93,59	69,91	50,22	19,69	0,90	0,76	90,57	91,75	-1,18	1,79	OK	24	0,00	
08.07.2026	100,91	102,87	68,88	36,43	32,45	0,88	0,77	99,61	101,50	-1,88	3,26	OK	24	0,00	
09.07.2026	100,86	103,55	68,83	43,67	25,16	0,88	0,77	99,59	101,80	-2,21	2,48	OK	24	0,00	
10.07.2026	82,02	83,51	70,49	67,70	2,79	0,90	0,75	80,95	81,06	-0,11	0,17	OK	24	0,00	
11.07.2026	87,88	89,61	70,00	52,56	17,44	0,91	0,75	86,90	87,60	-0,69	1,52	OK	24	0,00	
12.07.2026	90,03	91,45	69,58	28,50	41,08	0,90	0,76	89,18	90,06	-0,89	3,62	OK	24	0,00	
13.07.2026	91,57	93,22	69,24	38,39	30,85	0,91	0,75	90,57	91,70	-1,13	2,80	OK	24	0,00	
14.07.2026	89,48	91,38	70,25	51,75	18,50	0,92	0,72	88,51	89,35	-0,84	1,64	OK	24	0,00	
15.07.2026	22,93	23,26	70,10	36,20	33,91	0,94	0,67	22,68	22,78	-0,10	0,52	OK	24	0,00	
16.07.2026	88,93	90,66	70,57	52,35	18,22	1,00	0,66	87,93	88,63	-0,70	1,61	OK	24	0,00	
17.07.2026	90,95	92,58	70,30	61,31	9,00	1,04	0,66	89,88	90,13	-0,25	0,81	OK	24	0,00	
18.07.2026	94,86	95,72	69,63	103,68	-34,05	1,02	0,67	92,34	92,02	0,32	-3,14	OK	24	0,00	
19.07.2026	95,19	96,15	69,68	97,63	-27,95	1,02	0,67	93,32	91,90	1,42	-2,49	OK	24	0,00	
20.07.2026	93,82	95,20	69,38	50,86	18,52	1,06	0,67	92,98	92,98	0,00	1,73	OK	24	0,00	
21.07.2026	100,05	101,18	69,17	51,58	17,60	1,03	0,68	98,67	99,28	-0,61	1,74	OK	24	0,00	
22.07.2026	91,37	92,43	69,92	50,47	19,45	1,01	0,67	90,41	90,41	0,00	1,76	OK	24	0,00	
Итого:	2809,189	2860,69						2775,94	2797,30	-21,36	45,76		720	0,00	
Средние:			69,36	52,52	16,83	0,92	0,75								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	8203,92	230300,93	231415,59	-1114,66	193707,78	194695,74	-987,95	31423		0,03
22.07.2026	8249,68	233110,12	234276,28	-1166,16	196483,73	197493,03	-1009,31	32143		0,03
ИТОГО:	45,76	2809,1889	2860,689	-51,50	2775,94	2797,30	-21,36	720	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период с 22.06.2026 по 22.07.2026 (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ / А.В. Шегалеева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 13172218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Mna	Mna	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
23.06.2026	86,42	84,63	69,44	48,21	21,23	0,88	0,00	84,31	84,03	0,28	1,81	OK	24	0,00	
24.06.2026	93,95	92,32	69,02	48,39	20,62	0,87	0,00	91,74	91,60	0,13	1,91	OK	24	0,00	
25.06.2026	95,72	94,84	69,05	48,68	20,38	0,86	0,00	93,76	93,79	-0,03	1,94	OK	24	0,00	
26.06.2026	97,73	95,96	68,95	48,41	20,54	0,87	0,00	95,32	95,32	0,00	1,98	OK	24	0,00	
27.06.2026	96,02	94,78	68,80	48,30	20,50	0,86	0,00	93,81	94,00	-0,19	1,94	OK	24	0,00	
28.06.2026	99,78	97,53	68,92	48,56	20,37	0,86	0,00	97,36	96,84	0,52	2,01	OK	24	0,00	
29.06.2026	100,16	98,05	68,60	47,99	20,61	0,85	0,00	97,65	97,48	0,17	2,04	OK	24	0,00	
30.06.2026	101,01	98,88	68,76	48,30	20,46	0,85	0,00	98,38	98,38	0,00	2,03	OK	24	0,00	
01.07.2026	104,73	102,37	69,07	49,23	19,84	0,84	0,00	102,00	101,79	0,21	2,05	OK	24	0,00	
02.07.2026	107,42	105,45	68,30	49,38	18,93	0,84	0,00	104,86	104,66	0,20	1,99	OK	24	0,00	
03.07.2026	99,11	97,47	68,99	48,77	20,22	0,88	0,00	96,73	96,73	0,00	1,98	OK	24	0,00	
04.07.2026	94,27	92,84	69,46	48,85	20,61	0,88	0,00	92,06	92,06	0,00	1,91	OK	24	0,00	
05.07.2026	95,88	93,80	69,37	49,08	20,29	0,88	0,00	93,43	93,21	0,22	1,92	OK	24	0,00	
06.07.2026	89,76	88,43	69,42	48,72	20,70	0,89	0,00	87,75	87,59	0,16	1,84	OK	24	0,00	
07.07.2026	88,14	86,81	70,01	49,15	20,86	0,89	0,00	86,06	86,06	0,00	1,81	OK	24	0,00	
08.07.2026	94,07	92,57	68,96	49,49	19,47	0,88	0,00	91,83	91,83	0,00	1,81	OK	24	0,00	
09.07.2026	93,54	91,87	68,96	49,56	19,39	0,88	0,00	91,29	91,15	0,14	1,79	OK	24	0,00	
10.07.2026	81,18	79,26	70,59	49,06	21,54	0,90	0,00	78,91	78,91	0,00	1,72	OK	24	0,00	
11.07.2026	82,72	80,73	70,09	49,19	20,90	0,90	0,00	80,40	80,40	0,00	1,70	OK	24	0,00	
12.07.2026	87,62	85,73	69,68	49,55	20,13	0,89	0,00	85,27	85,27	0,00	1,74	OK	24	0,00	
13.07.2026	88,02	86,38	69,37	49,99	19,38	0,90	0,00	85,79	85,79	0,00	1,68	OK	24	0,00	
14.07.2026	85,40	83,61	70,35	49,52	20,83	0,91	0,67	83,21	83,05	0,16	1,74	OK	24	0,00	
15.07.2026	84,92	83,03	70,56	49,52	21,04	0,95	0,68	82,61	82,61	0,00	1,75	OK	24	0,00	
16.07.2026	84,67	82,73	70,68	49,27	21,41	0,99	0,66	82,34	82,34	0,00	1,77	OK	24	0,00	
17.07.2026	87,59	85,87	70,43	49,52	20,90	1,03	0,66	85,32	85,32	0,00	1,79	OK	24	0,00	
18.07.2026	91,13	89,35	69,77	49,99	19,78	1,01	0,66	88,78	88,78	0,00	1,77	OK	24	0,00	
19.07.2026	93,31	91,54	69,81	49,57	20,24	1,02	0,67	91,03	90,85	0,17	1,86	OK	24	0,00	
20.07.2026	96,23	94,01	69,50	49,88	19,63	1,05	0,67	93,74	93,43	0,31	1,85	OK	24	0,00	
21.07.2026	91,11	88,55	69,25	49,23	20,02	1,02	0,67	88,54	88,27	0,27	1,79	OK	24	0,00	
22.07.2026	87,03	83,83	70,01	48,96	21,05	1,00	0,67	84,38	83,75	0,63	1,79	OK	24	0,00	
Итого:	2778,64	2723,22						2708,64	2705,28	3,35	55,70		720	0,00	#####
Средние:			69,47	49,08	20,40	0,91	0,20								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	8454,11	231008,70	225794,22	5214,47	192325,96	192304,41	21,54	31429		0,20
22.07.2026	8509,81	233787,34	228517,44	5269,89	195034,59	195009,70	24,90	32149		0,20
ИТОГО:	55,70	2778,64	2723,22	55,42	2708,64	2705,28	3,35	720	0	0,00

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/ / А.В.Шегалеева/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Март /Мартовская Ю.О.

Подпись

МП

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi/Траб x
Тнш

0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20471817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	125,97	125,97	0,00	69,48	55,34	14,14	0,89	0,83	1,79	128,72	127,66	OK	24	0,00	
24.06.2026	133,79	133,79	0,00	69,05	55,46	13,58	0,87	0,82	1,83	136,86	135,40	OK	24	0,00	
25.06.2026	129,92	129,92	0,00	69,04	55,19	13,86	0,87	0,82	1,82	132,86	131,51	OK	24	0,00	
26.06.2026	130,38	130,38	0,00	68,93	55,10	13,83	0,87	0,82	1,81	133,42	131,88	OK	24	0,00	
27.06.2026	135,69	135,69	0,00	68,81	55,62	13,19	0,87	0,82	1,80	138,83	137,31	OK	24	0,00	
28.06.2026	148,97	148,97	0,00	68,95	55,41	13,54	0,86	0,82	2,04	152,48	150,66	OK	24	0,00	
29.06.2026	140,67	140,67	0,00	68,59	54,86	13,73	0,85	0,81	1,92	144,24	141,96	OK	24	0,00	
30.06.2026	150,25	150,25	0,00	68,79	56,13	12,66	0,86	0,81	1,92	154,21	151,59	OK	24	0,00	
01.07.2026	143,74	143,74	0,00	69,06	55,36	13,70	0,84	0,81	1,98	147,49	145,02	OK	24	0,00	
02.07.2026	163,87	163,87	0,00	68,33	56,59	11,74	0,84	0,79	1,91	167,86	165,66	OK	24	0,00	
03.07.2026	144,55	144,55	0,00	69,01	55,60	13,41	0,88	0,78	1,94	148,19	146,00	OK	24	0,00	
04.07.2026	139,75	139,75	0,00	69,51	55,98	13,54	0,88	0,78	1,89	143,26	141,22	OK	24	0,00	
05.07.2026	140,59	140,59	0,00	69,40	55,87	13,52	0,89	0,78	1,90	144,04	142,14	OK	24	0,00	
06.07.2026	135,35	135,35	0,00	69,47	55,89	13,59	0,90	0,77	1,84	138,57	136,95	OK	24	0,00	
07.07.2026	125,34	125,34	0,00	70,04	55,70	14,34	0,89	0,76	1,81	128,32	126,84	OK	24	0,00	
08.07.2026	137,62	137,62	0,00	69,02	56,21	12,80	0,88	0,77	1,78	140,86	139,26	OK	24	0,00	
09.07.2026	136,60	136,60	0,00	68,96	56,01	12,95	0,88	0,77	1,75	139,73	138,29	OK	24	0,00	
10.07.2026	109,44	109,44	0,00	70,62	55,13	15,49	0,90	0,75	1,70	112,02	110,79	OK	24	0,00	
11.07.2026	116,75	116,75	0,00	70,14	55,73	14,41	0,90	0,76	1,69	119,65	118,04	OK	24	0,00	
12.07.2026	121,50	121,50	0,00	69,71	55,84	13,87	0,90	0,76	1,70	124,54	122,78	OK	24	0,00	
13.07.2026	128,84	128,84	0,00	69,40	56,05	13,34	0,90	0,76	1,73	131,99	130,27	OK	24	0,00	
14.07.2026	117,11	117,11	0,00	70,38	55,33	15,05	0,92	0,72	1,77	120,07	118,33	OK	24	0,00	
15.07.2026	115,11	115,11	0,00	70,58	55,16	15,42	0,95	0,68	1,79	118,41	115,94	OK	24	0,00	
16.07.2026	114,49	114,49	0,00	70,71	55,21	15,50	0,99	0,67	1,78	117,82	115,28	OK	24	0,00	
17.07.2026	113,57	113,57	0,00	70,43	55,15	15,28	1,04	0,67	1,75	116,90	114,30	OK	24	0,00	
18.07.2026	129,55	129,55	0,00	69,81	55,93	13,88	1,02	0,67	1,81	133,53	130,21	OK	24	0,00	
19.07.2026	119,99	119,99	0,00	69,81	55,11	14,69	1,02	0,67	1,77	123,48	120,74	OK	24	0,00	
20.07.2026	124,71	124,71	0,00	69,51	55,86	13,65	1,05	0,67	1,72	127,99	125,87	OK	24	0,00	
21.07.2026	133,28	133,28	0,00	69,29	55,83	13,46	1,03	0,68	1,81	136,92	134,36	OK	24	0,00	
22.07.2026	121,13	121,13	0,00	70,04	55,44	14,60	1,01	0,67	1,78	124,51	122,08	OK	24	0,00	
Итого:	3928,54	3928,54	0,00						54,54	4027,77	3968,34		720	0,00	0
Средние:				69,50	55,60	13,89	0,92	0,76							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	4824,46	157732,71	156087,05	1645,66	153556,09	153539,98	16,12	19514		0,00
22.07.2026	4879,00	161760,48	160055,38	1705,09	157484,63	157468,51	16,12	20234		0,00
ИТОГО:	54,54	4027,77	3968,34	59,43	3928,54	3928,54	0,00	720	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.В.Шегалеева/
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О.Март /Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)	
Qкорр = Qi/Траб х Тнш	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20441817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	107,10	107,10	0,00	68,80	59,62	9,18	0,89	0,82	0,98	109,08	109,10	OK	24	0,00	
24.06.2026	101,43	101,43	0,00	68,32	58,88	9,44	0,87	0,82	0,96	103,40	103,17	OK	24	0,00	
25.06.2026	100,95	100,95	0,00	68,33	58,70	9,63	0,87	0,81	0,97	102,90	102,68	OK	24	0,00	
26.06.2026	103,26	103,26	0,00	68,22	58,75	9,48	0,87	0,81	0,98	105,32	104,96	OK	24	0,00	
27.06.2026	99,94	99,94	0,00	68,08	58,08	10,00	0,87	0,82	1,00	101,89	101,58	OK	24	0,00	
28.06.2026	99,84	99,84	0,00	68,19	57,96	10,23	0,87	0,81	1,02	101,85	101,42	OK	24	0,00	
29.06.2026	98,78	98,78	0,00	67,85	57,91	9,94	0,86	0,80	0,98	100,74	100,34	OK	24	0,00	
30.06.2026	98,39	98,39	0,00	68,01	57,29	10,72	0,86	0,81	1,05	100,42	99,85	OK	24	0,00	
01.07.2026	92,96	92,96	0,00	68,28	57,41	10,88	0,84	0,80	1,00	94,85	94,38	OK	24	0,00	
02.07.2026	103,47	103,47	0,00	67,53	57,80	9,73	0,84	0,78	1,00	105,46	105,15	OK	24	0,00	
03.07.2026	129,89	129,89	0,00	68,34	60,43	7,92	0,88	0,78	1,03	132,56	132,07	OK	24	0,00	
04.07.2026	130,88	130,88	0,00	68,87	60,88	7,98	0,89	0,78	1,05	133,62	133,09	OK	24	0,00	
05.07.2026	134,19	134,19	0,00	68,76	61,19	7,57	0,89	0,77	1,02	136,97	136,51	OK	24	0,00	
06.07.2026	105,17	105,17	0,00	68,77	59,46	9,31	0,90	0,77	0,93	107,45	106,81	OK	24	0,00	
07.07.2026	88,44	88,44	0,00	69,33	58,35	10,98	0,89	0,76	0,97	90,47	89,66	OK	24	0,00	
08.07.2026	85,00	85,00	0,00	68,25	57,27	10,98	0,88	0,77	0,94	86,86	86,16	OK	24	0,00	
09.07.2026	84,09	84,09	0,00	68,18	57,20	10,98	0,88	0,77	0,93	85,93	85,23	OK	24	0,00	
10.07.2026	91,36	91,36	0,00	70,00	60,11	9,89	0,90	0,75	0,91	93,42	92,79	OK	24	0,00	
11.07.2026	90,55	90,55	0,00	69,47	59,70	9,77	0,91	0,75	0,89	92,59	91,91	OK	24	0,00	
12.07.2026	91,00	91,00	0,00	69,04	59,05	9,99	0,90	0,75	0,91	93,06	92,31	OK	24	0,00	
13.07.2026	67,91	67,91	0,00	68,53	55,31	13,22	0,91	0,75	0,84	69,41	68,80	OK	24	0,00	
14.07.2026	51,68	51,68	0,00	69,42	52,45	16,97	0,92	0,71	0,88	52,85	52,26	OK	24	0,00	
15.07.2026	55,95	55,95	0,00	69,69	53,88	15,81	0,95	0,68	0,89	57,27	56,57	OK	24	0,00	
16.07.2026	59,67	59,67	0,00	69,85	54,72	15,13	0,99	0,66	0,91	61,14	60,29	OK	24	0,00	
17.07.2026	63,42	63,42	0,00	69,61	55,53	14,08	1,04	0,66	0,90	64,98	64,10	OK	24	0,00	
18.07.2026	62,46	62,46	0,00	68,91	55,27	13,64	1,02	0,66	0,86	63,96	63,14	OK	24	0,00	
19.07.2026	63,26	63,26	0,00	68,97	54,52	14,45	1,02	0,67	0,92	64,76	63,94	OK	24	0,00	
20.07.2026	65,31	65,31	0,00	68,68	54,75	13,93	1,06	0,66	0,92	66,86	66,01	OK	24	0,00	
21.07.2026	63,57	63,57	0,00	68,41	54,15	14,26	1,03	0,67	0,91	65,08	64,23	OK	24	0,00	
22.07.2026	61,31	61,31	0,00	69,18	54,29	14,89	1,01	0,66	0,92	62,79	61,96	OK	24	0,00	
Итого:	2651,24	2651,24	0,00						28,45	2707,94	2690,47		720	0,00	0
Средние:				68,73	57,36	11,37	0,92	0,75							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	4436,58	154247,56	153234,61	1012,95	150260,85	150256,90	3,95	32150		0,00
22.07.2026	4465,03	156955,50	155925,08	1030,42	152912,09	152908,14	3,95	32870		0,00
ИТОГО:	28,45	2707,94	2690,47	17,47	2651,24	2651,24	0,00	720	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ / А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Март /Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	49,00	47,36	1,63	68,52	54,37	14,15	0,70	0,89	0,82	50,22	47,79	OK	24	0	
24.06.2026	49,10	47,26	1,84	68,09	54,39	13,70	0,68	0,88	0,82	50,32	47,69	OK	24	0	
25.06.2026	49,93	48,08	1,85	68,12	54,24	13,87	0,70	0,87	0,81	51,10	48,57	OK	24	0	
26.06.2026	49,25	49,25	0,00	68,06	54,20	13,86	0,69	0,88	0,81	51,07	49,10	OK	24	0	
27.06.2026	48,59	48,59	0,00	67,91	54,20	13,71	0,67	0,87	0,82	50,28	48,54	OK	24	0	
28.06.2026	49,34	49,34	0,00	68,02	53,92	14,10	0,70	0,87	0,81	51,09	49,26	OK	24	0	
29.06.2026	50,30	50,30	0,00	67,72	53,82	13,90	0,70	0,86	0,80	51,93	50,36	OK	24	0	
30.06.2026	51,45	51,45	0,00	67,88	53,17	14,71	0,76	0,86	0,81	53,01	51,61	OK	24	0	
01.07.2026	49,57	47,61	1,95	68,10	53,05	15,05	0,75	0,85	0,80	50,84	47,97	OK	24	0	
02.07.2026	56,64	52,29	4,35	67,41	53,60	13,81	0,79	0,85	0,79	57,79	52,96	OK	24	0	
03.07.2026	57,11	52,56	4,55	68,15	54,57	13,58	0,78	0,88	0,78	58,30	53,26	OK	24	0	
04.07.2026	52,81	50,95	1,86	68,67	54,87	13,79	0,73	0,89	0,78	54,18	51,38	OK	24	0	
05.07.2026	52,12	52,04	0,08	68,58	55,19	13,38	0,70	0,89	0,77	54,10	51,87	OK	24	0	
06.07.2026	51,79	51,79	0,00	68,68	55,59	13,09	0,68	0,90	0,77	53,68	51,72	OK	24	0	
07.07.2026	50,27	50,27	0,00	69,27	55,77	13,50	0,68	0,89	0,76	52,13	50,19	OK	24	0	
08.07.2026	51,34	51,34	0,00	68,22	55,26	12,96	0,67	0,88	0,77	53,20	51,26	OK	24	0	
09.07.2026	45,21	44,45	0,75	68,03	53,23	14,80	0,65	0,88	0,77	46,60	44,57	OK	24	0	
10.07.2026	33,71	32,25	1,46	69,63	50,63	19,00	0,65	0,90	0,75	34,50	32,56	OK	24	0	
11.07.2026	33,93	32,92	1,01	69,24	51,47	17,77	0,60	0,91	0,75	34,86	33,11	OK	24	0	
12.07.2026	34,88	34,31	0,57	68,83	51,48	17,35	0,61	0,90	0,75	35,99	34,34	OK	24	0	
13.07.2026	45,52	44,55	0,98	68,68	49,84	18,84	0,89	0,91	0,75	46,86	44,65	OK	24	0	
14.07.2026	38,81	36,86	1,95	69,44	49,21	20,23	0,79	0,92	0,72	39,73	37,17	OK	24	0	
15.07.2026	32,52	31,87	0,66	69,59	50,75	18,84	0,62	0,95	0,68	33,49	31,97	OK	24	0	
16.07.2026	33,68	33,68	0,00	69,73	50,57	19,16	0,65	0,99	0,66	34,81	33,66	OK	24	0	
17.07.2026	33,83	33,83	0,00	69,51	50,64	18,87	0,64	1,03	0,66	34,70	34,07	OK	24	0	
18.07.2026	35,33	35,33	0,00	68,91	51,04	17,86	0,64	1,02	0,67	36,27	35,56	OK	24	0	
19.07.2026	35,58	35,58	0,00	68,93	51,13	17,80	0,64	1,02	0,67	36,52	35,81	OK	24	0	
20.07.2026	36,14	36,14	0,00	68,65	50,82	17,83	0,65	1,05	0,67	37,09	36,37	OK	24	0	
21.07.2026	36,09	36,09	0,00	68,21	51,32	16,89	0,61	1,03	0,68	36,99	36,37	OK	24	0	
22.07.2026	34,88	34,88	0,00	68,87	50,58	18,29	0,64	1,01	0,67	35,68	35,21	OK	24	0	
Итого:	1328,74	1303,25					20,64			1367,31	1308,95		720	0,00	0
Средние:				68,59	52,76	15,82		0,92	0,75						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	4444,31	147571,70	148700,00	-1128,30	144912,37	144967,18	-54,81	46653,00		0,00
22.07.2026	4464,94	148939,01	150008,95	-1069,94	146241,11	146270,42	-29,32	47373,00		0,00
ИТОГО:	20,64	1367,31	1308,95	58,36	1328,74	1303,25	25,49	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ / / А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Ю.Март / Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	73,35	73,35	0,00	68,58	58,43	10,15	0,74	0,88	0,83	75,30	74,07	OK	24,00	0,00	
24.06.2026	67,84	67,84	0,00	68,09	57,71	10,38	0,70	0,87	0,82	69,64	68,47	OK	24,00	0,00	
25.06.2026	67,70	67,70	0,00	68,11	57,54	10,57	0,71	0,86	0,82	69,49	68,33	OK	24,00	0,00	
26.06.2026	68,66	68,66	0,00	68,00	57,58	10,42	0,71	0,87	0,82	70,49	69,29	OK	24,00	0,00	
27.06.2026	66,67	66,67	0,00	67,85	56,88	10,96	0,73	0,87	0,82	68,44	67,25	OK	24,00	0,00	
28.06.2026	65,35	65,35	0,00	67,95	56,95	11,00	0,71	0,86	0,82	67,08	65,93	OK	24,00	0,00	
29.06.2026	64,31	64,31	0,00	67,64	56,11	11,52	0,73	0,85	0,81	65,98	64,87	OK	24,00	0,00	
30.06.2026	63,64	63,64	0,00	67,80	56,09	11,71	0,74	0,85	0,81	65,30	64,18	OK	24,00	0,00	
01.07.2026	49,38	49,38	0,00	64,83	51,84	13,00	0,66	0,78	0,76	50,68	49,76	OK	24,00	0,00	
02.07.2026	67,20	67,20	0,00	67,35	55,90	11,45	0,76	0,84	0,79	68,94	67,78	OK	24,00	0,00	
03.07.2026	89,89	89,89	0,00	68,25	59,65	8,59	0,77	0,88	0,79	92,24	90,85	OK	24,00	0,00	
04.07.2026	92,61	92,61	0,00	68,77	60,51	8,26	0,77	0,88	0,78	95,08	93,62	OK	24,00	0,00	
05.07.2026	96,54	96,54	0,00	68,66	60,66	7,99	0,77	0,88	0,78	99,11	97,60	OK	24,00	0,00	
06.07.2026	102,57	102,57	0,00	68,73	61,46	7,27	0,75	0,89	0,78	105,29	103,76	OK	24,00	0,00	
07.07.2026	102,41	102,41	0,00	69,33	62,24	7,10	0,72	0,89	0,77	105,15	103,66	OK	24,00	0,00	
08.07.2026	95,38	95,38	0,00	68,25	60,44	7,81	0,74	0,88	0,77	97,86	96,46	OK	24,00	0,00	
09.07.2026	76,30	76,28	0,02	64,24	55,87	8,37	0,60	0,84	0,76	78,30	77,12	OK	24,00	0,00	
10.07.2026	109,94	109,94	0,00	70,00	63,51	6,49	0,72	0,89	0,76	112,95	111,33	OK	24,00	0,00	
11.07.2026	109,57	109,57	0,00	69,48	63,14	6,34	0,70	0,90	0,76	112,53	110,94	OK	24,00	0,00	
12.07.2026	107,66	107,66	0,00	69,05	62,72	6,32	0,68	0,89	0,76	110,56	108,97	OK	24,00	0,00	
13.07.2026	110,10	110,10	0,00	68,72	62,36	6,36	0,70	0,90	0,76	113,02	111,42	OK	24,00	0,00	
14.07.2026	126,38	126,38	0,00	69,74	64,02	5,72	0,72	0,91	0,72	129,78	128,05	OK	24,00	0,00	
15.07.2026	146,81	146,81	0,00	70,00	64,68	5,32	0,79	0,94	0,69	150,79	148,81	OK	24,00	0,00	
16.07.2026	161,45	161,45	0,00	70,15	65,59	4,55	0,74	0,98	0,67	165,90	163,66	OK	24,00	0,00	
17.07.2026	170,62	170,62	0,00	69,89	65,70	4,19	0,73	1,02	0,68	175,31	172,94	OK	24,00	0,00	
18.07.2026	166,93	166,93	0,00	69,19	65,00	4,18	0,71	1,00	0,68	171,46	169,13	OK	24,00	0,00	
19.07.2026	167,44	167,44	0,00	69,24	64,92	4,32	0,73	1,01	0,68	171,99	169,64	OK	24,00	0,00	
20.07.2026	166,06	166,06	0,00	68,94	64,74	4,19	0,71	1,04	0,68	170,54	168,24	OK	24,00	0,00	
21.07.2026	132,19	132,19	0,00	68,82	64,66	4,16	0,57	1,01	0,69	135,75	133,92	OK	24,00	0,00	
22.07.2026	165,22	165,22	0,00	69,47	65,12	4,35	0,73	1,00	0,68	169,73	167,42	OK	24,00	0,00	
Итого:	3150,15	3150,13					21,54			3234,68	3187,46		720	0,00	0
Средние:				68,50	60,73	7,77		0,91	0,76						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	4272,52	156275,96	153280,34	2995,62	150038,24	150046,83	-8,58	#3НАЧ		13669,00
22.07.2026	4294,05	159510,64	156467,80	3042,84	153188,40	153196,96	-8,56	#3НАЧ		13669,00
ИТОГО:	21,54	3234,68	3187,46	47,22	3150,15	3150,13	0,02	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкорр = Qi/Траб x
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"/ / / А.В.Шегалеева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Мартовская /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.


Прибор: KAPAT-306


Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	39,95	39,95	0,00	69,27	51,63	17,63	0,70	0,59	0,82	41,17	40,06	OK	24	0,00	
24.06.2026	44,37	44,37	0,00	68,84	52,70	16,14	0,71	0,59	0,82	45,71	44,52	OK	24	0,00	
25.06.2026	44,32	44,32	0,00	68,85	52,55	16,29	0,71	0,59	0,81	45,70	44,43	OK	24	0,00	
26.06.2026	45,00	45,00	0,00	68,75	52,74	16,01	0,71	0,59	0,82	46,46	45,07	OK	24	0,00	
27.06.2026	43,28	43,28	0,00	68,56	52,76	15,80	0,68	0,59	0,82	44,69	43,34	OK	24	0,00	
28.06.2026	48,46	48,46	0,00	68,70	53,18	15,52	0,74	0,59	0,81	50,00	48,57	OK	24	0,00	
29.06.2026	49,88	49,88	0,00	68,40	52,87	15,53	0,76	0,59	0,81	51,45	50,00	OK	24	0,00	
30.06.2026	54,10	54,10	0,00	68,63	53,66	14,97	0,80	0,59	0,81	55,75	54,31	OK	24	0,00	
01.07.2026	54,74	54,74	0,00	68,92	53,34	15,58	0,83	0,59	0,80	56,36	55,00	OK	24	0,00	
02.07.2026	54,66	54,66	0,00	68,20	53,16	15,04	0,82	0,59	0,79	56,17	54,99	OK	24	0,00	
03.07.2026	51,51	51,51	0,00	68,96	53,20	15,75	0,79	0,59	0,78	53,12	51,67	OK	24	0,00	
04.07.2026	43,12	43,12	0,00	69,28	52,41	16,87	0,73	0,59	0,78	44,52	43,19	OK	24	0,00	
05.07.2026	45,31	45,31	0,00	69,25	52,49	16,77	0,75	0,59	0,78	46,76	45,40	OK	24	0,00	
06.07.2026	44,77	44,77	0,00	69,36	52,68	16,68	0,72	0,59	0,77	46,22	44,85	OK	24	0,00	
07.07.2026	38,27	38,27	0,00	69,79	51,73	18,06	0,69	0,59	0,76	39,55	38,29	OK	24	0,00	
08.07.2026	47,04	47,04	0,00	68,84	53,69	15,15	0,71	0,59	0,77	48,51	47,18	OK	24	0,00	
09.07.2026	47,96	47,96	0,00	68,93	53,10	15,82	0,73	0,59	0,77	49,48	48,07	OK	24	0,00	
10.07.2026	37,83	37,83	0,00	70,41	52,27	18,14	0,68	0,59	0,75	39,09	37,87	OK	24	0,00	
11.07.2026	37,56	37,56	0,00	69,92	52,28	17,64	0,66	0,59	0,76	38,82	37,59	OK	24	0,00	
12.07.2026	41,07	41,07	0,00	69,52	52,88	16,63	0,68	0,59	0,76	42,39	41,16	OK	24	0,00	
13.07.2026	40,58	40,58	0,00	69,27	52,70	16,57	0,67	0,59	0,75	41,86	40,69	OK	24	0,00	
14.07.2026	42,19	42,19	0,00	70,23	52,85	17,38	0,73	0,59	0,72	43,54	42,30	OK	24	0,00	
15.07.2026	38,46	38,46	0,00	70,43	51,58	18,85	0,73	0,59	0,68	39,72	38,53	OK	24	0,00	
16.07.2026	40,25	40,25	0,00	70,56	52,21	18,34	0,73	0,59	0,67	41,53	40,36	OK	24	0,00	
17.07.2026	39,72	39,72	0,00	70,27	51,95	18,32	0,72	0,59	0,67	40,96	39,86	OK	24	0,00	
18.07.2026	41,85	41,85	0,00	69,66	51,65	18,01	0,75	0,59	0,67	43,12	42,01	OK	24	0,00	
19.07.2026	46,29	46,29	0,00	69,73	52,20	17,52	0,80	0,59	0,67	47,64	46,51	OK	24	0,00	
20.07.2026	41,33	41,33	0,00	69,32	51,22	18,11	0,75	0,59	0,67	42,56	41,49	OK	24	0,00	
21.07.2026	42,41	42,41	0,00	69,22	52,01	17,21	0,73	0,59	0,68	43,66	42,60	OK	24	0,00	
22.07.2026	39,28	39,28	0,00	69,87	51,62	18,24	0,71	0,59	0,67	40,46	39,44	OK	24	0,00	
Итого:	1325,56	1325,56					21,94			1366,94	1329,38		720	0,00	0
Средние:				69,33	52,51	16,82		0,59	0,76						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1399,71	43265,43	41997,07	1268,36	41905,88	41908,91	-3,03	15363,00		1,43
22.07.2026	1421,65	44632,37	43326,45	1305,93	43231,45	43234,48	-3,03	16083,00		1,43
ИТОГО:	21,94	1366,94	1329,38	37,57	1325,56	1325,56	0,00	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/  /
Подпись / А.В.Шегалеева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2021г.-22/07/2021г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	37,36	37,36	0,00	105,44	90,18	15,26	0,58	0,90	0,83	38,74	39,03	OK	24	0	
24.06.2026	39,40	39,40	0,00	105,22	90,47	14,76	0,59	0,88	0,83	40,89	41,11	OK	24	0	
25.06.2026	40,38	40,38	0,00	105,26	90,26	15,00	0,61	0,88	0,82	41,96	42,08	OK	24	0	
26.06.2026	39,92	39,92	0,00	105,20	90,68	14,51	0,59	0,88	0,83	41,55	41,55	OK	24	0	
27.06.2026	41,20	41,20	0,00	103,95	89,34	14,61	0,61	0,88	0,83	42,89	42,78	OK	24	0	
28.06.2026	41,33	41,33	0,00	103,27	88,47	14,79	0,62	0,87	0,82	42,98	42,93	OK	24	0	
29.06.2026	42,93	42,93	0,00	103,86	89,74	14,12	0,61	0,86	0,81	44,63	44,65	OK	24	0	
30.06.2026	42,87	42,87	0,00	104,16	89,43	14,72	0,64	0,87	0,82	44,63	44,53	OK	24	0	
01.07.2026	36,77	36,77	0,00	99,40	84,67	14,73	0,57	0,82	0,79	38,29	38,08	OK	24	0	
02.07.2026	44,10	44,10	0,00	99,77	85,77	14,00	0,62	0,85	0,80	45,92	45,55	OK	24	0	
03.07.2026	40,82	40,82	0,00	101,00	85,99	15,02	0,61	0,89	0,79	42,54	42,18	OK	24	0	
04.07.2026	39,55	39,55	0,00	101,73	85,80	15,93	0,64	0,89	0,79	41,18	40,90	OK	24	0	
05.07.2026	39,31	39,31	0,00	101,35	85,72	15,63	0,62	0,90	0,79	40,90	40,67	OK	24	0	
06.07.2026	37,87	37,87	0,00	100,85	85,29	15,56	0,59	0,91	0,78	39,36	39,19	OK	24	0	
07.07.2026	35,73	35,73	0,00	101,68	85,48	16,20	0,59	0,90	0,77	37,14	37,01	OK	24	0	
08.07.2026	39,42	39,42	0,00	100,57	85,48	15,09	0,60	0,89	0,78	40,96	40,81	OK	24	0	
09.07.2026	33,45	33,43	0,02	96,25	82,47	13,78	0,48	0,83	0,74	34,79	34,58	OK	24	0	
10.07.2026	32,71	32,71	0,00	101,28	84,32	16,96	0,56	0,91	0,76	34,02	33,82	OK	24	0	
11.07.2026	33,72	33,72	0,00	100,73	84,64	16,10	0,55	0,91	0,77	35,06	34,87	OK	24	0	
12.07.2026	35,36	35,36	0,00	99,39	83,28	16,11	0,58	0,91	0,77	36,74	36,52	OK	24	0	
13.07.2026	36,13	36,13	0,00	98,63	83,50	15,12	0,55	0,91	0,76	37,55	37,31	OK	24	0	
14.07.2026	34,72	34,72	0,00	100,36	83,40	16,96	0,59	0,93	0,73	36,15	35,82	OK	24	0	
15.07.2026	34,38	34,38	0,00	100,86	83,58	17,28	0,60	0,96	0,69	35,76	35,53	OK	24	0	
16.07.2026	34,76	34,76	0,00	101,12	83,00	18,12	0,64	1,00	0,68	36,16	35,91	OK	24	0	
17.07.2026	34,13	34,13	0,00	100,96	83,94	17,02	0,59	1,04	0,68	35,52	35,27	OK	24	0	
18.07.2026	36,09	36,09	0,00	100,39	84,20	16,19	0,59	1,02	0,68	37,55	37,28	OK	24	0	
19.07.2026	36,72	36,72	0,00	99,72	83,05	16,66	0,62	1,03	0,68	38,20	37,89	OK	24	0	
20.07.2026	37,21	37,21	0,00	99,00	82,95	16,05	0,60	1,06	0,68	38,70	38,38	OK	24	0	
21.07.2026	37,88	37,88	0,00	98,72	83,14	15,58	0,59	1,03	0,69	39,40	39,06	OK	24	0	
22.07.2026	35,42	35,42	0,00	98,94	82,24	16,70	0,60	1,01	0,68	36,86	36,51	OK	24	0	
Итого:	1131,63	1131,61					17,82			1177,02	1171,80		720	0,00	0
Средние:				101,30	85,68	15,62		0,92	0,76						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	4339,99	133964,39	131629,87	2334,52	129571,77	129570,00	1,77	46935,00		106512,56
22.07.2026	4357,81	135141,41	132801,67	2339,74	130703,40	130701,61	1,79	47655,00		106512,56
ИТОГО:	17,82	1177,02	1171,80	5,22	1131,63	1131,61	0,02	720,00	0	0,00


Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр = Qн/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Ю.О.Мартовская Ю.О.
Подпись

Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
22.07.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2026г.-22/07/2026г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора:КАРАТ-307 (21714216).Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	55,70	12,13	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
24.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	55,68	11,76	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
25.06.2026	0,00	0,05	0,07	-0,02	67,44	55,74	11,70	10,00	9,40	0,00	0,05	0,07	0,05	0	24	
26.06.2026	0,00	0,12	0,15	-0,03	66,37	49,25	17,12	10,00	9,40	0,00	0,12	0,15	0,12	0	24	
27.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	31,77	32,08	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
28.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	30,84	32,93	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
29.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	52,71	13,45	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	64,09	3,56	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
01.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	63,02	4,86	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
02.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	62,23	4,92	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
03.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	64,51	3,51	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
04.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	65,15	3,38	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
05.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	65,25	3,20	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
06.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	65,70	2,85	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
07.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	66,28	2,87	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
08.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	64,99	3,07	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
09.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	65,02	3,01	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
10.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	67,13	2,69	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
11.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	66,69	2,62	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
12.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	66,20	2,67	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
13.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	65,99	2,54	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
14.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	67,10	2,46	10,00	9,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0	24	
15.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	67,57	2,27	10,00	9,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0	24	
16.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	67,93	2,04	10,00	9,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0	24	
17.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	67,85	1,86	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
18.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	67,12	1,89	10,00	9,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0	24	
19.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	67,16	1,91	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
20.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	66,94	1,82	10,00	9,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0	24	
21.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	66,60	1,92	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
22.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	67,36	1,94	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
Итого:	0,01	0,17	0,22							0,07	0,17	0,22	0,1666		720	
Средние:					68,15	61,65	6,50	10,00	9,40							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	352,09	13906,44	18180,81	-4274,37	13498,36	17890,68	-4392,32	4849		12,27
22.07.2026	352,10	13906,61	18181,03	-4274,42	13498,53	17890,90	-4392,37	5569		12,34
ИТОГО:	0,01	0,17	0,22	-0,05	0,17	0,22	-0,05	720	0	0,07

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ / А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Мартовская /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (10424614). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.06.2026	0,66	45,78	44,00	1,78	67,91	53,17	14,74	9,16	8,51	0	44,836285	43,42902	0,00	0	24	
24.06.2026	0,61	42,18	40,56	1,62	67,44	52,57	14,87	9,02	8,47	0	41,321205	40,0446	0,00	0	24	
25.06.2026	0,65	42,03	40,38	1,65	67,44	51,62	15,82	8,96	8,42	0	41,173958	39,88664	0,00	0	24	
26.06.2026	0,64	42,68	41,01	1,67	67,34	52,09	15,25	9,02	8,46	0	41,812988	40,50025	0,00	0	24	
27.06.2026	0,63	41,43	39,79	1,64	67,13	51,40	15,74	9,00	8,47	0	40,59341	39,30671	0,00	0	24	
28.06.2026	0,64	40,56	38,95	1,61	67,21	50,91	16,30	8,93	8,42	0	39,738365	38,48415	0,00	0	24	
29.06.2026	0,64	39,65	38,07	1,58	67,01	50,27	16,73	8,82	8,34	0	38,851471	37,62686	0,00	0	24	
30.06.2026	0,64	39,09	37,53	1,56	67,21	50,39	16,82	8,85	8,38	0	38,298233	37,09095	0,00	0	24	
01.07.2026	0,76	74,24	71,08	3,16	67,68	54,51	13,17	8,70	8,33	0	72,706833	70,00274	0,00	0	24	
02.07.2026	0,88	156,89	150,00	6,89	67,33	61,51	5,82	8,68	8,19	0	153,70128	147,4114	0,00	0	24	
03.07.2026	0,88	213,09	203,68	9,41	68,20	63,98	4,22	9,03	8,15	0	208,65982	199,9116	0,00	0	24	
04.07.2026	0,90	220,33	210,58	9,75	68,73	64,58	4,15	9,05	8,12	0	215,68263	206,6123	0,00	0	24	
05.07.2026	0,93	229,77	219,53	10,24	68,61	64,52	4,09	9,10	8,08	0	224,93919	215,4018	0,00	0	24	
06.07.2026	0,85	244,39	233,55	10,84	68,72	65,17	3,55	9,21	8,05	0	239,23918	229,0752	0,00	0	24	
07.07.2026	0,88	244,63	233,77	10,86	69,33	65,63	3,70	9,13	7,97	0	239,39307	229,2266	0,00	0	24	
08.07.2026	0,85	227,57	217,47	10,10	68,26	64,41	3,85	9,04	8,03	0	222,8309	213,3882	0,00	0	24	
09.07.2026	0,85	225,23	215,20	10,03	68,16	64,34	3,82	9,03	8,04	0	220,54585	211,1705	0,00	0	24	
10.07.2026	0,86	263,17	251,27	11,90	70,00	66,70	3,30	9,21	7,87	0	257,43286	246,2409	0,00	0	24	
11.07.2026	0,81	262,37	250,52	11,85	69,48	66,37	3,11	9,23	7,90	0	256,73126	245,5557	0,00	0	24	
12.07.2026	0,82	257,77	246,13	11,64	69,05	65,82	3,23	9,19	7,91	0	252,29053	241,3229	0,00	0	24	
13.07.2026	0,84	263,35	251,34	12,01	68,68	65,43	3,25	9,23	7,89	0	257,80252	246,4839	0,00	0	24	
14.07.2026	0,87	302,12	288,43	13,69	69,76	66,83	2,93	9,35	7,55	0	295,56918	282,6242	0,00	0	24	
15.07.2026	0,89	350,75	334,60	16,15	70,01	67,47	2,54	9,64	7,23	0	343,11743	327,7504	0,00	0	24	
16.07.2026	0,92	383,10	364,99	18,11	70,16	67,75	2,41	10,01	7,08	0	374,72952	357,4557	0,00	0	24	
17.07.2026	0,91	402,92	383,61	19,31	69,90	67,66	2,24	10,44	7,09	0	394,18524	375,7126	0,00	0	24	
18.07.2026	0,87	388,86	370,41	18,45	69,19	66,98	2,21	10,26	7,11	0	380,57529	362,9258	0,00	0	24	
19.07.2026	0,91	389,53	370,92	18,61	69,25	66,92	2,32	10,31	7,14	0	381,22467	363,4407	0,00	0	24	
20.07.2026	0,89	407,41	388,01	19,40	68,95	66,78	2,17	10,61	7,15	0	398,80048	380,2112	0,00	0	24	
21.07.2026	0,90	389,99	371,62	18,37	68,67	66,37	2,31	10,38	7,21	0	381,8006	364,241	0,00	0	24	
22.07.2026	0,89	384,15	365,94	18,21	69,47	67,16	2,31	10,20	7,12	0	375,9075	358,5135	0,00	0	24	
Итого:	24,26	6615,03	6312,94							0,00	6474,49	6191,05	0		720	
Средние:					68,54	61,64	6,90	9,36	7,89							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1526,54	68749,61	64983,09	3766,52	66744,99	63906,01	2838,98	14984		469,0201
22.07.2026	1550,80	75364,64	71296,03	4068,61	73219,48	70097,06	3122,42	15704		469,02
ИТОГО:	24,26	6615,03	6312,94	302,09	6474,49	6191,05	283,44	720	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qи/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ / / А.В.Шегалеева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
79693,97 76288,11
/ Ю.М.Мартовская /
Подпись Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.06.2026	0,43	72,28	92,34	-20,06	67,78	61,71	6,07	9,16	8,53	0,00	70,80	90,74	0,00	0	24	
24.06.2026	0,43	66,57	85,01	-18,44	67,32	60,60	6,72	9,02	8,48	0,00	65,22	83,59	0,00	0	24	
25.06.2026	0,44	66,34	84,70	-18,36	67,32	60,51	6,81	8,96	8,44	0,00	64,99	83,29	0,00	0	24	
26.06.2026	0,44	67,32	86,01	-18,69	67,23	60,48	6,75	9,02	8,48	0,00	65,96	84,58	0,00	0	24	
27.06.2026	0,47	65,40	83,46	-18,06	67,03	59,57	7,46	8,99	8,48	0,00	64,08	82,11	0,00	0	24	
28.06.2026	0,47	64,06	81,74	-17,68	67,12	59,40	7,72	8,93	8,44	0,00	62,77	80,42	0,00	0	24	
29.06.2026	0,48	62,67	79,93	-17,26	66,91	58,97	7,94	8,82	8,36	0,00	61,41	78,65	0,00	0	24	
30.06.2026	0,47	61,85	78,84	-16,99	67,09	59,28	7,81	8,85	8,40	0,00	60,60	77,57	0,00	0	24	
01.07.2026	0,49	56,70	72,09	-15,39	67,36	58,41	8,95	8,71	8,34	0,00	55,55	70,96	0,00	0	24	
02.07.2026	0,48	64,94	82,66	-17,72	66,75	59,12	7,63	8,71	8,19	0,00	63,64	81,34	0,00	0	24	
03.07.2026	0,50	86,77	111,02	-24,25	67,68	61,88	5,80	9,08	8,14	0,00	84,99	109,09	0,00	0	24	
04.07.2026	0,47	88,47	113,63	-25,16	68,23	62,76	5,48	9,11	8,11	0,00	86,63	111,60	0,01	0	24	
05.07.2026	0,50	92,02	118,29	-26,27	68,13	62,60	5,53	9,16	8,06	0,00	90,11	116,19	2,32	0	24	
06.07.2026	0,48	97,27	125,32	-28,05	68,25	63,19	5,06	9,26	8,03	0,00	95,25	123,05	0,00	0	24	
07.07.2026	0,45	97,66	125,84	-28,18	68,88	64,10	4,78	9,19	7,95	0,00	95,59	123,50	0,94	0	24	
08.07.2026	0,43	90,76	117,03	-26,27	67,80	62,95	4,85	9,09	8,01	0,00	88,89	114,92	0,00	0	24	
09.07.2026	0,44	89,64	115,70	-26,06	67,67	62,67	5,00	9,08	8,03	0,00	87,80	113,64	0,00	0	24	
10.07.2026	0,44	104,51	134,99	-30,48	69,56	65,26	4,30	9,27	7,84	0,00	102,26	132,40	0,00	0	24	
11.07.2026	0,42	103,86	134,31	-30,45	69,05	64,97	4,08	9,30	7,87	0,00	101,65	131,75	0,00	0	24	
12.07.2026	0,43	101,90	131,87	-29,97	68,62	64,30	4,32	9,25	7,88	0,00	99,76	129,40	0,00	0	24	
13.07.2026	0,46	104,26	134,87	-30,61	68,24	63,81	4,44	9,30	7,86	0,00	102,09	132,38	0,00	0	24	
14.07.2026	0,45	120,10	155,51	-35,41	69,34	65,57	3,77	9,44	7,51	0,00	117,52	152,49	0,00	0	24	
15.07.2026	0,45	138,66	180,62	-41,96	69,60	66,30	3,30	9,74	7,17	0,00	135,67	177,04	0,00	0	24	
16.07.2026	0,48	150,91	197,56	-46,65	69,78	66,59	3,19	10,13	7,00	0,00	147,65	193,61	0,00	0	24	
17.07.2026	0,55	160,06	185,20	-25,14	69,52	66,04	3,47	10,57	7,00	0,00	156,63	181,54	0,00	0	24	
18.07.2026	0,60	155,49	152,65	2,84	68,78	64,90	3,88	10,40	7,02	0,00	152,22	149,74	0,00	0	24	
19.07.2026	0,61	155,59	152,76	2,83	68,83	64,86	3,97	10,44	7,04	0,00	152,31	149,85	0,00	0	24	
20.07.2026	0,58	162,13	159,25	2,88	68,55	65,00	3,55	10,76	7,04	0,00	158,74	156,21	0,00	0	24	
21.07.2026	0,60	155,22	152,43	2,79	68,25	64,38	3,87	10,51	7,11	0,00	152,00	149,57	0,00	0	24	
22.07.2026	0,58	153,03	150,31	2,72	69,05	65,27	3,78	10,33	7,02	0,00	149,78	147,41	0,00	0	24	
Итого:	14,52	3056,44	3675,94							0,00	2992,55	3608,60	3,2667		720	
Средние:					68,19	62,85	5,34	9,42	7,86							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1474,17	68940,99	67439,96	1501,03	66908,07	66305,33	602,74	14984		81,16
22.07.2026	1488,69	71997,43	71115,90	881,53	69900,62	69913,93	-13,31	15704		81,16
ИТОГО:	14,52	3056,44	3675,94	-619,50	2992,55	3608,60	-616,06	720	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

10.07.2026 /Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.07.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО СЗ "Трест-В1"

Адрес:Жилой дом (№ 1,2)в микр. № 29 в границах: пр. Героя России Родионова Е.Н., ул. 250-летия Челябинска, ул. С. Юлаева, ул. Бр. Кашириных, ул. Ак. Королева в Калининском и Центральном р-х г. Челябинска

Договор N:876543210

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч

txb: не исп.

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22179685, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х70С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.06.26 23	67,81	60,11	7,7	5,98	4,39	2	152,3	153,73	0,03	149,149	151,171	0,029	0,029	1,155	0,002	24	0	
26.06.26 23	67,83	60,15	7,68	5,95	4,37	2	150,47	151,88	0,01	147,349	149,352	0,01	0,01	1,138	0,001	24	0	
27.06.26 23	67,81	60,16	7,65	5,96	4,37	2	151,26	152,72	0,01	148,122	150,175	0,01	0,01	1,139	0,001	24	0	
28.06.26 23	67,8	60,42	7,38	5,98	4,4	2	144,04	145,39	0,02	141,058	142,951	0,02	0,02	1,046	0,001	24	0	
29.06.26 23	68,02	59,31	8,7	5,93	4,36	2	135,01	136,22	0,01	132,202	134,014	0,01	0,01	1,156	0,001	24	0	
30.06.26 23	67,81	59,38	8,43	5,93	4,36	2	139,44	140,73	0,02	136,552	138,442	0,02	0,02	1,157	0,001	24	0	
01.07.26 23	67,91	59,79	8,12	5,94	4,37	2	146,06	147,41	0,01	143,02	144,991	0,01	0,01	1,167	0,001	24	0	
02.07.26 23	67,78	59,47	8,31	5,95	4,35	2	140,65	141,95	0,01	137,737	139,64	0,01	0,01	1,15	0,001	24	0	
03.07.26 23	67,46	60,09	7,37	5,95	4,36	2	158,36	159,89	0,02	155,115	157,238	0,02	0,02	1,15	0,001	24	0	
04.07.26 23	68,24	59,65	8,59	5,94	4,34	2	133,01	134,18	0,01	130,222	131,983	0,01	0,01	1,124	0,001	24	0	
05.07.26 23	68,66	59,33	9,33	5,96	4,37	2	125,62	126,71	0,03	122,955	124,653	0,03	0,03	1,153	0,002	24	0	
06.07.26 23	68,19	60,63	7,56	5,96	4,37	2	151,59	152,97	0,01	148,423	150,385	0,01	0,01	1,129	0,001	24	0	
07.07.26 23	67,45	60,03	7,42	5,94	4,34	2	148,15	149,57	0,02	145,112	147,089	0,02	0,02	1,083	0,001	24	0	
08.07.26 23	67,53	60,34	7,19	5,94	4,33	2	160,55	162,09	0,01	157,253	159,37	0,01	0,01	1,137	0,001	24	0	
09.07.26 23	67,51	60,44	7,07	5,93	4,32	2	156,03	157,55	0	152,819	154,906	0	0	1,085	0	24	0	
10.07.26 23	67,56	60,65	6,91	5,92	4,31	2	156,53	158,06	0,01	153,303	155,388	0,01	0,01	1,065	0,001	24	0	
11.07.26 23	67,52	60,58	6,94	5,91	4,3	2	155,06	156,56	0,02	151,87	153,92	0,02	0,02	1,061	0,001	24	0	
12.07.26 23	67,49	60,61	6,87	5,9	4,3	2	153,68	155,18	0,01	150,527	152,556	0,01	0,01	1,041	0,001	24	0	
13.07.26 23	67,81	60,33	7,48	5,92	4,32	2	145,22	146,59	0,02	142,209	144,13	0,02	0,02	1,07	0,001	24	0	
14.07.26 23	67,51	59,81	7,71	5,93	4,33	2	139,25	140,55	0,01	136,392	138,236	0,01	0,01	1,057	0,001	24	0	
15.07.26 23	67,91	59,88	8,04	5,93	4,33	2	136,14	137,41	0,12	133,309	135,144	0,118	0,118	1,083	0,007	24	0	
16.07.26 23	68,73	59,29	9,44	5,94	4,34	2	117,43	118,44	0,02	114,935	116,52	0,02	0,02	1,091	0,001	24	0	
17.07.26 23	69,81	58,99	10,81	5,92	4,32	2	100,82	101,63	0,01	98,615	99,994	0,01	0,01	1,071	0,001	24	0	
18.07.26 23	69,27	59,32	9,94	5,92	4,32	2	109,66	110,59	0,02	107,296	108,798	0,02	0,02	1,072	0,001	24	0	
19.07.26 23	69,56	59,23	10,33	5,92	4,32	2	103,56	104,41	0,01	101,316	102,719	0,01	0,01	1,051	0,001	24	0	
20.07.26 23	69,22	59,74	9,48	5,91	4,31	2	119,37	120,4	0,06	116,797	118,423	0,059	0,059	1,115	0,004	24	0	
21.07.26 23	67,49	59,33	8,17	5,9	4,3	2	137,36	138,63	0,02	134,533	136,381	0,02	0,02	1,105	0,001	24	0	
22.07.26 23	67,53	59,97	7,56	5,9	4,31	2	148,45	149,86	0,01	145,398	147,384	0,01	0,01	1,104	0,001	24	0	
Итого/Средн	67,97	59,94	8,03	5,93	4,34	2	3915,07	3951,3	0,56	3833,585	3885,952	0,551	0,551	30,953	0,033	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.06.26 23	278474,97	279549,55	185,32	271714,941	275094,771	126,876	126,876	4134,203	6,735	13188	8882
22.07.26 23	282390,04	283500,85	185,88	275548,526	278980,723	127,427	127,427	4165,156	6,768	13860	8882
Итого	3915,07	3951,3	0,56	3833,585	3885,952	0,551	0,551	30,953	0,033	672	0