

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 – 20.08.26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.


Архив прибора: КАРАТ-307 (10424614). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	Vподп	Gпр	Gобр	Gподп	Ошиб	ВНР	ВОС
23.07.2026	0,881219	389,5603	370,99017	18,570009	69,874992	67,624458	2,2505388	10,3	7,1306	0	381,11957	363,3623	0	OK	24	ч
24.07.2026	0,876378	410,16006	390,48026	19,679998	70,602425	68,484818	2,1176062	10,644	7,1339	0	401,1124	382,257	0	OK	24	
25.07.2026	0,878319	412,03995	392,21024	19,829998	71,197464	69,086067	2,1114054	10,715	7,1714	0	402,80963	383,8262	0	OK	24	
26.07.2026	0,874272	423,56003	403,19	20,369999	71,026123	68,987099	2,0390265	10,865	7,1076	0	414,11536	394,59	0	OK	24	
27.07.2026	0,818702	422,78009	402,24005	20,540003	69,693977	67,787804	1,9061664	10,83	7,0731	0	413,67142	393,9328	0	OK	24	
28.07.2026	0,80557	429,86014	408,88007	20,979992	69,124161	67,281746	1,8424076	10,873	6,9765	0	420,73633	400,5461	0	OK	24	
29.07.2026	0,802387	391,05008	372,62003	18,429998	67,746346	65,719887	2,0264533	10,365	7,0809	0	383,01108	365,3181	0	OK	24	
30.07.2026	0,782484	356,16	340,28986	15,869987	68,275795	66,074348	2,2014463	10,069	7,3384	0	348,75571	333,5908	0	OK	24	
31.07.2026	0,776406	299,41003	286,13998	13,269998	68,405418	65,770844	2,634589	9,3611	7,4155	0	293,15277	280,5493	0	OK	24	
01.08.2026	0,740474	236,28996	226,02003	10,269996	67,535629	64,332901	3,2027395	8,8409	7,6432	0	231,463	221,7855	0	OK	24	
02.08.2026	0,800138	229,22997	219,20999	10,02	67,353294	63,801655	3,5516427	8,8718	7,7483	0	224,57039	215,1713	0	OK	24	
03.08.2026	0,772727	214,61998	205,25999	9,3600006	66,625114	62,877666	3,7474716	8,7495	7,7282	0	210,32693	201,5521	0	OK	24	
04.08.2026	0,847726	232,88	222,58	10,299995	69,683548	63,912106	5,7714438	9,5725	7,9191	0	227,80695	218,1556	0	HC Vm	24	
05.08.2026	0,615826	40,439983	39,029976	1,4099998	68,395058	52,912064	15,483008	9,4933	8,3546	0	39,596611	38,53182	0	OK	24	
06.08.2026	0,79645	122,03002	116,59001	5,4399991	75,046562	60,537098	14,509463	9,3549	8,2457	0	118,97359	114,1049	0	OK	24	
07.08.2026	0,818791	237,53	226,67999	10,849997	68,91346	65,363785	3,549675	8,8763	7,8632	0	232,48204	222,2924	0	OK	24	
08.08.2026	0,846724	213,63002	203,92	9,7099962	68,443832	64,406517	4,0373116	8,642	7,7203	0	209,13271	200,0714	0	HC P	24	
09.08.2026	0,784915	217,68999	207,84	9,8500004	66,851761	63,160862	3,6909034	8,7652	7,8201	0	213,32785	204,0828	0	HC P	24	
10.08.2026	0,761767	209,48999	199,93997	9,5499992	65,869743	62,158218	3,7115355	8,3713	7,6221	0	205,39645	196,43	0	OK	24	
11.08.2026	0,734611	193,39001	184,71999	8,6699982	64,807297	60,924053	3,8832591	8,1288	7,5047	0	189,7213	181,5929	0	HC P	24	
12.08.2026	0,778016	195,78001	187,20001	8,579998	65,160828	61,129055	4,0317841	8,1112	7,3838	0	192,02888	184,0106	0	OK	24	
13.08.2026	0,83523	228,97	218,73996	10,23	66,800369	63,082306	3,7180669	8,2991	7,3593	0	224,38261	214,7906	0	OK	24	
14.08.2026	0,796071	224,40001	214,42001	9,9799976	66,611458	62,964588	3,6468792	8,2443	7,3458	0	219,92961	210,5587	0	OK	24	
15.08.2026	0,813565	213,55995	204,05003	9,5100002	66,760078	62,847118	3,9129632	8,2641	7,4707	0	209,28764	200,3922	0	OK	24	
16.08.2026	0,845792	214,73999	205,12999	9,6100006	66,815437	62,759434	4,0559983	8,2524	7,4451	0	210,43245	201,4563	0	OK	24	
17.08.2026	0,860921	217,42001	207,69	9,7300014	66,873405	62,817303	4,0560951	8,2959	7,4671	0	213,0563	203,9705	0	OK	24	
18.08.2026	0,86093	210,76997	201,33	9,4399996	66,995949	62,809109	4,1868405	8,1615	7,3906	0	206,52087	197,7219	0	OK	24	
19.08.2026	0,856087	204,06999	194,96001	9,1099997	66,700241	62,366791	4,3334489	8,2459	7,5279	0	199,98903	191,5095	0	OK	24	
20.08.2026	0,859499	186,10001	177,91995	8,1799965	66,126396	61,352482	4,7739081	8,2743	7,7037	0	182,43587	174,8664	0	OK	24	
Итого:	23,50	7577,61	7230,27		68,08	63,91	4,17	9,17	7,51	0,00	7419,35	7091,02	0		696	
Средние:																

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1550,80	75364,64	71296,03	4068,61	73219,48	70097,06	3122,42	15704		469,0201
20.08.2026	1574,30	82942,25	78526,30	4415,95	80638,83	77188,08	3450,75	16400		469,02
ИТОГО:	23,50	7577,61	7230,27	347,34	7419,35	7091,02	328,33	696	0	0,00


Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись  А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

88058,17 84279,10  Ю.О.Мартовская Ю.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26-20.08.26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	Vподп	Gпр	Gобр	Gподп	Ошиб	ВНР	ВОС
23.07.2026	0,564936	155,28001	152,53999	2,739999	69,460014	65,808266	3,651747	10,4333	7,0287	0	151,952	149,5567	0	OK	24	ч
24.07.2026	0,560763	163,44	160,60001	2,839999	70,199364	66,769463	3,429901	10,7923	7,0196	0	159,87	157,3728	0	OK	24	
25.07.2026	0,570925	164,50996	161,64003	2,869999	70,793007	67,319344	3,473649	10,866	7,0561	0	160,866	158,344	0	OK	24	
26.07.2026	0,561469	169,40994	166,50999	2,899999	70,651939	67,34005	3,311885	11,0245	6,9854	0	165,6713	163,1098	0	OK	24	
27.07.2026	0,524609	169,31996	166,45999	2,859999	69,325874	66,237312	3,088556	10,9852	6,95	0	165,707	163,1642	0	OK	24	
28.07.2026	0,521454	172,49994	169,59995	2,899998	68,772537	65,759216	3,013322	11,0343	6,8487	0	168,8727	166,2843	0	OK	24	
29.07.2026	0,526804	157,80998	154,81999	2,989999	67,404266	64,029999	3,374257	10,4999	6,9773	0	154,5985	151,9277	0	OK	24	
30.07.2026	0,558824	144,40996	141,04996	3,359999	67,865318	63,924389	3,940933	10,1807	7,2533	0	141,4448	138,4336	0	OK	24	
31.07.2026	0,529773	121,93	118,96999	2,959999	67,957497	63,498463	4,459044	9,44062	7,3599	0	119,4155	116,789	0	OK	24	
01.08.2026	0,524946	96,359978	93,859978	2,500001	67,036278	61,438385	5,597887	8,89071	7,6133	0	94,41753	92,2442	0	OK	24	
02.08.2026	0,596783	93,369965	91,019958	2,35	66,836479	60,309055	6,527417	8,91708	7,7215	0	91,49797	89,50823	0	OK	24	
03.08.2026	0,575312	88,959969	86,709961	2,25	66,073967	59,385662	6,68831	8,78873	7,7056	0	87,2082	85,30182	0	OK	24	
04.08.2026	0,597412	115,05	112,32999	2,720001	69,290924	63,887592	5,403327	9,6228	7,8847	0	112,5864	110,2427	0	OK	24	
05.08.2026	0,605735	92,799965	90,309959	2,490001	68,348801	61,465519	6,883272	9,48131	8,3667	0	90,87092	88,75285	0	OK	24	
06.08.2026	0,689781	94,409958	92,029968	2,38	74,93882	67,50544	7,433376	9,37118	8,2386	0	92,07941	90,14687	0	OK	24	
07.08.2026	0,565182	91,649971	89,389969	2,26	68,422768	61,970184	6,452586	8,93242	7,8398	0	89,72447	87,81226	0	OK	24	
08.08.2026	0,564554	86,67997	84,489967	2,19	67,880875	61,246578	6,634295	8,68656	7,7066	0	84,8817	83,03697	0	OK	24	
09.08.2026	0,57449	88,469948	86,21994	2,25	66,335701	59,638477	6,697229	8,80917	7,8028	0	86,7228	84,81695	0	OK	24	
10.08.2026	0,561868	79,749947	77,599953	2,15	65,345955	58,0844	7,261561	8,41622	7,6093	0	78,21529	76,39706	0	OK	24	
11.08.2026	0,524767	73,309959	71,219963	2,09	64,261497	56,956379	7,305124	8,16579	7,4945	0	71,94083	70,15957	0	OK	24	
12.08.2026	0,524286	78,189949	75,889954	2,3	64,600716	57,798294	6,802405	8,15141	7,3752	0	76,71421	74,72858	0	OK	24	
13.08.2026	0,580478	88,489952	85,969948	2,519999	66,242912	59,564983	6,677931	8,35245	7,3427	0	86,74461	84,5758	0	OK	24	
14.08.2026	0,570162	87,439941	84,939949	2,5	66,070427	59,391338	6,679105	8,29727	7,3323	0	85,72396	83,56837	0	OK	24	
15.08.2026	0,569449	82,579948	80,179947	2,4	66,179428	59,13538	7,044037	8,31451	7,4612	0	80,95497	78,89703	0	OK	24	
16.08.2026	0,613657	83,359955	80,979958	2,38	66,242882	58,610775	7,632105	8,30319	7,4359	0	81,71641	79,70061	0	OK	24	
17.08.2026	0,594159	83,15995	80,779945	2,38	66,278496	58,915112	7,363379	8,34716	7,4572	0	81,51829	79,49307	0	OK	24	
18.08.2026	0,628361	80,629959	78,279953	2,35	66,397324	58,390106	8,00722	8,21085	7,3873	0	79,03196	77,05424	0	OK	24	
19.08.2026	0,602565	81,759941	79,369957	2,39	66,122681	58,472393	7,650296	8,29355	7,5246	0	80,15172	78,1199	0	OK	24	
20.08.2026	0,568243	73,35997	71,049965	2,31	65,515656	57,501163	8,014479	8,31614	7,7045	0	71,93958	69,96787	0	OK	24	
Итого:	16,55	3158,39	3084,81													
Средние:					67,62	61,74	5,88	9,24	7,46							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1488,69	71997,43	71115,90	881,53	69900,62	69913,93	-13,31	15704		81,16
20.08.2026	1505,24	75155,82	74200,71	955,11	72993,66	72943,44	50,22	16400		81,16
ИТОГО:	16,55	3158,39	3084,81	73,58	3093,04	3029,51	63,53	696	0	0,00


Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

18,18479
2,054037

Q_{контр} = Q_и/Т_{нш} х

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись А.В.Шергалеева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26. - 20.08.026г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: KARAT-306


Серийный номер: 13202218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	87,27995	88,819954	70,303856	50,54779	19,756052	1,0237278	0,6674597	86,26959	86,95306	-0,68347	1,709285	НС G	24	0	
24.07.2026	83,28996	84,529961	70,980507	57,59632	13,384178	1,0605336	0,6662758	82,37454	82,37454	0	1,11712	ОК	24	0	
25.07.2026	77,05996	78,489952	71,538422	54,63144	16,906984	1,068072	0,6700668	76,06915	76,7256	-0,65645	1,288372	НС G	24	0	
26.07.2026	79,55997	81,229965	71,35186	55,12599	16,225882	1,0844928	0,6628226	78,70438	79,24139	-0,53701	1,291088	НС G	24	0	
27.07.2026	83,61996	85,209946	70,061607	53,07607	16,98554	1,080788	0,6591782	82,84415	83,13371	-0,28956	1,417575	НС G	24	0	
28.07.2026	39,75999	40,429989	69,460625	33,17773	36,282894	1,0863997	0,6485928	39,2151	39,92783	-0,71274	1,495861	Авария с	11,18	0	
29.07.2026	91,31997	93,219963	68,154076	43,6386	24,515478	1,0313123	0,6619636	90,63234	91,06844	-0,4361	1,653804	Авария с	19,27	0	
30.07.2026	60,11998	61,299973	68,777412	31,77251	37,004898	0,9974501	0,6923147	59,49051	60,24434	-0,75383	1,874481	Авария с	15,5	0	
31.07.2026	41,25999	41,819992	68,955299	33,79935	35,155949	0,9217989	0,7032498	40,69777	41,13724	-0,43947	1,231919	Авария с	10,85	0	
01.08.2026	19,57	20,049997	68,053764	37,1543	30,899464	0,868884	0,7278473	19,24165	19,67393	-0,43228	0,2404	Авария с	4,75	0	
02.08.2026	103,73	105,70998	68,013573	81,03848	-13,024898	0,8673697	0,7404493	102,1659	102,1659	0	-1,3327	ОК	24	0	
03.08.2026	110,75	113,22998	67,426071	79,83709	-12,411018	0,8540759	0,7390776	109,249	109,249	0	-1,50489	Авария с	23,22	0	
04.08.2026	86,76997	87,959961	70,434425	50,33246	20,101973	0,9371019	0,7571221	85,94	85,94	0	1,73377	НС V	24	0	
05.08.2026	93,17998	94,659973	70,118759	50,73417	19,384602	0,9214311	0,8067306	92,23315	92,54035	-0,30721	1,759601	НС G	24	0	
06.08.2026	66,35996	67,329964	76,673134	48,97443	27,698702	0,9106131	0,7938449	65,26181	66,04643	-0,78462	1,807479	НС G	24	0	
07.08.2026	100,71	102,15997	69,49308	51,42903	18,064051	0,8674159	0,7531233	99,69361	99,87438	-0,18077	1,781943	НС G	24	0	
08.08.2026	103,84	105,63999	69,277931	52,06167	17,216249	0,8424653	0,7395614	102,6387	103,399	-0,76031	1,700016	НС G	24	0	
09.08.2026	114,78	116,49998	67,643028	52,10781	15,535222	0,8552775	0,7487929	113,7903	113,7903	0	1,771773	ОК	24	0	
10.08.2026	121,17	123,33998	66,643227	52,4722	14,171035	0,8157399	0,7294048	120,18	120,4663	-0,28633	1,704012	НС G	24	0	
11.08.2026	144,09	147,30998	65,685303	53,22993	12,455375	0,7907138	0,717904	143,0436	143,7704	-0,72686	1,77658	НС G	24	0	
12.08.2026	137,64	140,25999	66,061523	52,89375	13,167769	0,7892479	0,7057286	136,241	137,2656	-1,02462	1,749147	НС G	24	0	
13.08.2026	118,76	121,28998	67,59446	54,96903	12,62543	0,8099885	0,7020381	117,3589	118,6899	-1,33095	1,495398	НС G	24	0	
14.08.2026	114,06	116,12	67,361832	60,87019	6,4916511	0,8042529	0,7012179	112,9987	112,9987	0	0,729895	ОК	24	0	
15.08.2026	120,08	122,34998	67,583397	58,78967	8,7937155	0,805712	0,714129	118,9305	119,1645	-0,23402	1,029949	Авария с	23,92	0	
16.08.2026	122,63	124,79998	67,601295	50,97321	16,628092	0,8047269	0,7115824	121,4012	122,055	-0,65371	2,030138	Авария с	23,95	0	
17.08.2026	121,36	123,09998	67,677719	57,36792	10,309802	0,8090984	0,7136016	119,7455	120,4328	-0,68732	1,214679	НС G	24	0	
18.08.2026	121,26	122,52998	67,825592	54,99926	12,826339	0,7951438	0,7063313	119,8449	119,8449	0	1,545549	ОК	24	0	
19.08.2026	122,1	123,37998	67,494881	60,29622	7,1986651	0,803461	0,7201173	120,4265	120,6213	-0,19486	0,865946	НС G	24	0	
20.08.2026	135,46	138,13998	66,980804	59,01186	7,9689498	0,8053783	0,7382647	134,2676	134,5061	-0,2385	1,023063	НС G	24	0	
Итого:	2821,569	2870,91						2790,95	2803,30	-12,35	36,20		636,64	0,00	
Средние:			68,80	52,86	15,94	0,90	0,71								

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	8249,68	233110,12	234276,28	-1166,16	196483,73	197493,03	-1009,31	32143		0,03
20.08.2026	8285,89	235931,69	237147,19	-1215,50	199274,68	200296,33	-1021,66	32779,64		0,03
ИТОГО:	36,20	2821,56924	2870,9093	-49,34	2790,95	2803,30	-12,35	636,64	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период (Ои/Т) в ситуаций (Тн) (п. 61 Методики №99/пр)	
44,49342 -0,44254	Qкорт = Qi/Траб х Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/  /
Подпись / А.В.Шегалеева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 - 20.08.26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 13172218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	83,50996	81,079964	70,399529	48,94704	21,452497	1,0151769	0,6662233	81,17159	80,76445	0,407137	1,754309	НС G	24	0	
24.07.2026	78,88997	77,219971	71,061485	48,61739	22,444094	1,0521002	0,6649692	76,78876	76,78876	0	1,731266	OK	24	0	
25.07.2026	76,18997	74,339966	71,653969	49,06039	22,593573	1,0595312	0,6687862	74,30085	73,74647	0,554394	1,689578	НС G	24	0	
26.07.2026	77,17997	74,909966	71,425804	49,18641	22,239388	1,07582	0,661386	74,93812	74,6532	0,284914	1,675753	НС G	24	0	
27.07.2026	76,02997	73,92997	70,106094	48,96804	21,138056	1,0719703	0,658159	73,9698	73,58242	0,387376	1,568515	НС G	24	0	
28.07.2026	89,66997	87,609978	69,574661	50,45611	19,118563	1,0767788	0,647249	87,35133	87,05016	0,301172	1,664092	НС G	24	0	
29.07.2026	101,69	99,959969	68,266693	50,03504	18,231642	1,0218515	0,6608422	99,48556	99,06155	0,423999	1,707223	НС G	24	0	
30.07.2026	91,39999	90,729965	68,854546	53,95109	14,903454	0,988452	0,6896493	89,522	89,522	0	1,323215	OK	24	0	
31.07.2026	86,53996	85,339973	69,002129	51,76495	17,237173	0,9125144	0,7019148	84,53091	84,53091	0	1,469277	OK	24	0	
01.08.2026	87,99996	86,579956	68,19783	49,52752	18,670303	0,8563754	0,7282018	85,92511	85,92511	0	1,60561	OK	24	0	
02.08.2026	94,54996	93,069962	68,063515	49,31368	18,749836	0,8592551	0,7385797	92,35443	92,35443	0	1,739157	OK	24	0	
03.08.2026	98,51996	96,969971	67,52169	49,57173	17,949965	0,8470543	0,7368896	96,23666	96,23666	0	1,712977	OK	24	0	
04.08.2026	81,49997	80,409966	70,465721	48,64009	21,825628	0,9290514	0,7563306	79,59874	79,71388	-0,115134	1,734308	НС G	24	0	
05.08.2026	84,46996	82,679962	70,202667	48,61184	21,590818	0,9127067	0,8047264	82,37735	82,10574	0,271608	1,777605	НС G	24	0	
06.08.2026	63,72997	62,359978	76,718941	48,01172	28,70722	0,9029016	0,7913649	61,86348	61,9909	-0,127425	1,776165	НС G	24	0	
07.08.2026	90,88995	89,449959	69,452148	49,17404	20,278105	0,8583277	0,7510085	88,80929	88,67534	0,13395	1,77957	НС G	24	0	
08.08.2026	88,88997	87,659966	69,295647	49,1302	20,165453	0,8352259	0,7377243	86,95509	86,7994	0,155698	1,749487	НС G	24	0	
09.08.2026	101,34	98,849968	67,670265	50,03767	17,632605	0,8472324	0,7470859	98,62006	98,45055	0,169518	1,750946	НС G	24	0	
10.08.2026	111	108,80997	66,671349	50,46555	16,205797	0,8070623	0,7270576	108,2133	108,2133	0	1,754259	OK	24	0	
11.08.2026	123,97	122,09998	65,723595	50,70146	15,022138	0,7830505	0,7162015	121,2899	121,0448	0,245098	1,825707	НС G	24	0	
12.08.2026	117,29	115,00998	66,115288	50,59268	15,52261	0,7816181	0,7038217	114,4644	114,2816	0,182811	1,781421	НС G	24	0	
13.08.2026	100,74	98,959953	67,614853	49,87059	17,744261	0,8022232	0,7001014	98,37038	98,21982	0,150563	1,754763	НС G	24	0	
14.08.2026	105,64	104,00996	67,411812	50,07909	17,332726	0,7961012	0,6995305	103,1949	103,1949	0	1,790179	OK	24	0	
15.08.2026	100,84	99,279961	67,603935	49,97781	17,626129	0,7979049	0,7122894	98,50052	98,50052	0	1,740658	OK	24	0	
16.08.2026	111,21	109,26997	67,651436	49,6903	17,961134	0,7966518	0,7096987	108,6362	108,4229	0,213297	1,958871	НС G	24	0	
17.08.2026	104,41	102,37997	67,720535	49,1965	18,524031	0,8009274	0,7115089	101,9035	101,6965	0,207069	1,901917	НС G	24	0	
18.08.2026	108,48	106,24997	67,852562	49,3889	18,463659	0,7871204	0,7044137	105,6979	105,6979	0	1,958393	OK	24	0	
19.08.2026	109,95	108,35997	67,518562	49,52594	17,992609	0,7957247	0,7186362	107,4689	107,4689	0	1,933745	OK	24	0	
20.08.2026	115,4	113,61999	66,989197	49,8645	17,124693	0,7976202	0,7367699	112,752	112,752	0	1,925592	OK	24	0	
Итого:	2761,92	2711,20						2695,29	2691,45	3,85	50,53		696	0,00	
Средние:			68,86	49,74	19,12	0,89	0,71								


Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	8509,81	233787,34	228517,44	5269,89	195034,59	195009,70	24,90	32149		0,20
20.08.2026	8560,35	236549,25	231228,64	5320,61	197729,89	197701,14	28,74	32845		0,20
ИТОГО:	50,53	2761,92	2711,20	50,72	2695,29	2691,45	3,85	696	0	0,00

51,53101
0,142695

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и /Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.

А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 - 20.08.26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 20471817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	111,2225	111,2225	0	70,40661	54,981213	15,425392	1,0207217	0,67008	1,733696	114,25	112,16	OK	24	0	
24.07.2026	102,605	102,60499	0	71,07421	55,282619	15,791589	1,0574019	0,668785	1,632956	105,23	103,69	OK	24	0	
25.07.2026	97,60079	97,600792	0	71,65615	55,18037	16,475779	1,0649649	0,672599	1,618959	100,07	98,68996	OK	24	0	
26.07.2026	101,4871	101,48714	0	71,46118	55,122768	16,338409	1,0813631	0,665276	1,674166	104,08	102,57	OK	24	0	
27.07.2026	109,3652	109,36515	0	70,17934	55,384274	14,795081	1,0775479	0,661683	1,635854	112,01	110,62	OK	24	0	
28.07.2026	115,5532	115,55315	0	69,61501	55,803822	13,811184	1,082846	0,651005	1,611914	118,29	116,92	OK	24	0	
29.07.2026	155,2775	155,2775	0	68,31269	56,461628	11,851075	1,0279108	0,664603	1,675337	158,72	157,18	OK	24	0	
30.07.2026	129,826	129,82599	0	68,90521	56,084209	12,820994	0,9947605	0,693289	1,666153	132,89	131,35	OK	24	0	
31.07.2026	127,7175	127,71754	0	69,07668	55,958298	13,118367	0,9187397	0,705567	1,692606	130,8	129,15	OK	24	0	
01.08.2026	148,8647	148,86469	0	68,30512	56,793262	11,511851	0,8620968	0,732134	1,729811	151,96	151,03	OK	24	0	
02.08.2026	155,7543	155,7543	0	68,15044	56,430103	11,720341	0,8647168	0,742684	1,845485	159,02	157,95	OK	24	0	
03.08.2026	180,1475	180,14749	0	67,55808	57,293163	10,26492	0,8514634	0,741277	1,745154	184,01	182,63	OK	24	0	
04.08.2026	113,6946	113,6946	0	70,51334	55,023163	15,490186	0,9347416	0,759422	1,766274	116,24	115,2	OK	24	0	
05.08.2026	122,07	122,07	0	70,16516	55,187267	14,977891	0,9189727	0,808742	1,797662	124,63	123,85	OK	24	0	
06.08.2026	75,03803	75,038033	0	76,5989	53,023815	23,57509	0,9084725	0,795666	1,762452	76,65995	76,28996	OK	24	0	
07.08.2026	134,6852	134,68524	0	69,56362	55,932598	13,631032	0,8648135	0,755166	1,766035	137,74	136,41	OK	24	0	
08.08.2026	147,5275	147,52751	0	69,33689	56,585323	12,751569	0,8402326	0,741744	1,74227	150,59	149,75	OK	24	0	
09.08.2026	174,7904	174,79037	0	67,75805	57,456165	10,301884	0,8527857	0,751208	1,810238	178,4	177,37	OK	24	0	
10.08.2026	206,4833	206,48326	0	66,7609	57,770996	8,9898977	0,8128851	0,731762	1,791885	210,82	209,39	OK	24	0	
11.08.2026	278,5715	278,57147	0	65,82573	59,294495	6,5312495	0,787503	0,720679	1,798616	284,2799	282,69	OK	24	0	
12.08.2026	271,916	271,91602	0	66,19727	59,110065	7,0871968	0,786127	0,708531	1,780478	277,95	275,53	OK	24	0	
13.08.2026	167,5137	167,51372	0	67,67201	57,190674	10,48132	0,8075118	0,704322	1,72845	171,45	169,5	OK	24	0	
14.08.2026	175,582	175,582	0	67,46957	57,218281	10,251279	0,8015599	0,703508	1,782963	179,44	177,91	OK	24	0	
15.08.2026	177,8263	177,82628	0	67,67775	57,467136	10,210606	0,8030871	0,716444	1,811399	181,8	180,15	OK	24	0	
16.08.2026	188,8473	188,84727	0	67,71812	57,701233	10,016885	0,8018966	0,713859	1,912373	192,95	191,45	OK	24	0	
17.08.2026	176,2889	176,28894	0	67,77603	57,170361	10,605662	0,8062835	0,7159	1,878128	180,26	178,55	OK	24	0	
18.08.2026	188,8616	188,86157	0	67,93542	57,426819	10,508595	0,7923492	0,708739	1,987742	193,48	190,96	OK	24	0	
19.08.2026	198,8057	198,80566	0	67,61991	57,821743	9,7981758	0,8006248	0,722664	1,935848	203,62	201,06	OK	24	0	
20.08.2026	208,4789	208,47893	0	67,0797	57,606167	9,4735384	0,8025035	0,740864	1,928049	214,09	210,19	OK	24	0	
Итого:	4542,40	4542,40	0,00							51,24	4645,73	4600,19	696	0,00	0
Средние:				68,91	56,54	12,37	0,90	0,72							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	4879,00	161760,48	160055,38	1705,09	157484,63	157468,51	16,12	20234		0,00
20.08.2026	4930,25	166406,20	164655,57	1750,63	162027,03	162010,91	16,12	20930		0,00
ИТОГО:	51,24	4645,73	4600,19	45,54	4542,40	4542,40	0,00	696	0	0,00

56,17025
0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ / А.В.Шегалеева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.Март/ /Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 - 20.08.26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20441817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	58,94513	58,945129	0	69,57104	54,869617	14,701419	1,022473	0,664994	0,870305	60,36997	59,58998	OK	24	0	
24.07.2026	59,45301	59,453007	0	70,28761	55,582027	14,705573	1,059048	0,663798	0,879987	60,88998	60,14997	OK	24	0	
25.07.2026	57,54672	57,546722	0	70,86951	55,66618	15,20333	1,066521	0,667584	0,880799	58,94997	58,22998	OK	24	0	
26.07.2026	58,07951	58,07951	0	70,6933	56,11438	14,578918	1,082846	0,660265	0,854354	59,50998	58,75998	OK	24	0	
27.07.2026	60,28952	60,28952	0	69,39585	55,611042	13,784817	1,079188	0,656782	0,837633	61,74997	60,95998	OK	24	0	
28.07.2026	61,26793	61,267933	0	68,82105	55,309071	13,511968	1,084458	0,646071	0,833499	62,70997	61,95998	OK	24	0	
29.07.2026	63,58864	63,588638	0	67,46011	53,721405	13,738711	1,030003	0,659474	0,833692	64,95998	64,30998	OK	24	0	
30.07.2026	52,58719	52,587189	0	67,94988	52,588276	15,361609	0,996727	0,688353	0,81043	53,72998	53,17998	OK	24	0	
31.07.2026	48,24131	48,241314	0	68,07111	52,193466	15,87765	0,920988	0,700437	0,767492	49,18999	48,87997	OK	24	0	
01.08.2026	45,65368	45,653679	0	67,22895	50,966557	16,262392	0,864385	0,72672	0,742843	46,47998	46,27998	OK	24	0	
02.08.2026	45,76194	45,761936	0	67,04756	49,86562	17,181946	0,867035	0,737368	0,787698	46,57998	46,36997	OK	24	0	
03.08.2026	46,26105	46,261051	0	66,38912	49,570141	16,818968	0,85374	0,73599	0,776881	47,11998	46,81998	OK	24	0	
04.08.2026	44,53023	44,530228	0	69,4875	50,431	19,056498	0,937162	0,754082	0,852293	45,37997	45,13997	OK	24	0	
05.08.2026	40,41682	40,416821	0	68,95538	49,054081	19,901295	0,921718	0,80335	0,800259	41,17998	40,93998	OK	24	0	
06.08.2026	33,51268	33,51268	0	75,46351	49,470463	25,993036	0,910894	0,790496	0,874333	34,29998	33,92998	OK	24	0	
07.08.2026	43,1689	43,1689	0	68,51591	50,122913	18,392988	0,867565	0,749884	0,794404	44,03998	43,67998	OK	24	0	
08.08.2026	42,63845	42,638447	0	68,18359	49,686359	18,497231	0,842711	0,736413	0,783229	43,50998	43,11997	OK	24	0	
09.08.2026	44,9081	44,908096	0	66,58865	49,656071	16,932581	0,85535	0,745741	0,763331	45,80998	45,38998	OK	24	0	
10.08.2026	50,99717	50,997173	0	65,66717	50,882351	14,784823	0,815886	0,726452	0,751898	52,07997	51,48998	OK	24	0	
11.08.2026	57,70145	57,701454	0	64,70817	50,998882	13,709289	0,790737	0,714856	0,785632	58,89997	58,25997	OK	24	0	
12.08.2026	55,99771	55,997711	0	65,05886	50,512951	14,545926	0,789213	0,702717	0,81666	57,10997	56,58997	OK	24	0	
13.08.2026	52,83215	52,832153	0	66,60756	50,99881	15,608749	0,809976	0,69905	0,829127	53,90998	53,41998	OK	24	0	
14.08.2026	55,192	55,191998	0	66,44549	51,502209	14,943279	0,804138	0,698168	0,828189	56,31997	55,80998	OK	24	0	
15.08.2026	52,67447	52,674465	0	66,58973	50,65868	15,931056	0,805594	0,711036	0,841802	53,71998	53,27998	OK	24	0	
16.08.2026	52,55294	52,55294	0	66,62293	50,165134	16,457802	0,804583	0,708354	0,871685	53,61998	53,11997	OK	24	0	
17.08.2026	52,35123	52,351234	0	66,67807	50,02626	16,651808	0,808926	0,71044	0,876346	53,42998	52,89998	OK	24	0	
18.08.2026	51,33926	51,339256	0	66,80041	50,094204	16,7062	0,795085	0,703186	0,861199	52,38998	51,88997	OK	24	0	
19.08.2026	53,66703	53,667034	0	66,50631	49,759979	16,746313	0,803309	0,717004	0,899887	54,70998	54,27998	OK	24	0	
20.08.2026	53,41903	53,419029	0	65,94984	50,328022	15,621829	0,80534	0,735275	0,833053	54,40998	54,06998	OK	24	0	
Итого:	1495,58	1495,58	0,00						23,94	1527,06	1512,80		696	0,00	0
Средние:				67,88	51,60	16,28	0,90	0,71							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	4465,03	156955,50	155925,08	1030,42	152912,09	152908,14	3,95	32870		0,00
20.08.2026	4488,97	158482,56	157437,88	1044,68	154407,66	154403,71	3,95	33566		0,00
ИТОГО:	23,94	1527,06	1512,80	14,26	1495,58	1495,58	0,00	696	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
24,3525 0	Qкорт = Qi/Траб х Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ / / А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Ю.Март/ /Мартовская Ю.О.
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26-20.08.26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 18463916

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	Ошибки	Наработ	V3	ВОС
23.07.2026	32,86417	32,86417	0	69,43389	50,741322	18,692549	0,617673	1,020042	0,668921	33,785004	33,02701	ОК	24	0	
24.07.2026	30,889	30,889004	0	70,08991	50,630295	19,459621	0,604464	1,055817	0,667807	31,767998	31,038	ОК	24	0	
25.07.2026	28,97471	28,974705	0	70,62736	50,881653	19,745703	0,575467	1,063226	0,671511	29,839005	29,088	ОК	24	0	
26.07.2026	30,60603	30,606026	0	70,51903	50,51981	19,999224	0,616195	1,078989	0,664431	31,485003	30,75	ОК	24	0	
27.07.2026	32,15476	32,154755	0	69,31329	50,99229	18,321001	0,592191	1,075243	0,660959	33,082005	32,289	ОК	24	0	
28.07.2026	33,98168	33,981678	0	68,80987	51,4758	17,334068	0,591295	1,080526	0,650503	34,924	34,15601	ОК	24	0	
29.07.2026	40,01629	35,527374	4,4889069	67,73988	51,76149	15,978401	0,642786	1,028292	0,662857	40,983009	35,806	НС G, Ав	23,4	0	
30.07.2026	46,31604	34,645714	11,670321	68,06806	50,93227	17,135794	0,798522	0,994793	0,691418	47,270992	35,046	НС G	24	0	
31.07.2026	41,41559	34,635242	6,7803521	68,2263	51,177021	17,049286	0,710659	0,920708	0,703086	42,275002	35,039	НС G	24	0	
01.08.2026	38,92186	37,496124	1,4257289	67,42884	51,351116	16,077719	0,629716	0,865463	0,728889	39,942001	37,708	НС G	24	0	
02.08.2026	39,66576	39,665756	0	67,33402	51,490314	15,843716	0,631709	0,868096	0,73927	41,026997	39,58	ОК	24	0	
03.08.2026	43,60337	43,211906	0,39145899	66,76479	51,70071	15,064084	0,650257	0,855103	0,737913	44,899002	43,305	НС G	24	0	
04.08.2026	34,89031	32,987762	1,9025375	69,67842	50,546581	19,131834	0,671775	0,937216	0,755355	35,729004	33,27601	Авария	23,98	0	
05.08.2026	37,34763	36,370605	0,97702229	69,22858	50,071766	19,156799	0,709772	0,922198	0,803734	38,432999	36,486	НС G	24	0	
06.08.2026	24,42293	24,267704	0,15522438	75,34766	48,136242	27,21142	0,664395	0,911715	0,791015	25,310999	24,242	НС G	24	0	
07.08.2026	35,41617	35,416168	0	68,7788	50,096149	18,68265	0,655616	0,869081	0,751447	36,318001	35,654	ОК	24	0	
08.08.2026	36,76266	36,762657	0	68,49574	50,596333	17,899414	0,643896	0,844629	0,738212	37,713001	36,999	ОК	24	0	
09.08.2026	40,67093	40,670933	0	67,02652	51,3242	15,702329	0,643809	0,85689	0,747431	41,650997	40,985	ОК	24	0	
10.08.2026	45,0698	45,069801	0	66,06989	52,190857	13,87904	0,627575	0,817883	0,728454	46,126999	45,44199	ОК	24	0	
11.08.2026	53,25549	53,255489	0	65,06516	53,087082	11,978069	0,635834	0,793125	0,717305	54,406002	53,788	ОК	24	0	
12.08.2026	54,87691	50,944267	3,9326434	65,38459	52,666164	12,71843	0,695963	0,791887	0,705465	56,030991	51,478	НС G	24	0	
13.08.2026	46,58472	42,276566	4,3081579	66,92103	51,763538	15,15749	0,708165	0,812237	0,701763	47,518997	42,78301	НС G	24	0	
14.08.2026	44,88041	43,867058	1,0133489	66,74634	51,694275	15,052074	0,678667	0,80658	0,700844	46,155003	44,01399	НС G	24	0	
15.08.2026	43,94572	43,945717	0	66,7918	51,746155	15,045647	0,663414	0,808061	0,71351	45,321995	43,97599	ОК	24	0	
16.08.2026	44,99213	44,992126	0	66,81369	51,582058	15,231632	0,689863	0,80713	0,711024	46,163002	45,25501	ОК	24	0	
17.08.2026	45,25068	45,250683	0	66,81744	51,577728	15,2397	0,691431	0,811399	0,713037	46,486	45,46	ОК	24	0	
18.08.2026	44,12245	44,122448	0	66,94538	51,556873	15,388504	0,681528	0,797976	0,705889	45,260994	44,394	ОК	24	0	
19.08.2026	46,70703	46,379276	0,32775044	66,70422	51,868271	14,835948	0,693164	0,805907	0,719452	48,073997	46,502	НС G	24	0	
20.08.2026	52,79139	47,709267	5,0821261	66,18472	52,248951	13,935771	0,73689	0,807856	0,737305	53,824989	48,29	НС G	24	0	
Итого:	1171,40	1128,94					19,15			1201,80	1135,86		695,38	0,00	0
Средние:				68,05	51,26	16,79		0,90	0,71						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	4464,94	148939,01	150008,95	-1069,94	146241,11	146270,42	-29,32	47373,00		0,00
20.08.2026	4484,10	150140,81	151144,80	-1003,99	147412,50	147399,37	13,14	48068,38		0,00
ИТОГО:	19,15	1201,80	1135,86	65,95	1171,40	1128,94	42,46	695,38	0	0,00


19,66928
3,624357

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ 
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/ 
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26. - 20.08.26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18933916

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	Q1 Гкал	P1 Мпа	P2 Мпа	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	Ошибки	ВНР	0,00	
23.07.2026	164,548	164,54799	0	69,87651	65,376404	4,5001059	0,754603	1,008431	0,679727	169,07893	166,76	Авария	23,57	0,00	
24.07.2026	172,282	172,28197	0	70,59672	66,701065	3,895649	0,685652	1,04344	0,679423	177,10501	174,72	Авария	23,48	0,00	
25.07.2026	174,4779	174,47789	0	71,20625	67,502266	3,7039793	0,659942	1,050519	0,683202	179,42796	177,02	Авария	23,65	0,00	
26.07.2026	146,2405	146,24045	0	70,99045	67,242409	3,7480481	0,570238	1,065589	0,676431	150,366	148,347	Авария	19,3	0,00	
27.07.2026	121,1878	121,18777	0	69,72517	66,083015	3,6421435	0,467631	1,062881	0,672997	124,52702	122,855	Авария	15,97	0,00	
28.07.2026	108,5967	108,5967	0	69,11234	65,366844	3,7454963	0,427177	1,063796	0,663139	111,53101	110,056	Авария	14,15	0,00	
29.07.2026	114,3735	114,37354	0	67,99558	64,100426	3,8951604	0,46508	1,014979	0,674384	117,32	115,919	Авария	16,35	0,00	
30.07.2026	152,7545	152,7545	0	68,32877	64,141281	4,1875057	0,644848	0,983718	0,701485	156,59198	154,927	Авария	23,58	0,00	
31.07.2026	130,7328	130,73279	0	68,44956	63,488972	4,9605889	0,646532	0,911051	0,711489	134,03203	132,547	ОК	24	0,00	
01.08.2026	102,0424	102,04243	0	67,55785	61,334248	6,2235951	0,632269	0,857658	0,735551	104,643	103,258	Авария	23,8	0,00	
02.08.2026	100,0753	100,07533	0	67,38409	60,243893	7,1401887	0,714455	0,860794	0,745621	102,66001	101,164	ОК	24	0,00	
03.08.2026	94,19772	94,197723	0	66,74128	58,764435	7,9768529	0,738233	0,849062	0,743679	96,609009	95,164	ОК	24	0,00	
04.08.2026	118,6906	118,69059	0	69,87425	63,537357	6,336904	0,739154	0,929142	0,763308	121,85301	120,284	ОК	24	0,00	
05.08.2026	94,96723	94,967232	0	69,37444	61,226364	8,148078	0,749908	0,91474	0,809582	97,479012	96,09799	ОК	24	0,00	
06.08.2026	96,84424	96,844238	0	76,09971	66,929298	9,1704121	0,892839	0,904074	0,796918	99,856003	98,256	ОК	24	0,00	
07.08.2026	94,7431	94,743095	0	68,79214	61,041061	7,7510819	0,724906	0,860685	0,757087	97,273994	95,82801	ОК	24	0,00	
08.08.2026	90,35465	90,354652	0	68,54582	60,983761	7,5620589	0,684836	0,837802	0,743892	92,769989	91,376	ОК	24	0,00	
09.08.2026	91,86066	91,860657	0	66,91624	59,267441	7,6488061	0,697939	0,849608	0,753182	94,211014	92,812	ОК	24	0,00	
10.08.2026	82,80817	82,808174	0	65,86809	57,722027	8,1460686	0,669787	0,810535	0,733372	84,885002	83,59499	ОК	24	0,00	
11.08.2026	76,34982	76,349823	0	64,83315	56,567684	8,2654648	0,62961	0,787206	0,722241	78,200005	77,047	Авария	23,98	0,00	
12.08.2026	81,65807	81,658066	0	65,23515	57,166416	8,0687294	0,661688	0,785692	0,710519	83,571999	82,511	ОК	24	0,00	
13.08.2026	92,4126	92,412598	0	66,85358	59,154888	7,6986966	0,712883	0,805339	0,707465	94,635002	93,504	ОК	24	0,00	
14.08.2026	90,14035	90,14035	0	66,63453	59,276318	7,3582044	0,659851	0,799504	0,706648	92,327003	91,18199	ОК	24	0,00	
15.08.2026	85,32327	85,323273	0	66,79325	58,634979	8,1582708	0,695765	0,801397	0,718972	87,428017	86,25202	ОК	24	0,00	
16.08.2026	85,89533	85,895325	0	66,82513	58,057636	8,7674971	0,746703	0,800384	0,716418	88,05201	86,77199	ОК	24	0,00	
17.08.2026	87,00124	87,001244	0	66,89145	58,359879	8,5315771	0,737449	0,804771	0,718445	89,24202	87,849	ОК	24	0,00	
18.08.2026	84,10645	84,106453	0	67,00989	57,893215	9,116663	0,762251	0,791439	0,711116	86,290993	84,89401	ОК	24	0,00	
19.08.2026	2934,665	81,258011	0	66,68863	56,945385	9,7432528	18,17223	0,799702	0,724853	83,35601	81,98301	ОК	24	0,00	
20.08.2026	73,32324	73,323235	0	68,31524	61,7097623	6,60547506	0,734382	0,801791	0,742289	75,203995	73,92899	ОК	24	0,00	
Итого:	5942,65	3089,25					37,08			3170,53	3126,91		663,83	0,00	0
Средние:				68,26	61,55	6,71		0,89	0,72						

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	4294,05	159510,64	156467,80	3042,84	153188,40	153196,96	-8,56			13669,00
20.08.2026	4331,13	162681,17	159594,71	3086,46	159131,05	156286,21	2844,84			13669,00
ИТОГО:	37,08	3170,53	3126,91	43,62	5942,65	3089,25	2853,41	663,83	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ / А.В.Шергалеева/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/ Ю.О.Мартовская /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	40,72361	40,723606	0	70,28717	52,31892	17,968252	0,72787	0,588399	0,672584	41,935997	40,92001	НС Р	24		0
24.07.2026	37,04803	37,048031	0	70,89866	52,418945	18,479704	0,6624	0,588399	0,671495	38,166	37,23301	НС Р	24		0
25.07.2026	32,6723	32,672298	0	71,42948	51,384518	20,044966	0,65399	0,588399	0,675235	33,676006	32,806	НС Р	24		0
26.07.2026	32,36406	32,364063	0	71,11367	51,338428	19,775236	0,63878	0,588399	0,667864	33,364001	32,5	НС Р	24	18048,578	
27.07.2026	36,23204	36,23204	0	69,9949	52,174747	17,820158	0,64663	0,588399	0,663948	37,291	36,416	НС Р	24	43195,074	
28.07.2026	39,55991	39,559906	0	69,39777	52,679001	16,718771	0,64888	0,588399	0,654319	40,687992	39,788	НС Р	24	43198,469	
29.07.2026	46,33436	46,334362	0	68,23278	52,292736	15,940042	0,68091	0,588399	0,668481	47,656998	46,53799	НС Р	24	23706,941	
30.07.2026	41,4467	41,446697	0	68,78856	53,008297	15,780251	0,64742	0,588399	0,6955	42,718998	41,58699	НС Р	24	3343,75	
31.07.2026	42,91432	42,914318	0	68,88918	52,805664	16,083513	0,68284	0,588399	0,707317	44,201008	43,089	НС Р	24		0
01.08.2026	44,74015	44,740154	0	68,05305	53,294132	14,758901	0,64619	0,588399	0,732635	45,980007	45,01401	НС Р	24		0
02.08.2026	46,8302	46,830204	0	67,94206	52,968067	14,973987	0,70248	0,588399	0,742582	48,09	47,13401	НС Р	24		0
03.08.2026	54,47728	54,477276	0	67,55439	53,842266	13,712127	0,7103	0,588399	0,740074	55,941994	54,85099	НС Р	24	26331,139	
04.08.2026	39,57357	39,573574	0	70,18846	51,420124	18,768332	0,73543	0,588399	0,761905	40,781998	39,712	НС Р	24	43195,52	
05.08.2026	43,13381	43,133812	0	69,9884	52,264221	17,724186	0,74252	0,588399	0,806702	44,425999	43,326	НС Р	24	43196,258	
06.08.2026	27,31256	27,312561	0	75,95801	50,185955	25,772064	0,70249	0,588399	0,792101	28,290005	27,342	НС Р	24	43196,766	
07.08.2026	40,99979	40,99979	0	68,96188	51,317368	17,644501	0,70484	0,588399	0,754027	42,168991	41,188	НС Р	24	25376,488	
08.08.2026	47,08943	47,089432	0	69,10503	52,512791	16,592228	0,74516	0,588399	0,740988	48,417992	47,355	НС Р	24		0
09.08.2026	51,5838	51,583797	0	67,54422	52,962513	14,581714	0,75352	0,588399	0,750513	52,980991	51,897	НС Р	24		0
10.08.2026	55,02683	55,026825	0	66,50378	53,587887	12,915906	0,70403	0,588399	0,729379	56,460003	55,40201	НС Р	24		0
11.08.2026	77,12817	77,128174	0	65,69416	55,844509	9,8496389	0,75265	0,588399	0,720388	79,148994	77,70201	НС Р	24		0
12.08.2026	62,37347	62,37347	0	66,06644	54,034657	12,031784	0,73652	0,588399	0,707845	64,045006	62,751	НС Р	24		0
13.08.2026	49,4465	49,446499	0	67,47472	53,062328	14,4124	0,71124	0,588399	0,704329	50,826	49,709	НС Р	24		0
14.08.2026	52,2938	52,2938	0	67,24746	53,533508	13,713959	0,71498	0,588399	0,704378	53,726006	52,603	НС Р	24		0
15.08.2026	55,17661	55,176609	0	67,47107	54,212849	13,258222	0,7294	0,588399	0,7165	56,689003	55,52801	НС Р	24		0
16.08.2026	55,21934	55,219337	0	67,44782	53,407619	14,040208	0,76931	0,588399	0,714233	56,734993	55,548	НС Р	24		0
17.08.2026	60,00563	60,005634	0	67,58411	54,124222	13,459882	0,78439	0,588399	0,715786	61,635998	60,41099	НС Р	24		0
18.08.2026	62,64371	62,643707	0	67,72389	54,607693	13,116195	0,81858	0,588399	0,708788	64,327003	63,1	НС Р	24		0
19.08.2026	75,20007	75,200066	0	67,49997	55,863449	11,636519	0,84815	0,588399	0,723925	77,260002	75,75401	НС Р	24		0
20.08.2026	77,98343	77,983429	0	66,92542	55,645893	11,279513	0,86068	0,588399	0,741604	80,114014	78,51901	НС Р	24		0
Итого:	1427,53	1427,53					20,86			1467,72	1435,72		696	312788,98	0
Средние:				68,69	53,07	15,62		0,59	0,72						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1421,65	44632,37	43326,45	1305,93	43231,45	43234,48	-3,03	16083,00		1,43
20.08.2026	1442,51	46100,10	44762,17	1337,93	44658,98	44662,01	-3,03	16779,00		1,43
ИТОГО:	20,86	1467,72	1435,72	32,00	1427,53	1427,53	0,00	696,00	0	312788,98

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

22,29183

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} / T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$$

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Ф.И.О. А.В.Шегалева/

/ Ю. Март / /Мартовская Ю.О.
Подпись

МД

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26-20.08.26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.


Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	33,87935	33,879345	0	99,1733	82,136635	17,03665	0,581945	1,025414	0,682074	35,243996	34,927	Авария	23,95	0	
24.07.2026	32,01589	32,015888	0	99,788	81,939461	17,848553	0,575229	1,061336	0,681072	33,317005	33,007	OK	24	0	
25.07.2026	30,82673	30,826729	0	100,109	81,473625	18,634974	0,580674	1,068678	0,684734	32,085003	31,76901	OK	24	0	
26.07.2026	31,33357	31,333569	0	99,1239	80,454735	18,66921	0,593721	1,084562	0,677724	32,591999	32,26	OK	24	0	
27.07.2026	33,56859	33,568588	0	97,4287	80,376328	17,052406	0,579268	1,080791	0,674205	34,907005	34,53301	OK	24	0	
28.07.2026	33,65547	33,655472	0	96,7686	81,54882	15,219787	0,51482	1,085769	0,663996	34,995003	34,63501	Авария	23,98	0	
29.07.2026	36,49367	36,493671	0	95,7943	81,418755	14,375516	0,531386	1,034053	0,676232	37,952	37,525	Авария	23,38	0	
30.07.2026	36,71067	36,710667	0	95,6758	81,228996	14,446767	0,534946	0,999844	0,70453	38,179001	37,742	OK	24	0	
31.07.2026	36,41953	36,419529	0	95,9721	81,76535	14,206716	0,52318	0,925786	0,715915	37,823002	37,51001	OK	24	0	
01.08.2026	40,16671	40,16671	0	94,7225	81,169624	13,552905	0,550312	0,870374	0,741348	41,609001	41,41699	OK	24	0	
02.08.2026	41,65517	41,655174	0	94,0435	80,440392	13,603152	0,57084	0,872911	0,751795	43,135998	42,93	OK	24	0	
03.08.2026	45,69329	45,693287	0	92,6807	80,379982	12,300729	0,554176	0,860119	0,75015	47,316002	47,051	OK	24	0	
04.08.2026	35,11834	35,118343	0	94,9524	78,424286	16,528086	0,58423	0,942302	0,767688	36,336994	36,195	OK	24	0	
05.08.2026	36,91457	36,91457	0	94,1094	78,493233	15,616226	0,574401	0,927265	0,815449	38,151001	38,074	OK	24	0	
06.08.2026	25,66908	25,669079	0	101,345	77,046783	24,298349	0,623875	0,916979	0,802562	26,556999	26,562	OK	24	0	
07.08.2026	38,6326	38,632599	0	94,9988	80,219994	14,778862	0,565239	0,873443	0,763354	39,943996	39,881	Авария	23,98	0	
08.08.2026	39,9391	39,939095	0	91,9166	78,026077	13,890508	0,536356	0,849232	0,750141	41,224003	41,204	Авария	23,92	0	
09.08.2026	44,9946	44,994598	0	90,5653	78,557686	12,007614	0,546967	0,861319	0,759441	46,449001	46,341	OK	24	0	
10.08.2026	49,09304	49,09304	0	89,6229	79,389587	10,233291	0,505263	0,822007	0,740245	50,697994	50,542	OK	24	0	
11.08.2026	56,93052	56,930519	0	89,1238	80,413544	8,7102365	0,495625	0,797463	0,729302	58,823997	58,598	OK	24	0	
12.08.2026	55,47647	55,476467	0	89,5146	80,113205	9,4013977	0,508244	0,795802	0,717361	57,323997	57,142	OK	24	0	
13.08.2026	46,38817	46,388165	0	90,5164	78,659462	11,856987	0,554113	0,816302	0,713697	47,887993	47,79399	OK	24	0	
14.08.2026	45,86481	45,864811	0	89,9826	78,864685	11,117869	0,513103	0,810648	0,712789	47,256996	47,32499	OK	24	0	
15.08.2026	46,62834	46,628342	0	89,5709	78,109322	11,46154	0,538029	0,812073	0,725449	48,00499	48,11899	OK	24	0	
16.08.2026	48,52332	48,523319	0	88,7451	76,652649	12,092404	0,594494	0,810803	0,722898	49,919998	50,019	OK	24	0	
17.08.2026	48,0235	48,023502	0	88,7375	76,661751	12,075791	0,583159	0,815005	0,724897	49,415005	49,511	OK	24	0	
18.08.2026	47,16569	47,165688	0	88,8482	76,475533	12,372632	0,58813	0,801465	0,717725	48,576996	48,57899	OK	24	0	
19.08.2026	49,12788	49,12788	0	88,3587	76,357651	12,00103	0,592998	0,809536	0,731484	50,609001	50,56699	OK	24	0	
20.08.2026	52,23875	52,23875	0	87,9712	76,794106	11,177105	0,583028	0,811431	0,749209	53,882996	53,699	OK	24	0	
Итого:	1199,15	1199,15					16,18			1240,22	1235,46		695,21	0,00	0
Средние:				93,45	79,43	14,02		0,90	0,73						

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	4357,81	135141,41	132801,67	2339,74	130703,40	130701,61	1,79	47655,00		106512,56
20.08.2026	4373,99	136381,63	134037,13	2344,50	131902,55	131900,76	1,79	48350,21		106512,56
ИТОГО:	16,18	1240,22	1235,46	4,76	1199,15	1199,15	0,00	695,21	0	0,00

16,81152
0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/  /
Подпись А.В.Шегалеева/
Ф.И.О.

не работают термомпары!

Представитель теплоснабж.организации
/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 - 20.08.26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20421817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	33,63714	35,534145	-1,8970045	67,68575	50,698254	16,987488	1,026574	0,6667395	0,576871	34,323	35,94201	НС G	24	0	
24.07.2026	31,86158	33,708935	-1,8473592	68,24672	50,782856	17,463867	1,063553	0,6654387	0,559524	32,521	34,098	НС G	24	0	
25.07.2026	30,64106	32,338726	-1,6976699	68,71571	50,777554	17,93816	1,07096	0,6692834	0,554444	31,28401	32,711	НС G	24	0	
26.07.2026	30,47727	32,118473	-1,6412112	68,50201	51,596516	16,905472	1,087325	0,6617594	0,519772	31,112	32,501	НС G	24	0	
27.07.2026	32,9829	34,698437	-1,7155356	67,48391	51,061573	16,422342	1,083674	0,6580487	0,545681	33,651	35,104	НС G	24	0	
28.07.2026	35,85882	37,710724	-1,8519033	67,05738	51,361996	15,695394	1,088647	0,6474795	0,564901	36,574	38,157	НС G	24	0	
29.07.2026	44,93939	47,078201	-2,1388111	65,9515	51,845367	14,106128	1,03357	0,6613852	0,555458	45,77401	47,65301	НС G	24	0	
30.07.2026	36,81336	38,230732	-1,4173739	66,42895	51,477222	14,951713	1,000067	0,6901298	0,55239	37,425	38,796	НС G	24	0	
31.07.2026	36,51326	38,003246	-1,4899936	66,56641	50,862564	15,703835	0,923437	0,702791	0,578108	37,175	38,502	НС G	24	0	
01.08.2026	38,81595	40,598938	-1,782994	65,89174	51,521236	14,370503	0,866852	0,7293017	0,56128	39,57	41,07999	НС G	24	0	
02.08.2026	41,63575	43,613052	-1,9772966	65,82375	51,511826	14,311919	0,869849	0,7398585	0,599644	42,443	44,13	НС G	24	0	
03.08.2026	45,36018	47,420753	-2,0605743	65,39684	51,666473	13,730365	0,857484	0,7382608	0,613476	46,226	47,99	НС G	24	0,01	
04.08.2026	34,39607	35,815552	-1,419481	67,76238	50,026188	17,736197	0,939404	0,7576689	0,61308	35,046	36,267	Авария \	23,98	0	
05.08.2026	35,38855	37,033752	-1,6451986	67,61923	50,329666	17,289568	0,922977	0,8064437	0,607642	36,109	37,452	НС G	24	0	
06.08.2026	25,63904	26,740799	-1,1017485	72,98061	48,106274	24,874331	0,912933	0,7932563	0,637684	26,22	27,036	НС G	24	0	
07.08.2026	38,86762	40,465313	-1,597703	66,93079	50,647339	16,283455	0,868732	0,7526946	0,627123	39,575	40,995	НС G	24	0	
08.08.2026	40,13868	41,96767	-1,8289918	66,90211	51,243877	15,658227	0,845276	0,7393158	0,607691	40,936	42,46601	НС G	24	0	
09.08.2026	46,45017	48,600483	-2,1503143	65,62738	52,289383	13,337998	0,85754	0,7484655	0,625873	47,34699	49,194	НС G	24	0	
10.08.2026	50,47667	52,834133	-2,3574643	64,76136	52,913605	11,84777	0,817481	0,7284648	0,5978	51,42499	53,498	НС G	24	0	
11.08.2026	61,53786	64,482895	-2,94504	64,04119	54,115601	9,9255972	0,793357	0,7174826	0,608652	62,67	65,333	НС G	24	0	
12.08.2026	55,87093	58,57383	-2,7028928	64,33954	53,295292	11,044247	0,791919	0,7049996	0,604979	56,907	59,327	Авария \	23,43	0	
13.08.2026	46,17104	48,223076	-2,0520456	65,55	52,344845	13,205144	0,812578	0,7015126	0,614521	47,061	48,815	НС G	24	0	
14.08.2026	45,96222	47,986786	-2,0245757	65,35086	52,488987	12,861862	0,806529	0,7008621	0,595305	46,843	48,579	НС G	24	0	
15.08.2026	46,52628	48,378494	-1,8522261	65,5091	52,24411	13,264993	0,808203	0,7136775	0,61956	47,34799	49,043	НС G	24	0	
16.08.2026	48,23195	50,333935	-2,1019917	65,55315	52,548885	13,004279	0,807014	0,7110387	0,63227	49,162	50,956	НС G	24	0	
17.08.2026	50,11936	52,03392	-1,9145514	65,64912	52,091778	13,557343	0,811211	0,713141	0,683725	50,96699	52,786	НС G	24	0	
18.08.2026	48,83965	50,372742	-1,5330935	65,72794	52,044964	13,682991	0,797378	0,7058685	0,672027	49,53099	51,237	НС G	24	0	
19.08.2026	50,05396	52,012829	-1,9588647	65,47907	51,723415	13,755653	0,805996	0,7200342	0,691493	50,924	52,726	НС G	24	0	
20.08.2026	52,63001	54,751995	-2,12198	64,99628	52,04755	12,948745	0,807901	0,7382037	0,678365	53,54499	55,49599	НС G	24	0	
Итого:	1216,84	1271,66							17,50	1239,69	1287,87		695,41	0,01	0
Средние:				66,50	51,57	14,93	0,90	0,71							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	3626,23	110584,51	109482,26	1102,25	108169,55	108261,24	-91,69	41173,00		9,00
20.08.2026	3643,73	111824,20	110770,13	1054,07	109386,39	109532,90	-146,51	41868,41		9,01
ИТОГО:	17,50	1239,69	1287,87	-48,18	1216,84	1271,66	-54,83	695,41	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)	
18,16299 -4,50561	Qкорр = Qi/Траб x Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Шегалева/
Ф.И.О.
Подпись

МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 - 20.08.26 г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 15461517


Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	82,84368	82,843681	30	97,63789	83,562946	44,074933	30,89495	30,82593	30,74502	83,38301	84,059	OK	24	30	
24.07.2026	83,84368	83,843681	31	98,63789	84,562946	45,074933	31,89495	31,82593	31,74502	84,38301	85,059	OK	24	31	
25.07.2026	84,84368	84,843681	32	99,63789	85,562946	46,074933	32,89495	32,82593	32,74502	85,38301	86,059	OK	24	32	
26.07.2026	85,84368	85,843681	33	100,6379	86,562946	47,074933	33,89495	33,82593	33,74502	86,38301	87,059	OK	24	33	
27.07.2026	86,84368	86,843681	34	101,6379	87,562946	48,074933	34,89495	34,82593	34,74502	87,38301	88,059	OK	24	34	
28.07.2026	114,3069	114,30692	0	68,4501	62,016171	6,4339347	1,090387	0,651983	0,743654	115,805	117,174	OK	24	0	
29.07.2026	92,77171	92,771706	0	66,77623	57,823917	8,9523087	1,03612	0,665143	0,716766	93,876	94,933	OK	24	0	
30.07.2026	49,89927	49,899265	0	66,95766	53,806702	13,15097	1,003517	0,69311	0,653342	50,46599	50,97899	OK	24	0	
31.07.2026	48,56308	48,563076	0	67,05258	53,624981	13,427608	0,927213	0,705882	0,653039	49,107	49,62001	OK	24	0	
01.08.2026	55,25004	55,250038	0	66,40282	53,829102	12,573728	0,870731	0,732557	0,697975	55,815	56,489	OK	24	0	
02.08.2026	59,21767	59,217667	0	66,31229	54,2299	12,082398	0,873831	0,742878	0,719335	59,841	60,536	OK	24	0	
03.08.2026	63,97353	63,97353	0	65,84475	54,263363	11,581394	0,862009	0,741148	0,715596	64,70301	65,329	OK	24	0	
04.08.2026	45,66489	45,664894	0	68,31921	52,854599	15,46461	0,943312	0,761241	0,709171	46,21199	46,635	OK	24	0	
05.08.2026	47,1887	47,188702	0	68,21059	52,924351	15,286227	0,926607	0,809527	0,707483	47,71599	48,22899	OK	24	0	
06.08.2026	30,3938	30,393795	0	73,66093	50,690052	22,970871	0,917183	0,79618	0,694941	30,835	31,025	OK	24	0	
07.08.2026	51,27517	51,275166	0	67,3084	53,419983	13,888412	0,872326	0,755752	0,699993	51,816	52,421	OK	24	0	
08.08.2026	53,8368	53,836796	0	67,34137	54,127323	13,214044	0,849551	0,742469	0,666223	54,38901	55,083	OK	24	0	
09.08.2026	62,21911	62,219105	0	65,96421	55,024723	10,939491	0,861519	0,751623	0,681362	62,83001	63,66399	OK	24	0	
10.08.2026	73,11982	73,11982	0	65,06965	55,484116	9,5855417	0,820954	0,731413	0,697211	73,871	74,766	OK	24	0	
11.08.2026	90,20812	90,208122	0	64,29928	56,317627	7,9816437	0,797269	0,720946	0,714889	91,19899	92,17999	OK	24	0	
12.08.2026	88,83807	88,838074	0	64,69461	56,227139	8,4674692	0,795775	0,708545	0,718692	89,88298	90,72698	OK	24	0	
13.08.2026	60,43854	60,438538	0	65,86975	54,593128	11,276635	0,816757	0,704458	0,683111	61,055	61,805	OK	24	0	
14.08.2026	64,6781	64,678101	0	65,72316	55,248142	10,475011	0,810532	0,704113	0,677679	65,315	66,18002	OK	24	0	
15.08.2026	63,88989	63,889885	0	65,92152	54,991741	10,929769	0,812342	0,716835	0,700597	64,51901	65,371	OK	24	0	
16.08.2026	64,75847	64,758469	0	65,93099	54,757126	11,173869	0,811094	0,714284	0,728166	65,426	66,22099	OK	24	0	
17.08.2026	66,01643	66,016434	0	66,03404	54,363148	11,670887	0,815318	0,716281	0,774597	66,699	67,497	OK	24	0	
18.08.2026	66,92843	66,928429	0	66,16579	54,652729	11,513058	0,801447	0,709135	0,772068	67,64501	68,42101	OK	24	0	
19.08.2026	70,26037	70,260368	0	65,88985	55,098022	10,791828	0,810121	0,723497	0,75186	71,03602	71,808	OK	24	0	
20.08.2026	78,81986	78,819862	0	65,40823	55,669353	9,7388906	0,811781	0,741178	0,751553	79,747	80,498	OK	24	0	
Итого:	1986,74	1986,74							180,75	1923,34	1943,83		696	130,00	0
Средние:				72,34	60,13	17,72	6,39	6,26							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	3229,38	116072,83	115560,29	512,54	116594,48	111085,48	5509,00	41173		
20.08.2026	3410,13	117996,17	117504,12	492,05	118581,21	113072,22	5509,00	41869,00		
ИТОГО:	180,75	1923,34	1943,83	-20,49	1986,74	1986,74	0,00	696,00	0	130,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
35,20942 0	Qкорр = Qi/Траб x Тнш 0

с 23.07.2026 по 27.07.2026 - неисправность в работе термомпар. Необходимо провести проверку

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/  /
А.В.Шегалева/
Ф.И.О.
Подпись

Представитель теплоснабж.организации
/  /
Ю.О.Мартовская
Подпись

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 - 20.08.26.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	91,13427	91,13427	0	69,34657	64,622551	4,7240086	1,024593	0,671961	0,436711	94,84301	91,09097	OK	24	0	
24.07.2026	97,60842	97,608421	0	70,10293	66,017677	4,0852361	1,061345	0,671004	0,406433	101,618	97,64797	OK	24	0	
25.07.2026	99,09684	99,09684	0	70,75069	67,27607	3,4746215	1,068636	0,674973	0,35207	103,205	99,20704	OK	24	0	
26.07.2026	102,3502	102,3502	0	70,50097	67,107765	3,3931997	1,084848	0,667537	0,355299	106,552	102,48	OK	24	0	
27.07.2026	102,0324	102,03242	0	69,24162	66,15696	3,0846586	1,081254	0,663452	0,322929	106,131	102,117	OK	24	0	
28.07.2026	103,425	103,42499	0	68,61001	65,581253	3,028744	1,085598	0,653052	0,320717	107,58	103,443	OK	24	0	
29.07.2026	91,05348	91,053482	0	67,11427	63,217571	3,8967092	1,03157	0,666019	0,351718	94,58501	91,02701	OK	24	0	
30.07.2026	79,10587	79,105873	0	67,72678	62,592297	5,1344895	0,997804	0,694942	0,407778	82,09601	79,13799	OK	24	0	
31.07.2026	64,20157	64,201569	0	67,63495	60,728214	6,9067416	0,921764	0,707273	0,437965	66,65801	64,13601	OK	24	0	
01.08.2026	50,25848	49,202381	1,0560907	66,48542	57,1283	9,3571291	0,865852	0,733378	0,466471	51,714	49,47199	HC G	24	0	
02.08.2026	49,38794	47,354721	2,033221	66,22094	56,236172	9,9847708	0,869077	0,743603	0,49271	50,35799	48,031	HC G	24	0	
03.08.2026	46,16443	44,966442	1,1979828	65,54006	54,897095	10,642955	0,857779	0,741551	0,48196	47,401	45,25	HC G	24	0	
04.08.2026	56,12636	55,849777	0,27658617	68,84634	59,139385	9,7069616	0,938119	0,762675	0,52969	58,244	55,82	HC G	24	0	
05.08.2026	37,25707	37,09642	0,16065228	67,98977	53,630203	14,359565	0,92154	0,810279	0,531161	38,645	36,958	HC G	24	0	
06.08.2026	27,31259	26,028763	1,2838273	73,33591	52,256268	21,079634	0,912165	0,796782	0,577525	27,962	26,345	HC G	24	0	
07.08.2026	41,26922	39,509068	1,7601496	67,11257	54,00684	13,105733	0,867227	0,756407	0,542498	42,098	40,024	HC G	24	0	
08.08.2026	40,82036	39,173065	1,6472924	67,07687	54,617039	12,45983	0,844934	0,743146	0,488536	41,67699	39,66299	HC G	24	0	
09.08.2026	44,92479	43,325462	1,5993255	65,68688	55,230228	10,456642	0,856872	0,752285	0,475235	45,91599	43,79501	HC G	24	0	
10.08.2026	49,81667	48,549278	1,2673831	64,80734	55,532307	9,2750216	0,816423	0,731681	0,466768	51,119	48,85801	HC G	24	0,01	
11.08.2026	55,93513	55,85199	0,08313823	64,00762	55,668056	8,3395605	0,793389	0,720952	0,466568	57,966	55,63399	HC G	24	0	
12.08.2026	52,37897	52,378971	0	64,35387	54,606991	9,7468834	0,791986	0,708668	0,503182	54,241	52,201	OK	24	0,01	
13.08.2026	43,84109	43,841091	0	65,58858	54,310425	11,278164	0,812321	0,705144	0,497517	45,40399	43,709	OK	24	0	
14.08.2026	45,38844	45,388443	0	65,41877	54,448956	10,969815	0,806114	0,70475	0,502962	46,997	45,259	OK	24	0	
15.08.2026	46,64825	46,648247	0	65,6506	54,155636	11,494961	0,807967	0,717433	0,541649	48,38699	46,42999	OK	24	0	
16.08.2026	46,82914	46,829144	0	65,61785	53,972107	11,645737	0,806707	0,714863	0,554174	48,588	46,58901	OK	24	0	
17.08.2026	47,75261	47,752609	0	65,75071	53,935726	11,81499	0,810859	0,716778	0,567465	49,507	47,55299	OK	24	0	
18.08.2026	46,02763	45,95887	0,06875837	65,79678	54,193512	11,603251	0,797024	0,709662	0,53781	47,73999	45,751	HC G	24	0	
19.08.2026	47,84815	47,848148	0	65,53367	54,017582	11,516088	0,805828	0,72401	0,555171	49,58899	47,659	OK	24	0	
20.08.2026	51,14438	51,144375	0	65,0532	54,448048	10,605147	0,80771	0,742109	0,544057	52,92899	51,01299	OK	24	0	
Итого:	1757,14	1744,71							13,71	1819,75	1746,30		696	0,02	0
Средние:				67,13	57,92	9,21	0,90	0,72							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	3477,80	119946,83	118176,79	1770,04	117233,46	116972,21	261,25	40980,00		
20.08.2026	3491,51	121766,58	119923,09	1843,49	118990,60	118716,92	273,69	41676,00		
ИТОГО:	13,71	1819,75	1746,30	73,45	1757,14	1744,71	12,43	696,00	0	0,02

16,18818
0,707652

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская Ю.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 -20.08.26.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	34,79197	34,791965	0	68,13294	48,872471	19,260473	1,0316886	0,67084509	0,670566	35,69101	34,98601	Авария	23,97	0	
24.07.2026	32,20221	32,202209	0	68,83624	48,762318	20,073923	1,0686282	0,66963822	0,648808	33,045	32,381	OK	24	0	
25.07.2026	32,28608	32,286079	0	69,22772	48,17992	21,047794	1,076187	0,67365211	0,685258	33,135	32,458	OK	24	0	
26.07.2026	30,69697	30,696966	0	68,85704	48,512604	20,344429	1,0924746	0,66600335	0,629895	31,497	30,864	OK	24	0	
27.07.2026	33,01866	33,018658	0	67,82698	49,519836	18,30714	1,088963	0,66211981	0,608498	33,838	33,237	OK	24	0	
28.07.2026	34,65982	34,659821	0	67,33048	49,982468	17,348019	1,0937148	0,65142387	0,603436	35,489	34,916	OK	24	0	
29.07.2026	48,75493	48,754932	0	66,45985	50,656338	15,803504	1,0385376	0,6652211	0,728246	49,787	49,21899	OK	24	0	
30.07.2026	38,95185	38,951847	0	66,93855	50,613346	16,325193	1,0048426	0,69424891	0,637918	39,785	39,343	OK	24	0	
31.07.2026	37,27087	37,27087	0	66,99569	50,911869	16,083811	0,9281681	0,70705533	0,601285	38,06801	37,65401	OK	24	0	
01.08.2026	41,63815	41,638153	0	66,35835	51,509109	14,849236	0,8715944	0,73352504	0,620505	42,43798	42,151	OK	24	0	
02.08.2026	44,20976	44,209755	0	67,80468	51,326008	16,47867	0,8746154	0,74380469	0,7359	45,20099	44,658	Авария	23,97	0	
03.08.2026	46,72498	46,724983	0	76,44742	51,226147	25,221262	0,8624768	0,74197501	1,164384	47,97099	47,265	OK	24	0	
04.08.2026	36,34155	36,341549	0	81,15893	49,826675	31,332243	0,9438525	0,76232547	1,142332	37,496	36,67001	OK	24	0	
05.08.2026	37,00023	37,000225	0	78,74809	50,076691	28,671404	0,927265	0,8110587	1,054836	38,072	37,375	OK	24	0	
06.08.2026	25,84186	25,841856	0	76,01729	47,287701	28,729586	0,9172378	0,79812008	0,735784	26,754	25,843	OK	24	0	
07.08.2026	40,85227	40,852268	0	67,32154	50,505024	16,816519	0,8730856	0,75690532	0,683847	41,85501	41,137	OK	24	0	
08.08.2026	41,73885	41,73885	0	67,30753	50,885929	16,4216	0,8498976	0,74346751	0,66125	42,745	42,062	OK	24	0	
09.08.2026	45,96813	45,968132	0	70,43954	52,002396	18,437147	0,862313	0,75244468	0,852248	47,07399	46,44899	OK	24	0	
10.08.2026	54,49485	54,494846	0	76,31928	52,593861	23,725416	0,8222197	0,73214227	1,294079	55,82601	55,272	OK	24	0	
11.08.2026	62,75103	62,75103	0	76,40559	53,74295	22,662638	0,7984533	0,72069865	1,4262	64,265	63,735	Авария	23,97	0	
12.08.2026	60,27414	60,274139	0	76,16432	52,503281	23,661047	0,7968602	0,70834774	1,395552	61,696	61,19799	Авария	23,98	0	
13.08.2026	57,27676	57,276756	0	75,86081	49,429653	26,431175	0,8166254	0,70595258	1,536625	58,60901	58,027	OK	24	0	
14.08.2026	42,5751	42,575104	0	75,51553	49,667446	25,848068	0,8113988	0,70467371	1,103143	43,602	43,11299	OK	24	0,01	
15.08.2026	43,33408	43,334076	0	74,74714	50,313049	24,434082	0,8130695	0,71740526	1,061298	44,39599	43,85499	OK	24	0,01	
16.08.2026	45,28839	45,288391	0	73,22121	49,894455	23,326754	0,8117967	0,71465021	1,058166	46,425	45,745	OK	24	0,01	
17.08.2026	44,81413	44,814129	0	72,71652	50,18132	22,535189	0,816009	0,71664691	1,010679	45,945	45,254	OK	24	0	
18.08.2026	46,11208	46,112083	0	73,08427	49,763535	23,320734	0,8020489	0,7094779	1,07908	47,26	46,58299	OK	24	0	
19.08.2026	47,28349	47,283485	0	72,46532	49,741058	22,724268	0,8108008	0,7237258	1,075667	48,416	47,78999	OK	24	0	
20.08.2026	51,31935	51,319347	0	72,23147	50,055264	22,176208	0,812764	0,7419191	1,13262	52,382	52,027	OK	24	0	
Итого:	1238,47	1238,47							26,64	1268,76	1251,27		695,89	0,03	0
Средние:				71,76	50,29	21,46	0,91	0,72							


Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	3544,79	109739,18	108178,69	1560,49	108381,32	108485,66	-104,34	41172		27,39
20.08.2026	3571,42	111007,94	109429,96	1577,98	109619,79	109724,13	-104,34	41868		27,42
ИТОГО:	26,64	1268,76	1251,27	17,50	1238,47	1238,47	0,00	695,89	0	0,03

26,58008
0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента


Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

Подпись

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Ю.О.Мартовская Ю.О.
ПодписьООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
 23/07/26г. - 20/08/26г.
 Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис" Договор N: т-515688
 Адрес: Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-306
 Серийный номер: 15194617
 Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки 1	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	62,10999	62,109993	0	69,52966	49,841324	19,688339	1,037147	0,672497	1,227533	63,68997	62,55997	OK	24	0	
24.07.2026	58,92736	58,927364	0	70,20443	49,773376	20,431049	1,072995	0,671315	1,209469	60,43997	59,35997	OK	24	0	
25.07.2026	55,26198	55,261978	0	70,67821	49,461628	21,216579	1,079992	0,675447	1,17731	56,66997	55,68997	OK	24	0	
26.07.2026	56,79647	56,796474	0	70,63637	49,793518	20,842846	1,096449	0,667854	1,181351	58,27997	57,19998	OK	24	0	
27.07.2026	59,67256	59,672562	0	69,34531	49,871967	19,473354	1,093327	0,663792	1,16838	61,13998	60,14997	OK	24	0	
28.07.2026	57,86147	57,861465	0	68,89527	49,526058	19,369215	1,099284	0,652824	1,124337	59,29997	58,27997	OK	24	0	
29.07.2026	68,03072	68,030716	0	67,55887	50,437565	17,121294	1,051052	0,661858	1,165407	69,85998	68,35998	OK	24	0	
30.07.2026	65,86419	65,864189	0	67,93845	50,40469	17,533768	1,021996	0,686211	1,161594	67,95998	65,87997	OK	24	0	
31.07.2026	63,70098	63,700977	0	68,14294	50,398743	17,744192	0,955058	0,690807	1,134927	65,80997	63,63997	OK	24	0	
01.08.2026	71,54535	71,545349	0	67,43172	50,91563	16,516087	0,908118	0,708852	1,182034	73,81997	71,55996	OK	24	0	
02.08.2026	82,85005	82,850052	0	67,21635	51,28278	15,933578	0,911187	0,718779	1,311062	85,23997	83,11998	OK	24	0	
03.08.2026	87,35983	87,359833	0	66,03046	51,284794	14,745671	0,899931	0,716623	1,273831	89,66998	87,78996	OK	24	0	
04.08.2026	64,57703	64,577034	0	69,58589	49,77142	19,81447	0,979157	0,736871	1,26815	66,55998	64,70997	OK	24	0	
05.08.2026	70,30597	70,305969	0	69,16865	50,258213	18,910437	0,964391	0,783557	1,334467	72,45996	70,44997	OK	24	0	
06.08.2026	49,53565	49,535645	0	75,81821	48,640991	27,177233	0,950922	0,77354	1,332118	51,29998	49,55998	OK	24	0	
07.08.2026	67,99386	67,993858	0	69,40839	49,90514	19,50326	0,891233	0,749255	1,266537	70,10997	68,08997	OK	24	0	
08.08.2026	72,18165	72,181648	0	68,54976	50,912323	17,63744	0,870552	0,73285	1,256112	74,38997	72,32997	OK	24	0	
09.08.2026	85,51413	85,51413	0	66,92156	51,760914	15,160634	0,885189	0,739829	1,292357	87,92998	85,84996	OK	24	0	
10.08.2026	92,3889	92,388901	0	66,03365	51,923176	14,110474	0,848698	0,718319	1,284424	94,83996	92,86996	OK	24	0	
11.08.2026	103,3988	103,39883	0	64,71092	52,404842	12,306071	0,829199	0,702841	1,26039	105,83	104,19	OK	24	0	
12.08.2026	96,3391	96,339104	0	65,25696	51,982941	13,274006	0,827532	0,69093	1,285458	98,80997	96,88997	OK	24	0	
13.08.2026	83,86967	83,869667	0	66,76043	51,498302	15,26212	0,844621	0,689598	1,285768	86,26995	84,14996	OK	24	0	
14.08.2026	84,7281	84,728096	0	66,62878	51,358719	15,270053	0,838737	0,688846	1,293002	87,10996	85,03996	OK	24	0	
15.08.2026	81,84014	81,840141	0	66,68565	51,22438	15,461274	0,840414	0,701252	1,268254	84,12996	82,14996	OK	24	0	
16.08.2026	96,11984	96,119835	0	66,82627	51,716694	15,109577	0,840026	0,69811	1,443108	98,57997	96,74997	OK	24	0	
17.08.2026	87,50859	87,508591	0	66,83775	51,324558	15,5132	0,844757	0,69958	1,361164	89,85996	87,94996	OK	24	0	
18.08.2026	88,18127	88,181274	0	67,22694	51,351425	15,875522	0,830285	0,693329	1,398719	90,60996	88,58997	OK	24	0	
19.08.2026	92,68391	92,683914	0	67,11972	51,406818	15,712897	0,838452	0,707123	1,431341	95,19997	93,14996	OK	24	0	
20.08.2026	92,58486	92,584862	0	66,594	51,536381	15,057624	0,840302	0,725241	1,376076	95,14996	92,96996	OK	24	0	
Итого:	2199,73	2199,73							36,75	2261,02	2209,28		696	0	
Средние:				68,01	50,79	17,22	0,93	0,71							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	5903,63	196401,08	192060,40	44,27	189809,63	189821,41	0,00			
20.08.2026	5940,39	198662,09	194269,68	44,27	192009,36	192021,15	0,00			
ИТОГО:	36,75	2261,02	2209,28	0,00	2199,73	2199,73	0,00	696	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)		
Qконтр = х Тнш	Qi/Траб	0

Представитель абонента
 Директор ООО "Академ-Сервис"
 /_____
 Подпись / А.В.Шегалеева/
 Ф.И.О.
 МП
 Для справок
 ООО "Академ-Сервис"
 ИНН 7440000
 ОГРН 1047400000000

Представитель теплоснабж. организации
 /_____
 Подпись / О.В.Малыгина/
 Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23.07.26 – 20.08.26
Абонент: ООО "Академ-Сервис" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15494617
Посуточный архив


Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки 1	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	75,26188	75,261879	0	67,9949	52,543064	15,451835	1,007024	0,650549	1,16761	76,15995	76,83996	OK	24	0	
24.07.2026	70,08533	70,085327	0	68,5136	52,117031	16,39654	1,045228	0,649508	1,152557	70,91995	71,55996	OK	24	0	
25.07.2026	64,99524	64,995239	0	68,9378	52,433167	16,504595	1,051258	0,653442	1,077415	65,79997	66,35997	OK	24	0	
26.07.2026	68,19479	68,194794	0	68,7519	52,829269	15,9226	1,066773	0,644805	1,094922	69,02997	69,63997	OK	24	0	
27.07.2026	85,00227	85,002266	0	67,8532	54,430893	13,422279	1,064883	0,639667	1,14773	85,99995	86,87996	OK	24	0,01	
28.07.2026	85,99065	85,990646	0	67,2788	54,606663	12,672162	1,062977	0,631409	1,094519	86,97997	87,88995	OK	24	0	
29.07.2026	94,37815	94,378151	0	66,3336	53,951061	12,382523	1,010984	0,643532	1,127392	95,61996	96,21996	OK	24	0,01	
30.07.2026	85,98532	85,985321	0	66,7156	53,575176	13,140457	0,982692	0,666398	1,13173	87,33995	87,44995	OK	24	0,03	
31.07.2026	84,98454	84,984535	0	66,7815	53,531246	13,25023	0,915836	0,671281	1,128712	86,34997	86,40997	OK	24	0	
01.08.2026	98,60512	98,605118	0	66,1632	54,51643	11,646762	0,873957	0,689738	1,150257	100,18	100,28	OK	24	0	
02.08.2026	101,2773	101,2773	0	66,0555	54,041759	12,013722	0,879749	0,698218	1,22076	102,85	103,01	OK	24	0	
03.08.2026	111,0537	111,05371	0	65,7948	54,29211	11,502662	0,883051	0,69167	1,236031	112,75	112,97	OK	24	0,01	
04.08.2026	77,25384	77,253838	0	67,9819	52,279148	15,702713	0,94641	0,728256	1,213151	78,49996	78,53995	OK	24	0,02	
05.08.2026	78,8248	78,824799	0	67,9716	52,438725	15,532826	0,926248	0,762121	1,208998	80,21996	80,01997	OK	24	0	
06.08.2026	50,33618	50,336182	0	73,2187	49,302753	23,915995	0,917524	0,749078	1,201813	51,51999	50,88997	OK	24	0	
07.08.2026	90,06333	90,063332	0	67,2704	52,890869	14,379556	0,847714	0,723262	1,258619	91,60997	91,45998	OK	24	0	
08.08.2026	91,26831	91,268311	0	67,2802	53,500046	13,780137	0,845558	0,711401	1,186219	92,86997	92,68997	OK	24	0	
09.08.2026	112,2922	112,2922	0	65,7461	54,647755	11,098371	0,851346	0,719578	1,257623	114,15	114,11	OK	24	0	
10.08.2026	136,7332	136,73322	0	64,8324	55,903629	8,9287367	0,807028	0,690013	1,206181	139,02	138,95	OK	24	0	
11.08.2026	162,2031	162,20311	0	64,1162	56,529072	7,5871787	0,798003	0,683359	1,228686	164,99	164,7499	OK	24	0	
12.08.2026	152,0185	152,01851	0	64,6948	56,241726	8,453042	0,797094	0,670088	1,260249	154,7299	154,33	OK	24	0	
13.08.2026	114,0134	114,0134	0	65,7332	54,686249	11,046978	0,813337	0,667055	1,254389	116,03	115,74	OK	24	0	
14.08.2026	118,1585	118,15846	0	65,5137	55,363892	10,149831	0,805026	0,670059	1,200789	120,25	119,97	OK	24	0	
15.08.2026	116,7146	116,7146	0	65,7348	55,172226	10,562544	0,809703	0,679962	1,233697	118,81	118,48	OK	24	0	
16.08.2026	121,5353	121,53525	0	65,7218	55,237289	10,484557	0,807069	0,678124	1,282565	123,71	123,38	OK	24	0	
17.08.2026	118,8933	118,8933	0	65,8202	54,921825	10,898389	0,810523	0,67731	1,29878	121,04	120,67	OK	24	0	
18.08.2026	116,719	116,71902	0	65,9413	54,644909	11,296372	0,796748	0,671564	1,322477	118,85	118,43	OK	24	0	
19.08.2026	121,7185	121,71849	0	65,7144	54,814758	10,899643	0,808708	0,690857	1,317466	123,95	123,49	OK	24	0	
20.08.2026	143,5584	143,55838	0	65,1785	55,732273	9,4462233	0,809215	0,709055	1,294065	146,25	145,62	OK	24	0	
Итого:	2948,12	2948,12							34,96	2996,48	2997,03		696	0,08	
Средние:				66,75	54,04	12,71	0,90	0,68	2,33						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	3383,40	123955,90	120822,81	3133,09	119695,57	119701,87	-6,30			
20.08.2026	3418,35	126952,38	123819,84	3132,54	122643,68	122649,99	-6,30			
ИТОГО:	34,96	2996,48	2997,03	-0,55	2948,12	2948,12	0,00	696	0	0,08

37,45833

Тепловая энергия израсходованная за период	
Q _{контр} =	Q _и /Т _{раб}
х Т _{нш}	(п.61 Методики №99/пр)
Q _{контр} =	Q _и /Т _{раб}
х Т _{нш}	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

/  /
А.В.Шергалева/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Мартовская Ю.О.
Ф.И.О.

24.08.2026
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
ИНЖЕНЕР СТИ 63Р
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23.07.26 –20.08.26.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-2) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 05351818

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки 1	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	60,49061	60,490612	0	68,3694	56,85284	11,516549	1,036192	0,663706	0,701549	61,826	61,29401	OK	24	0	
24.07.2026	55,26406	55,264057	0	68,855	56,452744	12,402221	1,073003	0,662354	0,689939	56,528	55,95901	OK	24	0	
25.07.2026	50,45325	50,453247	0	69,1912	56,53577	12,655448	1,080039	0,666308	0,641004	51,64398	51,064	OK	24	0	
26.07.2026	49,76665	49,766647	0	69,2558	56,686893	12,568855	1,097041	0,658706	0,629156	50,945	50,371	OK	24	0	
27.07.2026	57,8264	57,826397	0	68,2306	56,725895	11,504701	1,093813	0,65471	0,675635	59,103	58,583	OK	24	0	
28.07.2026	57,37026	57,370255	0	67,9623	56,852768	11,109479	1,099814	0,643505	0,644102	58,617	58,13701	OK	24	0	
29.07.2026	71,05647	71,056465	0	66,8752	57,229771	9,6454687	1,05014	0,653242	0,673036	72,482	72,093	OK	24	0	
30.07.2026	71,98032	71,980324	0	67,0475	57,771946	9,275548	1,020721	0,677913	0,662356	73,41802	73,07002	OK	24	0	
31.07.2026	67,10891	67,10891	0	67,2927	57,716747	9,5759668	0,952665	0,682315	0,644998	68,50201	68,07901	OK	24	0	
01.08.2026	76,95815	76,958145	0	66,8131	57,818317	8,9947653	0,904042	0,701366	0,698159	78,53803	78,07101	OK	24	0	
02.08.2026	84,80723	84,807228	0	66,6632	57,842026	8,821187	0,906716	0,712027	0,750797	86,48	86,09699	OK	24	0	
03.08.2026	92,14684	92,146843	0	65,8609	58,015045	7,8458467	0,894056	0,71035	0,715092	93,91401	93,56701	OK	24	0,01	
04.08.2026	61,22588	61,225883	0	68,6065	56,360577	12,245914	0,977078	0,728821	0,753814	62,608	62	OK	24	0,01	
05.08.2026	67,03634	67,036339	0	67,8841	57,153229	10,730911	0,962245	0,777332	0,72107	68,49201	67,94101	OK	24	0,01	
06.08.2026	39,69804	39,698036	0	72,9467	54,384552	18,562124	0,949158	0,766531	0,730547	40,764	40,09501	OK	24	0	
07.08.2026	64,69853	64,698532	0	68,9088	56,367111	12,54168	0,887793	0,742559	0,761642	66,094	65,585	OK	24	0,01	
08.08.2026	70,6255	70,625504	0	67,656	57,410351	10,245687	0,865638	0,725853	0,677021	72,07601	71,66501	OK	24	0	
09.08.2026	79,41542	79,415421	0	66,2641	57,722569	8,541564	0,880281	0,733382	0,674874	80,95799	80,63	OK	24	0	
10.08.2026	85,74938	85,749382	0	65,5719	58,103085	7,4688358	0,842832	0,712063	0,64459	87,36801	87,08401	OK	24	0	
11.08.2026	109,4066	109,4066	0	64,7526	58,536327	6,2163053	0,820993	0,697258	0,684177	111,449	111,112	OK	24	0	
12.08.2026	120,8705	120,87049	0	64,961	58,855122	6,105844	0,818695	0,68584	0,722225	123,155	122,763	OK	24	0	
13.08.2026	84,2815	84,281502	0	66,1669	58,021744	8,1451921	0,83849	0,682324	0,690701	86,02498	85,47298	OK	24	0	
14.08.2026	86,25779	86,25779	0	66,1637	57,870266	8,2934809	0,832579	0,681452	0,71944	88,06101	87,44902	OK	24	0	
15.08.2026	90,01803	90,018028	0	66,1775	58,270161	7,9073887	0,833912	0,694463	0,714922	91,91102	91,27101	OK	24	0	
16.08.2026	89,82135	89,82135	0	66,3119	58,089817	8,2220831	0,83354	0,691217	0,744994	91,71801	91,06001	OK	24	0	
17.08.2026	89,49879	89,498787	0	66,3114	57,603989	8,7073965	0,838523	0,692809	0,782031	91,40802	90,69402	OK	24	0	
18.08.2026	86,87899	86,87899	0	66,4924	57,769123	8,7232294	0,824038	0,686228	0,760773	88,735	88,053	OK	24	0	
19.08.2026	88,50652	88,506523	0	66,3424	57,926685	8,4157038	0,832106	0,700076	0,748747	90,397	89,70001	OK	24	0	
20.08.2026	104,0806	104,08064	0	65,9537	58,259624	7,6940503	0,83295	0,71959	0,78838	106,148	105,632	OK	24	0	
Итого:	2213,30	2213,30							20,45	2259,36	2244,59		696	0,04	
Средние:				67,24	57,42	9,82	0,93	0,70	1,36						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	66,30	4054,96	4024,90	30,06	3977,87	3977,87	0,00	1261,00	0	
20.08.2026	86,74	6314,33	6269,49	44,83	6191,17	6191,17	0,00	1957,00	0	
ИТОГО:	20,45	2259,36	2244,59	14,77	2213,30	2213,30	0,00	696	0	0,04

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi/Траб
х Тнш

0

21,72722
0Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"/ / А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/Ю.Март/ /Мартовская Ю.О.
Подпись Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23.07.26..-20.08.26

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307

Серийный номер: 15164617

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошиб	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	60,490612	60,490612	0	68,3694	56,8528	11,516549	1,036192	0,663706	0,701549	61,826	61,29401	OK	24	0	
24.07.2026	55,264057	55,264057	0	68,855	56,4527	12,402221	1,073003	0,662354	0,689939	56,528	55,95901	OK	24	0	
25.07.2026	50,453247	50,453247	0	69,1912	56,5358	12,655448	1,080039	0,666308	0,641004	51,64398	51,064	OK	24	0	
26.07.2026	49,766647	49,766647	0	69,2558	56,6869	12,568855	1,097041	0,658706	0,629156	50,945	50,371	OK	24	0	
27.07.2026	57,826397	57,826397	0	68,2306	56,7259	11,504701	1,093813	0,65471	0,675635	59,103	58,583	OK	24	0	
28.07.2026	57,370255	57,370255	0	67,9623	56,8528	11,109479	1,099814	0,643505	0,644102	58,617	58,13701	OK	24	0	
29.07.2026	71,056465	71,056465	0	66,8752	57,2298	9,6454687	1,05014	0,653242	0,673036	72,482	72,093	OK	24	0	
30.07.2026	71,980324	71,980324	0	67,0475	57,7719	9,275548	1,020721	0,677913	0,662356	73,41802	73,07002	OK	24	0	
31.07.2026	67,10891	67,10891	0	67,2927	57,7167	9,5759668	0,952665	0,682315	0,644998	68,50201	68,07901	OK	24	0	
01.08.2026	76,958145	76,958145	0	66,8131	57,8183	8,9947653	0,904042	0,701366	0,698159	78,53803	78,07101	OK	24	0	
02.08.2026	84,807228	84,807228	0	66,6632	57,842	8,821187	0,906716	0,712027	0,750797	86,48	86,09699	OK	24	0	
03.08.2026	92,146843	92,146843	0	65,8609	58,015	7,8458467	0,894056	0,71035	0,715092	93,91401	93,56701	OK	24	0,01	
04.08.2026	61,225883	61,225883	0	68,6065	56,3606	12,245914	0,977078	0,728821	0,753814	62,608	62	OK	24	0,01	
05.08.2026	67,036339	67,036339	0	67,8841	57,1532	10,730911	0,962245	0,777332	0,72107	68,49201	67,94101	OK	24	0,01	
06.08.2026	39,698036	39,698036	0	72,9467	54,3846	18,562124	0,949158	0,766531	0,730547	40,764	40,09501	OK	24	0	
07.08.2026	64,698532	64,698532	0	68,9088	56,3671	12,54168	0,887793	0,742559	0,761642	66,094	65,585	OK	24	0,01	
08.08.2026	70,625504	70,625504	0	67,656	57,4104	10,245687	0,865638	0,725853	0,677021	72,07601	71,66501	OK	24	0	
09.08.2026	79,415421	79,415421	0	66,2641	57,7226	8,541564	0,880281	0,733382	0,674874	80,95799	80,63	OK	24	0	
10.08.2026	85,749382	85,749382	0	65,5719	58,1031	7,4688358	0,842832	0,712063	0,64459	87,36801	87,08401	OK	24	0	
11.08.2026	109,4066	109,4066	0	64,7526	58,5363	6,2163053	0,820993	0,697258	0,684177	111,449	111,112	OK	24	0	
12.08.2026	120,87049	120,87049	0	64,961	58,8551	6,105844	0,818695	0,68584	0,722225	123,155	122,763	OK	24	0	
13.08.2026	84,281502	84,281502	0	66,1669	58,0217	8,1451921	0,83849	0,682324	0,690701	86,02498	85,47298	OK	24	0	
14.08.2026	86,25779	86,25779	0	66,1637	57,8703	8,2934809	0,832579	0,681452	0,71944	88,06101	87,44902	OK	24	0	
15.08.2026	90,018028	90,018028	0	66,1775	58,2702	7,9073887	0,833912	0,694463	0,714922	91,91102	91,27101	OK	24	0	
16.08.2026	89,82135	89,82135	0	66,3119	58,0898	8,2220831	0,83354	0,691217	0,744994	91,71801	91,06001	OK	24	0	
17.08.2026	89,498787	89,498787	0	66,3114	57,604	8,7073965	0,838523	0,692809	0,782031	91,40802	90,69402	OK	24	0	
18.08.2026	86,87899	86,87899	0	66,4924	57,7691	8,7232294	0,824038	0,686228	0,760773	88,735	88,053	OK	24	0	
19.08.2026	88,506523	88,506523	0	66,3424	57,9267	8,4157038	0,832106	0,700076	0,748747	90,397	89,70001	OK	24	0	
20.08.2026	104,08064	104,08064	0	65,9537	58,2596	7,6940503	0,83295	0,71959	0,78838	106,148	105,632	OK	24	0	
Итого:	2213,30	2213,30							20,45	2259,36	2244,59		696	0	
Средние:				67,24	57,42	9,82	0,93	0,70	1,36					0,04	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	39,44	1850,56	1833,71	16,85	3702,39	3698,39	4,00			
20.08.2026	59,88	4109,92	4078,30	31,62	5915,69	5911,69	4,00	696,00		
ИТОГО:	20,45	2259,36	2244,59	14,77	2213,30	2213,30	0,00	696	0	0

21,72722


0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	Qi/Траб
х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"/  /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:107

Адрес:_____

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,31	49,94	18,37	10,77	7,35	9,1	0,1	43,3	0	0	29,172	0	0	0	0	17	7	*
24.07.26 23	68,37	48,46	19,91	11,13	7,34	9,1	0,1	40,86	0	0,039	34,85	0	0	0,001	0	21	3	*
25.07.26 23	69,5	50,1	19,4	11,21	7,38	9,1	0	41,43	0	0	40,957	0	0	0	0	24	0	
26.07.26 23	70,38	47,56	22,82	11,37	7,31	9,1	0,13	40,08	0	0,078	29,981	0	0	0,002	0	19	5	*
27.07.26 23	68,31	48	20,31	11,33	7,27	9,1	0,24	40,36	0	0,176	31,115	0	0	0,004	0	19	5	*
28.07.26 23	67,7	50,38	17,32	11,39	7,16	9,1	0,16	42,95	0	0	26,549	0	0	0	0	16	8	*
29.07.26 23	58,14	53,36	4,78	10,84	7,29	9,1	0,85	48,38	0	0,502	31,801	0	0	0,002	0	17	7	*
30.07.26 23	66,88	50,54	16,34	10,51	7,58	9,1	0,31	46,65	0	0	33,356	0	0	0	0	18	6	*
31.07.26 23	67,02	50,71	16,31	9,75	7,7	9,1	0,14	45,72	0	0	36,736	0	0	0	0	20	4	*
01.08.26 23	66,19	50,83	15,36	9,19	7,96	9,1	0,07	46,48	0	0	37,198	0	0	0	0	20	4	*
02.08.26 23	65,71	50,71	15	9,21	8,07	9,1	0,84	52,58	0	0	23,642	0	0	0	0	12	12	*
03.08.26 23	64,13	51,75	12,38	9,07	8,05	9,1	4,32	66,75	0	2,179	26,121	0	0	0,027	0	9	15	*
04.08.26 23	68,3	50,13	18,17	9,93	8,23	9,1	0,18	44,83	0	0	33,433	0	0	0	0	19	5	*
05.08.26 23	69,68	46,5	23,17	9,79	8,73	9,1	0,09	47,31	0	0,068	42,694	0	0	0,002	0	22	2	*
06.08.26 23	73,29	49,36	23,94	9,67	8,6	9,1	0,01	35,44	0	0	33,107	0	0	0	0	23	1	*
07.08.26 23	67,9	49,74	18,16	9,23	8,19	9,1	0,38	45,99	0	0	25,475	0	0	0	0	15	9	*
08.08.26 23	67,22	50,37	16,85	8,97	8,05	9,1	0,27	51	0	0	34,291	0	0	0	0	17	7	*
09.08.26 23	66,04	48,48	17,56	9,1	8,15	9,1	0,97	55,06	0	0,392	31,955	0	0	0,007	0	15	9	*
10.08.26 23	64,62	51,04	13,58	8,7	7,95	9,1	23,83	60,39	0	23,176	44,671	0	0	0,315	0	18	6	*
11.08.26 23	63,25	52,39	10,85	8,44	7,83	9,1	67,41	74,53	0	66,19	73,592	0	0	0,719	0	24	0	
12.08.26 23	63,93	52	11,93	8,43	7,71	9,1	51,96	67,2	0	50,999	66,377	0	0	0,609	0	24	0	
13.08.26 23	66,1	49,44	16,65	8,63	7,68	9,1	4,97	55,72	0	2,784	22,414	0	0	0,046	0	9	15	*
14.08.26 23	65,43	50,55	14,88	8,58	7,66	9,1	5,26	55,85	0	3,992	32,153	0	0	0,059	0	14	10	*
15.08.26 23	65,73	49,35	16,38	8,59	7,79	9,1	0,62	55,27	0	0,098	28,094	0	0	0,002	0	13	11	*
16.08.26 23	65,58	49	16,57	8,58	7,77	9,1	1,98	59,1	0	0,843	27,324	0	0	0,014	0	12	12	*
17.08.26 23	66,05	48,5	17,55	8,63	7,79	9,1	1,2	59,16	0	0,294	19,342	0	0	0,005	0	8	16	*
18.08.26 23	65,99	48,36	17,63	8,49	7,72	9,1	0,96	56,32	0	0,294	28,637	0	0	0,005	0	13	11	*
19.08.26 23	65,57	49,2	16,37	8,57	7,86	9,1	29,1	35,74	0,001	20,672	22,653	0,001	0,001	0,339	0	16	8	*
20.08.26 23	65,1	50,62	14,48	8,59	8,04	9,1	62,89	2,18	0	38,363	1,582	0	0	0,556	0	15	9	*
Итого/Средн	64,24	51,39	12,84	9,54	7,8	9,1	259,34	1416,63	0,001	211,141	949,269	0,001	0,001	2,714	0	489	207	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	18,96	1641,34	0	5,961	974,22	0	0	0,1	0	516	674
20.08.26 23	278,3	3057,97	0,001	217,102	1923,489	0,001	0,001	2,814	0	1005	881
Итого	259,34	1416,63	0,001	211,141	949,269	0,001	0,001	2,714	0	489	207

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:109-1

Адрес:Ун.Наб. 109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20138044, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хF7C0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,49	52,58	15,9	10,68	7,02	10,6	83,97	83,22	0	82,217	82,161	0	0	1,313	0	24	0	
24.07.26 23	69,04	52,22	16,83	11,06	7,01	10,6	76,64	75,87	0	75,02	74,92	0	0	1,268	0	24	0	
25.07.26 23	69,5	51,98	17,52	11,14	7,05	10,6	71,96	71,19	0	70,419	70,307	0	0	1,24	0	24	0	
26.07.26 23	69,35	52,03	17,32	11,3	6,97	10,6	71,61	70,81	0	70,08	69,928	0	0	1,22	0	24	0	
27.07.26 23	68,3	52,85	15,45	11,26	6,94	10,6	82,4	81,58	0	80,69	80,534	0	0	1,254	0	24	0	
28.07.26 23	67,89	53,15	14,74	11,32	6,83	10,6	82,72	81,91	0	81,023	80,849	0	0	1,202	0	24	0	
29.07.26 23	66,49	52,65	13,85	10,76	6,97	10,6	92,53	91,78	0	90,701	90,615	0	0	1,263	0	24	0	
30.07.26 23	67	52,51	14,49	10,42	7,26	10,6	87,83	87,19	0	86,068	86,087	0	0	1,252	0	24	0	
31.07.26 23	67,2	52,08	15,12	9,64	7,39	10,6	82,93	82,2	0	81,258	81,178	0	0	1,232	0	24	0	
01.08.26 23	66,55	52,22	14,33	9,06	7,66	10,6	88,98	88,14	0	87,213	87,039	0	0	1,252	0	24	0	
02.08.26 23	66,44	52,67	13,76	9,08	7,77	10,6	96,7	95,92	0	94,785	94,698	0	0	1,307	0	24	0	
03.08.26 23	65,69	53,03	12,66	8,93	7,77	10,6	107,36	106,44	0	105,281	105,074	0	0	1,335	0	24	0	
04.08.26 23	68,55	51,38	17,17	9,8	7,93	10,6	78,53	77,57	0	76,884	76,636	0	0	1,323	0	24	0	
05.08.26 23	68,04	52,17	15,87	9,64	8,44	10,6	86,55	85,62	0	84,757	84,555	0	0	1,347	0	24	0	
06.08.26 23	73,72	50,09	23,63	9,53	8,31	10,6	56,46	55,5	0	55,111	54,862	0	0	1,304	0	24	0	
07.08.26 23	67,75	51,91	15,83	9,09	7,9	10,6	84,79	83,82	0	83,045	82,784	0	0	1,317	0	24	0	
08.08.26 23	67,2	53,32	13,88	8,83	7,76	10,6	97,45	96,46	0	95,476	95,2	0	0	1,327	0	24	0	
09.08.26 23	66,19	53,69	12,5	8,96	7,86	10,6	110,55	109,53	0	108,379	108,084	0	0	1,357	0	24	0	
10.08.26 23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11.08.26 23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12.08.26 23	---	---	---	16,04	11,24	10,6	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	9	*
13.08.26 23	66,62	53,02	13,6	12,56	9,12	10,6	45,73	45,4	0	44,819	44,818	0	0	0,611	0	10	14	*
14.08.26 23	65,95	53,49	12,46	8,43	7,38	10,6	114,19	113,41	0	111,961	111,921	0	0	1,397	0	24	0	
15.08.26 23	66,11	53,38	12,73	8,45	7,51	10,6	113,97	113,11	0	111,727	111,631	0	0	1,424	0	24	0	
16.08.26 23	66,2	53,81	12,39	8,43	7,49	10,6	121,07	120,04	0	118,685	118,449	0	0	1,473	0	24	0	
17.08.26 23	66,23	53,53	12,7	8,48	7,51	10,6	117,69	116,67	0	115,369	115,139	0	0	1,467	0	24	0	
18.08.26 23	66,35	53,2	13,15	8,34	7,44	10,6	111,98	111,02	0	109,762	109,58	0	0	1,446	0	24	0	
19.08.26 23	66,08	53,46	12,62	8,42	7,58	10,6	118,87	118,05	0	116,53	116,505	0	0	1,473	0	24	0	
20.08.26 23	65,58	54,01	11,58	8,44	7,76	10,6	127,84	127,2	0	125,362	125,503	0	0	1,453	0	24	0	
Итого/Средн	67,14	52,85	14,29	9,93	7,7	10,6	2411,3	2389,65	0	2362,623	2359,054	0	0	33,856	0	610	23	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
12.08.26 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.08.26 23	871,34	864,9	0	854,215	853,545	0	0	10,743	0	178	23
Итого	871,34	864,9	0	854,215	853,545	0	0	10,743	0	178	23

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:109-2

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.18 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.18 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20118569, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хАС51

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,09	53,2	14,89	10,73	7,08	10,6	24,897	28,153	0	24,384	27,786	0	0	0,365	0	24	0	
24.07.26 23	68,62	53,19	15,43	11,1	7,07	10,6	22,894	25,491	0	22,414	25,159	0	0	0,348	0	24	0	
25.07.26 23	69,05	53,11	15,94	11,18	7,1	10,6	22,291	24,62	0	21,819	24,299	0	0	0,35	0	24	0	
26.07.26 23	68,9	53,41	15,49	11,35	7,03	10,6	22,49	24,994	0	22,015	24,665	0	0	0,343	0	24	0	
27.07.26 23	67,88	53,54	14,34	11,31	6,99	10,6	24,011	27,294	0	23,518	26,933	0	0	0,339	0	24	0	
28.07.26 23	67,51	53,76	13,75	11,37	6,88	10,6	24,461	27,978	0	23,965	27,606	0	0	0,332	0	24	0	
29.07.26 23	65,91	53,7	12,21	10,81	7,02	10,6	26,94	31,274	0	26,417	30,858	0	0	0,325	0	24	0	
30.07.26 23	66,64	53,16	13,47	10,47	7,31	10,6	24,051	27,258	0	23,574	26,904	0	0	0,319	0	24	0	
31.07.26 23	66,76	53,24	13,52	9,69	7,44	10,6	23,356	26,331	0	22,89	25,987	0	0	0,31	0	24	0	
01.08.26 23	66,2	53,2	12,99	9,11	7,71	10,6	27,131	31,495	0	26,597	31,084	0	0	0,346	0	24	0	
02.08.26 23	66,12	52,99	13,13	9,13	7,82	10,6	27,652	32,214	0	27,109	31,799	0	0	0,357	0	24	0	
03.08.26 23	65,38	54,4	10,97	8,97	7,82	10,6	30,23	35,761	0	29,649	35,275	0	0	0,326	0	24	0	
04.08.26 23	68,11	51,82	16,29	9,84	7,98	10,6	23,578	26,519	0	23,09	26,192	0	0	0,377	0	24	0	
05.08.26 23	67,63	51,81	15,82	9,69	8,49	10,6	23,797	26,886	0	23,31	26,555	0	0	0,369	0	24	0	
06.08.26 23	73,11	49,96	23,16	9,58	8,37	10,6	17,073	17,535	0	16,67	17,334	0	0	0,386	0	24	0	
07.08.26 23	67,4	52,63	14,77	9,14	7,95	10,6	25,452	29,036	0	24,935	28,666	0	0	0,369	0	24	0	
08.08.26 23	67,03	52,6	14,44	8,87	7,82	10,6	25,141	28,685	0	24,635	28,32	0	0	0,356	0	24	0	
09.08.26 23	65,84	53,66	12,18	9	7,91	10,6	31,908	37,887	0	31,288	37,387	0	0	0,382	0	24	0	
10.08.26 23	64,96	55,13	9,83	8,6	7,73	10,6	35,509	42,771	0	34,833	42,173	0	0	0,343	0	24	0	
11.08.26 23	64,17	56,24	7,93	8,32	7,62	10,6	44,839	55,238	0	44,007	54,434	0	0	0,349	0	24	0	
12.08.26 23	64,52	55,27	9,25	8,31	7,5	10,6	40,185	48,768	0	39,43	48,082	0	0	0,365	0	24	0	
13.08.26 23	65,76	53,93	11,83	8,54	7,44	10,6	30,641	35,78	0	30,046	35,3	0	0	0,356	0	24	0	
14.08.26 23	65,6	54,36	11,24	8,48	7,43	10,6	32,77	38,558	0	32,135	38,032	0	0	0,362	0	24	0	
15.08.26 23	65,77	54,09	11,67	8,49	7,57	10,6	32,416	37,866	0	31,785	37,358	0	0	0,372	0	24	0	
16.08.26 23	65,84	53,87	11,96	8,48	7,54	10,6	34,375	40,274	0	33,706	39,734	0	0	0,404	0	24	0	
17.08.26 23	65,9	53,82	12,08	8,53	7,56	10,6	31,788	36,804	0	31,168	36,315	0	0	0,377	0	24	0	
18.08.26 23	66,01	53,47	12,53	8,38	7,49	10,6	31,997	36,929	0	31,37	36,443	0	0	0,394	0	24	0	
19.08.26 23	65,74	53,73	12,01	8,46	7,62	10,6	33,525	38,829	0	32,872	38,314	0	0	0,395	0	24	0	
20.08.26 23	65,28	54,17	11,1	8,48	7,81	10,6	38,714	45,161	0	37,971	44,552	0	0	0,422	0	24	0	
Итого/Средн	66,43	53,7	12,73	9,46	7,56	10,6	834,112	966,391	0	817,604	953,547	0	0	10,438	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	10986,94	10927,569	53,168	10589,136	10788,136	52,471	52,471	373,184	2,815	4842	1387
20.08.26 23	11821,052	11893,96	53,168	11406,74	11741,683	52,471	52,471	383,622	2,815	5538	1387
Итого	834,112	966,391	0	817,604	953,547	0	0	10,438	0	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:109-3

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20137859, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х59С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,07	51,19	16,88	10,69	7,09	10,6	53,79	53,15	0	52,681	52,507	0	0	0,893	0	24	0	
24.07.26 23	68,61	51,25	17,36	11,07	7,08	10,6	50,44	49,83	0	49,382	49,228	0	0	0,861	0	24	0	
25.07.26 23	68,98	51,51	17,48	11,15	7,12	10,6	47,91	47,39	0	46,899	46,813	0	0	0,823	0	24	0	
26.07.26 23	68,86	51,53	17,33	11,31	7,04	10,6	49,81	49,21	0	48,761	48,61	0	0	0,849	0	24	0	
27.07.26 23	67,82	51,75	16,08	11,27	7,01	10,6	51,3	50,7	0	50,248	50,076	0	0	0,812	0	24	0	
28.07.26 23	67,5	51,85	15,65	11,33	6,89	10,6	53,53	52,88	0	52,444	52,227	0	0	0,825	0	24	0	
29.07.26 23	66,23	52,13	14,1	10,78	7,03	10,6	58,39	57,83	0	57,244	57,11	0	0	0,811	0	24	0	
30.07.26 23	66,66	51,92	14,74	10,44	7,33	10,6	55,47	55,13	0,01	54,367	54,448	0,01	0,01	0,805	0,001	24	0	
31.07.26 23	66,78	51,95	14,84	9,66	7,45	10,6	56,16	55,76	0	55,042	55,069	0	0	0,819	0	24	0	
01.08.26 23	66,15	52	14,14	9,08	7,73	10,6	59,86	59,21	0	58,683	58,475	0	0	0,832	0	24	0	
02.08.26 23	66,06	51,99	14,06	9,1	7,84	10,6	61,68	60,96	0	60,474	60,204	0	0	0,852	0	24	0	
03.08.26 23	65,39	51,78	13,61	8,95	7,83	10,6	70,6	69,9	0	69,24	69,043	0	0	0,943	0	24	0	
04.08.26 23	68,06	50,84	17,22	9,81	8	10,6	52,99	52,39	0,01	51,894	51,772	0,01	0,01	0,896	0,001	24	0	
05.08.26 23	67,6	50,97	16,63	9,66	8,51	10,6	54,53	53,95	0,01	53,415	53,313	0,01	0,01	0,89	0,001	24	0	
06.08.26 23	73,29	49,58	23,7	9,55	8,38	10,6	41,52	40,97	0	40,537	40,509	0	0	0,962	0	24	0	
07.08.26 23	67,28	51,69	15,59	9,11	7,97	10,6	56,32	55,62	0	55,178	54,937	0	0	0,861	0	24	0	
08.08.26 23	67,11	51,53	15,58	8,85	7,83	10,6	57,23	56,55	0	56,075	55,862	0	0	0,875	0	24	0	
09.08.26 23	65,76	52,27	13,49	8,98	7,93	10,6	66,98	66,23	0	65,68	65,403	0	0	0,888	0	24	0	
10.08.26 23	64,94	52,92	12,02	8,57	7,74	10,6	74,79	74,1	0	73,368	73,149	0	0	0,883	0	24	0	
11.08.26 23	64,12	53,45	10,67	8,3	7,63	10,6	84,57	84,1	0	83,001	82,997	0	0	0,887	0	24	0	
12.08.26 23	64,5	53,17	11,34	8,28	7,51	10,6	78,77	78,31	0	77,294	77,296	0	0	0,877	0	24	0	
13.08.26 23	65,75	52,69	13,07	8,51	7,46	10,6	66,15	65,74	0	64,865	64,904	0	0	0,849	0	24	0	
14.08.26 23	65,57	52,42	13,15	8,45	7,45	10,6	70,24	69,71	0	68,88	68,835	0	0	0,907	0	24	0	
15.08.26 23	65,76	52,36	13,4	8,46	7,58	10,6	71,79	71,26	0	70,393	70,364	0	0	0,945	0	24	0	
16.08.26 23	65,82	51,81	14,01	8,45	7,56	10,6	75	74,39	0	73,539	73,477	0	0	1,032	0	24	0	
17.08.26 23	65,9	52,2	13,7	8,5	7,58	10,6	71,51	70,9	0	70,113	70,017	0	0	0,962	0	24	0	
18.08.26 23	66,01	51,98	14,03	8,36	7,5	10,6	73,49	72,91	0	72,049	72,006	0	0	1,012	0	24	0	
19.08.26 23	65,8	51,98	13,82	8,44	7,64	10,6	77,77	77,22	0	76,256	76,263	0	0	1,055	0	24	0	
20.08.26 23	65,25	52,54	12,71	8,45	7,83	10,6	78,96	78,62	0	77,448	77,627	0	0	0,985	0	24	0	
Итого/Средн	66,48	52,01	14,47	9,43	7,57	10,6	1821,55	1804,92	0,03	1785,45	1782,541	0,03	0,03	25,892	0,002	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	20596,37	20569,07	2,26	20014,163	20292,206	2,232	2,232	527,266	0,115	3991	176
20.08.26 23	22417,92	22373,99	2,29	21799,612	22074,747	2,262	2,262	553,157	0,117	4687	176
Итого	1821,55	1804,92	0,03	1785,45	1782,541	0,03	0,03	25,892	0,002	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:ООО СЗ "Трест-В1"

Адрес:Жилой дом (№ 1,2)в микр. № 29 в границах: пр. Героя России Родионова Е.Н., ул. 250-летия Челябинска, ул. С. Юлаева, ул. Бр. Кашириных, ул. Ак. Королева в Калининском и Центральном р-х г. Чел
Договор N:876543210

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22179685, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х70С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	67,58	60,48	7,1	5,9	4,31	2	152,86	154,31	0,02	149,715	151,716	0,02	0,02	1,07	0,001	24	0	
24.07.26 23	67,57	60,58	6,99	5,91	4,31	2	156,48	157,97	0,06	153,253	155,298	0,059	0,059	1,08	0,004	24	0	
25.07.26 23	68,11	59,83	8,28	5,88	4,28	2	129,45	130,62	0,01	126,741	128,462	0,01	0,01	1,054	0,001	24	0	
26.07.26 23	67,72	59,85	7,87	5,91	4,3	2	134,39	135,6	0,02	131,611	133,363	0,02	0,02	1,041	0,001	24	0	
27.07.26 23	68,77	59,69	9,08	5,88	4,3	2	119,93	120,93	0,01	117,379	118,944	0,01	0,01	1,071	0,001	24	0	
28.07.26 23	68	60,19	7,81	5,9	4,3	2	139,26	140,44	0	136,355	138,096	0	0	1,07	0	24	0	
29.07.26 23	70,31	58,76	11,55	5,93	4,31	2	98,07	98,78	0,01	95,897	97,205	0,01	0,01	1,112	0,001	24	0	
30.07.26 23	71,05	58,5	12,55	5,91	4,3	2	89,04	89,64	0,06	87,033	88,222	0,059	0,059	1,099	0,003	24	0	
31.07.26 23	70,62	59,01	11,61	5,93	4,32	2	93,61	94,31	0,02	91,517	92,793	0,02	0,02	1,067	0,001	24	0	
01.08.26 23	70,08	60,37	9,71	5,89	4,29	2	112,04	112,95	0,01	109,569	111,056	0,01	0,01	1,068	0,001	24	0	
02.08.26 23	69,02	59,56	9,47	5,89	4,3	2	118,76	119,74	0,02	116,215	117,789	0,02	0,02	1,106	0,001	24	0	
03.08.26 23	70,6	59,44	11,16	5,89	4,29	2	106,37	107,14	0,05	103,994	105,393	0,049	0,049	1,167	0,003	24	0	
04.08.26 23	68,59	59,4	9,18	5,41	4,09	2	111,89	112,76	0	109,522	110,93	0	0	1,009	0	24	0	*
05.08.26 23	68,34	59,98	8,36	5,86	4,27	2	139,56	140,73	0	136,626	138,397	0	0	1,147	0	24	0	
06.08.26 23	67,69	60,94	6,75	5,86	4,28	2	169,5	171,05	0	165,997	168,136	0	0	1,126	0	24	0	
07.08.26 23	67,72	60,61	7,1	5,86	4,28	2	163,4	164,91	0,05	160,021	162,126	0,049	0,049	1,145	0,003	24	0	
08.08.26 23	67,61	60,1	7,51	5,86	4,28	2	158,74	160,18	0	155,47	157,51	0	0	1,172	0	24	0	
09.08.26 23	67,57	60,24	7,32	5,86	4,28	2	158,33	159,8	0	155,068	157,124	0	0	1,141	0	24	0	
10.08.26 23	68	60,36	7,64	5,88	4,3	2	150,65	152,02	0	147,509	149,473	0	0	1,132	0	24	0	
11.08.26 23	67,29	60,59	6,7	5,9	4,31	2	170,81	172,43	0	167,326	169,523	0	0	1,127	0	24	0	
12.08.26 23	67,38	61,31	6,07	5,89	4,31	2	190,15	191,97	0	186,248	188,659	0	0	1,137	0	24	0	
13.08.26 23	67,42	61,39	6,02	5,88	4,31	2	191,13	192,96	0,04	187,217	189,622	0,039	0,039	1,137	0,002	24	0	
14.08.26 23	68,16	60,46	7,7	5,88	4,29	2	146,4	147,72	0	143,337	145,24	0	0	1,109	0	24	0	
15.08.26 23	67,45	60,13	7,32	5,91	4,32	2	156,94	158,41	0	153,72	155,773	0	0	1,13	0	24	0	
16.08.26 23	67,54	60,48	7,06	5,89	4,32	2	168,07	169,65	0	164,615	166,795	0	0	1,168	0	24	0	
17.08.26 23	68,15	60,46	7,69	5,88	4,31	2	156,22	157,63	0	152,958	154,975	0	0	1,182	0	24	0	
18.08.26 23	70,11	58,39	11,72	5,8	4,38	2	113,52	117,31	1,65	111,024	115,479	1,632	1,632	1,396	0,08	24	0	
19.08.26 23	70,13	59,66	10,47	4,4	3,23	2	84,7	85,33	0	82,832	83,928	0	0	0,87	0	24	0	
20.08.26 23	70,21	59,04	11,17	2,98	2,37	2	64,94	66,1	0,05	63,512	65,043	0,049	0,049	0,714	0,003	24	0	*
Итого/Средн	68,33	60,15	8,18	5,72	4,19	2	3945,21	3983,39	2,08	3862,28	3917,069	2,055	2,055	31,848	0,105	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	282390,04	283500,85	185,88	275548,526	278980,723	127,427	127,427	4165,156	6,768	13860	8882
20.08.26 23	286335,25	287484,24	187,96	279410,806	282897,792	129,481	129,481	4197,005	6,873	14556	8882
Итого	3945,21	3983,39	2,08	3862,28	3917,069	2,055	2,055	31,848	0,105	696	0

Нежилые помещения												
Потребитель	Период	Q от.	Q вент.	V гвс, м³	Q гвс	q пот	T, ч	Q пот	Итого	S, кв.м.	ОДН, Гкал	К оплате, Гкал
н.п. №1				0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	195,90	0,000	0,000
н.п. №2				0	0,00	0,000001	0	0,000	0,000	123,00	0,000	0,000
н.п. №3				0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	197,70	0,000	0,000

н.п. №4			0	0,00	0,000008	0	0,000	0,000	536,20	0,000	0,000
н.п. №5			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	206,20	0,000	0,000
н.п. №6			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	151,70	0,000	0,000
н.п. №7			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	151,60	0,000	0,000
н.п. №8			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	184,00	0,000	0,000
н.п. №9			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	166,00	0,000	0,000
н.п. №10			0	0,00	0,000002	0	0,000	0,000	82,80	0,000	0,000
н.п. №11			0	0,00	0,000002	0	0,000	0,000	81,60	0,000	0,000
н.п. №12			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	199,60	0,000	0,000
н.п. №13			0	0,00	0,000002	0	0,000	0,000	154,90	0,000	0,000
н.п. №14			0	0,00	0,000007	0	0,000	0,000	496,60	0,000	0,000
н.п. №15			0	0,00	0,000005	0	0,000	0,000	323,80	0,000	0,000
н.п. №16			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	289,70	0,000	0,000
н.п. №17			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	327,80	0,000	0,000
н.п. №18			0	0,00	0,000005	0	0,000	0,000	341,40	0,000	0,000
н.п. №20			0	0,00	0,000002	0	0,000	0,000	282,00	0,000	0,000
н.п. №21			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	298,60	0,000	0,000
н.п. №22			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	313,60	0,000	0,000
н.п. №23			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	296,80	0,000	0,000
н.п. №24			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	372,00	0,000	0,000
н.п. №25			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	342,50	0,000	0,000
н.п. №26			0	0,00	0,000005	0	0,000	0,000	55,60	0,000	0,000
н.п. №27			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	67,50	0,000	0,000
н.п. №28			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	57,00	0,000	0,000
н.п. №29			0	0,00	0,000003	0	0,000	0,000	57,20	0,000	0,000
н.п. №30			0	0,00	0,000004	0	0,000	0,000	59,00	0,000	0,000
Итого по нежилым помещениям	0,00	0,00	0	0,00	0,00010	0	0,000	0,000	6412,3	0,000	0,000

Отопление МОП нежилых помещений:	Гкал/м2
----------------------------------	---------

Потери через тепловую изоляцию от наружной стены дома до теплового узла составляют:	0,000446	Гкал/час
Общее время работы за отчетный период составляет	696	ч
Общие потери	0,310	Гкал
Общее количество потребленной тепловой энергии за отчетный период:	32,16	Гкал
Абонент:	Ткачев А.В.	
Представитель ООО "АТЭК":	Макаренко К.А.	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Курчатова, 11

Адрес: Курчатова, 11

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123711, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х4СА7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Вос ч	НС
23.07.26 23	66,47	60,58	5,88	5,32	4,6	< 4,6	139,48	136,03	0	136,641	133,676	0	0	0,813	0	23	1	*
24.07.26 23	34,57	32,19	2,38	4,17	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.26 23	29,66	28,79	0,86	4,09	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.26 23	27,92	27,49	0,43	4,07	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.26 23	27,12	26,82	0,3	4,07	4,6	< 4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.26 23	76,01	51,66	24,35	4,1	4,6	< 4,6	64,51	63,1	0	62,852	62,317	0	0	1,532	0	24	0	*
29.07.26 23	80,92	50,9	30,02	4,86	4,6	< 4,6	77,79	76,26	0	75,54	75,311	0	0	2,271	0	23	1	*
30.07.26 23	81,78	51,16	30,62	1,7	4,6	< 4,6	26,14	25,78	0	25,381	25,465	0	0	0,778	0	24	0	*
31.07.26 23	82,95	50,17	32,78	2,49	4,6	< 4,6	56,31	54,7	0	54,631	54,058	0	0	1,793	0	24	0	*
01.08.26 23	79,8	51,26	28,55	3,71	4,6	< 4,6	91,18	88,78	0	88,638	87,697	0	0	2,532	0	24	0	*
02.08.26 23	78,14	51,45	26,69	3,71	4,6	< 4,6	105,06	102,22	0	102,242	100,965	0	0	2,731	0	24	0	*
03.08.26 23	75,68	52,17	23,51	3,61	4,6	< 4,6	121,71	118,41	0	118,621	116,911	0	0	2,791	0	24	0	*
04.08.26 23	74,14	52,55	21,59	3,37	4,6	< 4,6	136,48	132,58	0	133,137	130,872	0	0	2,876	0	24	0	*
05.08.26 23	73,33	53,04	20,29	3,23	4,6	< 4,6	146,35	142,1	0	142,842	140,235	0	0	2,899	0	24	0	*
06.08.26 23	73,01	53,13	19,88	3,18	4,6	< 4,6	152,87	148,52	0	149,225	146,57	0	0	2,966	0	24	0	*
07.08.26 23	72,35	53,9	18,45	3,34	4,6	< 4,6	163,1	158,64	0	159,271	156,502	0	0	2,94	0	24	0	*
08.08.26 23	73,14	53,74	19,41	3,43	4,6	< 4,6	151,07	147,12	0	147,46	145,145	0	0	2,863	0	24	0	*
09.08.26 23	74,56	53,05	21,5	3,45	4,6	< 4,6	137,38	133,85	0	133,986	132,096	0	0	2,883	0	24	0	*
10.08.26 23	73,66	53,54	20,12	3,48	4,6	< 4,6	149,28	145,4	0	145,674	143,463	0	0	2,933	0	24	0	*
11.08.26 23	69,6	56,72	12,88	3,31	4,6	< 4,6	227,78	222,15	0	222,797	218,836	0	0	2,87	0	24	0	*
12.08.26 23	68,97	57,75	11,22	3,41	4,6	< 4,6	271,92	264,84	0	266,071	260,751	0	0	2,987	0	24	0	*
13.08.26 23	71,71	55,3	16,4	3,55	3,7	< 4,6	183,34	178,27	0	179,11	175,736	0	0	2,941	0	24	0	*
14.08.26 23	73,35	54,15	19,21	3,42	3,13	4,6	154,13	149,96	0	150,431	147,915	0	0	2,892	0	24	0	*
15.08.26 23	71,07	55,87	15,2	3,23	2,95	4,6	199,02	193,64	0	194,503	190,841	0	0	2,958	0	24	0	*
16.08.26 23	70,57	56,5	14,06	3,24	2,98	4,6	228,98	222,9	0	223,849	219,59	0	0	3,151	0	24	0	*
17.08.26 23	69,6	57,39	12,21	3,39	3,05	4,6	260,99	254,39	0	255,288	250,503	0	0	3,121	0	24	0	*
18.08.26 23	69,5	57,54	11,96	3,38	3,03	4,6	271,65	264,76	0	265,724	260,681	0	0	3,182	0	24	0	*
19.08.26 23	69,62	57,49	12,13	3,44	3,15	4,6	268,29	261,47	0	262,431	257,465	0	0	3,188	0	24	0	*
20.08.26 23	69,47	57,65	11,82	3,61	3,34	4,6	272,61	265,84	0	266,675	261,752	0	0	3,156	0	24	0	*
Итого/Средн	71,98	55,33	16,65	3,56	4,2	4,6	4057,42	3951,71	0	3963,02	3895,352	0	0	66,044	0	694	2	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Вос ч
22.07.26 23	140707,45	137704,38	0	136313,544	135448,588	0	0	3629,712	0	6531	7
20.08.26 23	144764,87	141656,09	0	140276,564	139343,94	0	0	3695,756	0	7225	9
Итого	4057,42	3951,71	0	3963,02	3895,352	0	0	66,044	0	694	2

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

В.И. Ардузика
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:105-5

Адрес:Ун.Набережная,105

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,47	58,86	10,61	10,54	7,11	10,6	204,92	202,72	0	200,53	199,514	0	0	2,142	0	24	0	
24.07.26 23	70,23	59,34	10,89	10,92	7,11	10,6	197,38	195,25	0	193,067	192,103	0	0	2,117	0	24	0	
25.07.26 23	70,76	59,95	10,81	11	7,15	10,6	197,95	195,87	0	193,566	192,658	0	0	2,107	0	24	0	
26.07.26 23	70,79	60,15	10,64	11,18	7,08	10,6	201,33	199,15	0	196,871	195,867	0	0	2,111	0	24	0	
27.07.26 23	69,37	59,8	9,57	11,13	7,05	10,6	216,55	214,24	0	211,93	210,753	0	0	2,046	0	24	0	
28.07.26 23	69,04	59,82	9,22	11,22	6,93	10,6	220,24	217,86	0	215,58	214,291	0	0	2,007	0	24	0	
29.07.26 23	67,14	58,92	8,22	10,69	7,04	10,6	244,19	241,19	0	239,28	237,356	0	0	1,985	0	24	0	
30.07.26 23	67,81	59,23	8,58	10,36	7,34	10,6	237,92	233,54	0	233,046	229,806	0	0	2,014	0	24	0	
31.07.26 23	68,11	58,08	10,03	9,6	7,44	10,6	203,52	199,73	0	199,302	196,649	0	0	2,008	0	24	0	
01.08.26 23	67,35	57,47	9,87	9	7,71	10,6	208,61	204,76	0	204,368	201,665	0	0	2,023	0	24	0	
02.08.26 23	67,08	58,01	9,07	9	7,83	10,6	225,6	221,67	0	221,036	218,274	0	0	2,011	0	24	0	
03.08.26 23	66,02	58,65	7,37	8,79	7,84	10,6	282,01	277,05	0	276,504	272,701	0	0	2,044	0	24	0	
04.08.26 23	69,57	56,94	12,63	9,72	7,93	10,6	173,08	169,72	0	169,368	167,205	0	0	2,145	0	24	0	
05.08.26 23	68,38	56,87	11,51	9,61	8,47	10,6	186,2	182,59	0	182,305	179,889	0	0	2,103	0	24	0	
06.08.26 23	74,97	55,17	19,8	9,47	8,4	10,6	118,58	116,01	0	115,655	114,4	0	0	2,293	0	24	0	
07.08.26 23	68,95	56,2	12,75	9,09	7,96	10,6	167,6	164,39	0,201	164,042	162,019	0,198	0,198	2,106	0,011	24	0	
08.08.26 23	67,67	57,02	10,65	8,73	7,81	10,6	198,26	194,47	0,006	194,193	191,575	0,006	0,006	2,072	0	24	0	
09.08.26 23	66,67	58,81	7,86	8,9	7,91	10,6	263,39	258,16	0,003	258,141	254,09	0,003	0,003	2,035	0	24	0	
10.08.26 23	65,84	58,73	7,11	8,53	7,76	10,6	281,81	276,15	0,005	276,317	271,807	0,005	0,005	1,969	0	24	0	
11.08.26 23	64,68	57,37	7,31	8,21	7,6	10,6	271,46	266,04	0,008	266,338	262,031	0,008	0,008	1,95	0	24	0	
12.08.26 23	64,83	57,69	7,14	8,19	7,49	10,6	287,05	281,18	0,021	281,624	276,893	0,021	0,021	2,015	0,001	24	0	
13.08.26 23	66,51	59,73	6,78	8,4	7,46	10,6	316,24	309,88	0,002	309,952	304,834	0,002	0,002	2,109	0	24	0	
14.08.26 23	66,48	59,08	7,41	8,36	7,43	10,6	278,93	273,29	0	273,388	268,938	0	0	2,03	0	24	0	
15.08.26 23	66,49	59,12	7,37	8,36	7,57	10,6	292,6	286,67	0,001	286,785	282,098	0,001	0,001	2,12	0	24	0	
16.08.26 23	66,64	59,18	7,46	8,36	7,54	10,6	293,47	287,58	0	287,609	282,985	0	0	2,151	0	24	0	
17.08.26 23	66,62	58,35	8,27	8,41	7,57	10,6	276,19	270,54	0	270,7	266,337	0	0	2,244	0	24	0	
18.08.26 23	66,79	58,31	8,48	8,27	7,49	10,6	265,81	260,44	0,002	260,483	256,395	0,002	0,002	2,215	0	24	0	
19.08.26 23	66,63	58,07	8,56	8,34	7,6	10,6	260,67	255,28	0,003	255,471	251,348	0,003	0,003	2,191	0	24	0	
20.08.26 23	66,01	57,6	8,41	8,35	7,79	10,6	258,08	252,88	0,002	253,015	249,067	0,002	0,002	2,132	0	24	0	
Итого/Средн	67,47	58,47	9,01	9,33	7,57	10,6	6829,64	6708,3	0,254	6690,465	6603,547	0,25	0,25	60,496	0,014	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	483051,4	453023,02	49,711	468384,016	446198,404	48,962	48,962	12646,656	2,813	57296	291
20.08.26 23	489881,04	459731,32	49,965	475074,481	452801,951	49,212	49,212	12707,152	2,827	57992	291
Итого	6829,64	6708,3	0,254	6690,465	6603,547	0,25	0,25	60,496	0,014	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:97-5

Адрес:101 стр

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х58F5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	70,02	66,29	3,73	< 16	< 10,6	< 10,6	362,83	354,14	0	355,024	347,176	0	0	1,38	0	0	< 24	0	*
24.07.26 23	70,77	67,17	3,61	< 16	< 10,6	< 10,6	380,52	371,07	0	372,161	363,581	0	0	1,394	0	0	< 24	0	*
25.07.26 23	71,33	67,96	3,37	< 16	< 10,6	< 10,6	380,76	372,34	0	372,274	364,68	0	0	1,325	0	0	< 24	0	*
26.07.26 23	71,26	67,93	3,34	< 16	< 10,6	< 10,6	390,22	382,18	0	381,547	374,326	0	0	1,357	0	0	< 24	0	*
27.07.26 23	69,85	66,63	3,22	< 16	< 10,6	< 10,6	390,7	383,93	0	382,322	376,332	0	0	1,319	0	0	< 24	0	*
28.07.26 23	69,43	66,33	3,1	< 16	< 10,6	< 10,6	400,45	394,18	0	391,953	386,461	0	0	1,32	0	0	< 24	0	*
29.07.26 23	67,61	64,33	3,28	< 16	< 10,6	< 10,6	379,74	372,35	0	372,073	365,444	0	0	1,332	0	0	< 24	0	*
30.07.26 23	68,36	64,62	3,74	< 16	< 10,6	< 10,6	346,59	336,58	0	339,459	330,282	0	0	1,327	0	0	< 24	0	*
31.07.26 23	68,62	64,22	4,41	< 16	< 10,6	< 10,6	296,58	288,18	0	290,436	282,834	0	0	1,31	0	0	< 24	0	*
01.08.26 23	67,83	62,21	5,62	< 16	< 10,6	< 10,6	241,23	233,91	0	236,329	229,824	0	0	1,354	0	0	< 24	0	*
02.08.26 23	67,61	61,72	5,89	< 16	< 10,6	< 10,6	235,28	228,06	0	230,542	224,139	0	0	1,382	0	0	< 24	0	*
03.08.26 23	66,77	60,46	6,32	< 16	< 10,6	< 10,6	221,39	214,47	0	217,031	210,92	0	0	1,394	0	0	< 24	0	*
04.08.26 23	70,36	64,96	5,4	12,79	< 9,34	< 10,6	276,3	261,34	0	270,268	256,363	0	0	1,478	0	0	< 24	0	*
05.08.26 23	69,62	63,33	6,28	9,48	8,3	10,6	234,79	215,17	0	229,727	211,267	0	0	1,45	0	0	< 24	0	
06.08.26 23	76,83	69,33	7,5	9,35	8,22	10,6	225,29	206,42	0	219,48	201,993	0	0	1,653	0	0	< 24	0	
07.08.26 23	69,75	63,54	6,21	8,96	7,77	10,6	237,03	217,1	0	231,899	213,136	0	0	1,446	0	0	< 24	0	
08.08.26 23	69,09	62,5	6,6	8,64	7,62	10,6	221,24	202,49	0	216,531	198,902	0	0	1,433	0	0	< 24	0	
09.08.26 23	67,3	61,29	6,01	8,81	7,71	10,6	231,92	212,95	0	227,22	209,315	0	0	1,37	0	0	< 24	0	
10.08.26 23	66,34	59,92	6,42	8,44	7,54	10,6	217,43	199,21	0	213,132	195,951	0	0	1,373	0	0	< 24	0	
11.08.26 23	65,2	58,13	7,06	8,14	7,38	10,6	211,28	192,31	0	207,231	189,338	0	0	1,467	0	0	< 24	0	
12.08.26 23	65,48	59,07	6,41	8,13	7,27	10,6	218,25	198,77	0	214,029	195,607	0	0	1,376	0	0	< 24	0	
13.08.26 23	67,16	60,68	6,48	8,33	7,24	10,6	237,09	215,99	0	232,289	212,367	0	0	1,511	0	0	< 24	0	
14.08.26 23	67,05	60,73	6,32	8,29	7,22	10,6	232,31	212,45	0	227,631	208,872	0	0	1,444	0	0	< 24	0	
15.08.26 23	67,14	60,23	6,91	8,29	7,35	10,6	220,94	201,56	0	216,471	198,225	0	0	1,501	0	0	< 24	0	
16.08.26 23	67,22	60,38	6,85	8,29	7,32	10,6	223,84	204,3	0	219,308	200,901	0	0	1,507	0	0	< 24	0	
17.08.26 23	67,28	60,21	7,06	8,33	7,35	10,6	226,22	206,44	0	221,628	203,023	0	0	1,57	0	0	< 24	0	
18.08.26 23	67,43	59,92	7,51	8,19	7,28	10,6	220,87	201,23	0	216,363	197,933	0	0	1,629	0	0	< 24	0	
19.08.26 23	67,17	59,83	7,35	8,26	7,39	10,6	215,04	196,05	0	210,688	192,842	0	0	1,552	0	0	< 24	0	
20.08.26 23	66,58	58,53	8,04	8,29	7,58	10,6	202,95	184,4	0	198,909	181,513	0	0	1,603	0	0	< 24	0	
Итого/Средн	68,74	63,46	5,28	11,76	8,86	10,6	7879,08	7459,57	0	7713,955	7323,547	0	0	41,555	0	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	145121,75	141799,38	8,41	140587,042	140097,463	8,327	8,327	4866,225	0,388	0	29102	313
20.08.26 23	153000,83	149258,95	8,41	148300,997	147421,01	8,327	8,327	4907,78	0,388	0	29798	313
Итого	7879,08	7459,57	0	7713,955	7323,547	0	0	41,555	0	0	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:97А-1

Адрес:ул. Университетская Набережная 97А (ИТП-1)

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0хВ597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,62	52,61	16,01	10,56	6,88	---	122,805	120,2	0	120,235	118,666	1,569	0	4	1,933	24	0	
24.07.26 23	69,31	52,23	17,08	10,95	6,86	---	115,49	112,835	0	113,031	111,416	1,614	0	4	1,94	24	0	
25.07.26 23	69,92	52,1	17,82	11,02	6,9	---	108,06	105,355	0	105,724	104,042	1,682	0	4	1,893	24	0	
26.07.26 23	69,52	52,32	17,2	11,19	6,82	---	106,84	104,125	0	104,553	102,817	1,737	0	4	1,808	24	0	
27.07.26 23	68,36	52,49	15,86	11,15	6,78	---	115,71	112,925	0	113,307	111,499	1,808	0	4	1,807	24	0	
28.07.26 23	67,57	52,51	15,06	11,18	6,68	---	119,175	116,41	0	116,749	114,939	1,811	0	4	1,769	24	0	
29.07.26 23	65,38	52,22	13,16	10,62	6,82	---	139,575	137,075	0	136,91	135,356	1,554	0	4	1,811	24	0	
30.07.26 23	67,07	50,71	16,36	10,27	7,12	---	113,81	112,845	0	111,521	111,508	0,013	0	4	1,831	24	0	
31.07.26 23	67,18	50,43	16,75	9,49	7,26	---	109,47	109,015	0	107,264	107,738	-0,474	0	4	1,801	24	0	
01.08.26 23	66,36	51,24	15,12	8,92	7,53	---	122,07	121,76	0	119,655	120,297	-0,642	0	4	1,812	24	0	
02.08.26 23	66,23	51,64	14,59	8,96	7,63	---	130,76	130,45	0	128,183	128,861	-0,678	0	4	1,874	24	0	
03.08.26 23	65,68	52,12	13,55	8,87	7,6	---	144,575	144,33	0	141,772	142,533	-0,761	0	4	1,925	24	0	
04.08.26 23	68,57	50,19	18,37	9,66	7,84	---	105,97	104,965	0	103,746	103,758	-0,011	0	4	1,91	24	0	
05.08.26 23	68,53	50,73	17,8	9,48	8,31	---	111,44	110,38	0	109,103	109,08	0,024	0	4	1,945	24	0	
06.08.26 23	74,79	48,07	26,72	9,4	8,16	---	76,965	75,3	0	75,072	74,505	0,566	0	4	2,008	24	0	
07.08.26 23	67,17	50,79	16,38	8,91	7,75	---	124,37	123,595	0	121,852	122,132	-0,28	0	4	1,999	24	0	
08.08.26 23	67,21	51,63	15,58	8,72	7,62	---	129,205	128,44	0	126,588	126,867	-0,279	0	4	1,975	24	0	
09.08.26 23	65,86	52,65	13,21	8,83	7,71	---	147,53	146,92	0	144,652	145,052	-0,4	0	4	1,914	24	0	
10.08.26 23	64,75	53,01	11,73	8,41	7,49	---	161,28	160,84	0	158,23	158,759	-0,529	0	4	1,859	24	0	
11.08.26 23	63,92	53,99	9,92	8,19	7,39	---	195,955	195,925	0	192,326	193,302	-0,977	0	4	1,912	24	0	
12.08.26 23	64,37	54,26	10,11	8,18	7,26	---	187,065	187,39	0	183,57	184,86	-1,29	0	4	1,86	24	0	
13.08.26 23	65,85	53,64	12,21	8,38	7,23	---	158,715	158,73	0	155,617	156,636	-1,019	0	4	1,904	24	0	
14.08.26 23	65,59	52,92	12,67	8,31	7,23	---	153,22	153,085	0	150,246	151,122	-0,876	0	4	1,907	24	0	
15.08.26 23	65,85	53,6	12,25	8,34	7,36	---	165,885	165,725	0	162,648	163,541	-0,892	0	4	1,995	24	0	
16.08.26 23	65,83	53,33	12,5	8,32	7,33	---	171,035	170,73	0	167,707	168,506	-0,8	0	4	2,1	24	0	
17.08.26 23	65,94	53,53	12,41	8,36	7,35	---	170,425	169,995	0	167,098	167,759	-0,661	0	4	2,077	24	0	
18.08.26 23	66,05	53,85	12,2	8,22	7,27	---	173,81	173,25	0	170,397	170,95	-0,553	0	4	2,083	24	0	
19.08.26 23	65,69	53,77	11,92	8,32	7,43	---	177,35	176,915	0	173,896	174,568	-0,672	0	4	2,076	24	0	
20.08.26 23	65,05	53,83	11,22	8,33	7,61	---	189,235	189,485	0	185,636	186,972	-1,336	0	4	2,085	24	0	
Итого/Средн	66,59	52,55	14,03	9,29	7,35	---	4047,795	4018,995	0	3967,29	3968,041	-0,751	0	4	55,812	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	357599,085	346864,655	53,777	346240,645	341947,171	4293,474	10484,379	33591	406
20.08.26 23	361646,88	350883,65	53,777	350207,935	345915,212	4292,724	10540,191	34287	406
Итого	4047,795	4018,995	0	3967,29	3968,041	-0,751	55,812	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: 97А-2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,47	54,01	14,46	6,12	< 6,93	---	145,44	143,28	0	142,373	141,364	1,009	0	4	2,054	24	0	*
24.07.26 23	69,2	55,4	13,8	6,12	< 6,92	---	148,49	146,32	0	145,292	144,256	1,036	0	4	2,001	24	0	*
25.07.26 23	69,74	56,08	13,66	6,12	< 6,96	---	146,37	144,225	0	143,175	142,138	1,037	0	4	1,952	24	0	*
26.07.26 23	69,66	56,32	13,33	6,12	< 6,88	---	152,515	150,285	0	149,193	148,097	1,096	0	4	1,985	24	0	*
27.07.26 23	68,32	55,43	12,89	6,12	< 6,85	---	152,475	150,32	0	149,265	148,194	1,071	0	4	1,92	24	0	*
28.07.26 23	67,82	55,55	12,28	6,12	< 6,73	---	160,16	157,98	0	156,84	155,745	1,095	0	4	1,921	24	0	*
29.07.26 23	66,2	54,28	11,92	6,12	< 6,86	---	157,375	156,01	0	154,249	153,901	0,348	0	4	1,833	24	0	*
30.07.26 23	66,83	53,13	13,71	6,12	< 7,16	---	134,305	134,875	0	131,595	133,126	-1,531	0	4	1,799	24	0	*
31.07.26 23	67,02	52,14	14,89	6,12	< 7,29	---	121,205	121,66	0	118,739	120,14	-1,401	0	4	1,763	24	0	*
01.08.26 23	66,24	49,85	16,39	6,12	< 7,57	---	113,175	113,325	0	110,928	112,027	-1,099	0	4	1,813	24	0	*
02.08.26 23	66,03	49,22	16,81	6,12	< 7,68	---	113,63	113,56	0	111,383	112,3	-0,918	0	4	1,867	24	0	*
03.08.26 23	65,21	48,58	16,63	6,12	< 7,67	---	112,395	112,275	0	110,227	111,061	-0,834	0	4	1,827	24	0	*
04.08.26 23	68,53	50,56	17,97	7,78	< 7,85	---	111,06	110,575	0	108,723	109,279	-0,556	0	4	1,953	24	0	*
05.08.26 23	67,8	47,87	19,93	9,53	8,36	---	98,775	98,425	0,002	96,749	97,399	-0,65	0	4	1,93	24	0	
06.08.26 23	74,44	49,35	25,09	9,41	8,24	---	86,14	85,235	0	84,038	84,291	-0,253	0	4	2,111	24	0	
07.08.26 23	67,7	48,18	19,51	9	7,82	---	101,455	100,93	0	99,372	99,854	-0,482	0	4	1,941	24	0	
08.08.26 23	67,04	48,24	18,8	8,73	7,68	---	101,95	101,455	0	99,889	100,382	-0,493	0	4	1,88	24	0	
09.08.26 23	65,61	48,09	17,53	8,87	7,76	---	112,81	112,235	0	110,626	111,052	-0,426	0	4	1,941	24	0	
10.08.26 23	64,65	48,9	15,75	8,48	7,57	---	113,835	113,315	0	111,686	112,074	-0,388	0	4	1,761	24	0	
11.08.26 23	63,66	49,66	14,01	8,22	7,44	---	127,24	126,715	0	124,904	125,285	-0,381	0	4	1,751	24	0	
12.08.26 23	63,92	49,51	14,41	8,21	7,32	---	129,49	129,355	0	127,097	127,904	-0,807	0	4	1,833	24	0	
13.08.26 23	65,53	48,98	16,54	8,41	7,29	---	116,68	116,845	0	114,422	115,556	-1,134	0	4	1,895	24	0	
14.08.26 23	65,37	49,25	16,13	8,35	7,28	---	116,275	116,435	0	114,04	115,142	-1,102	0	4	1,841	24	0	
15.08.26 23	65,53	48,81	16,71	8,37	7,41	---	117,865	117,915	0	115,586	116,628	-1,042	0	4	1,934	24	0	
16.08.26 23	65,59	48,66	16,93	8,36	7,39	---	121,905	121,855	0	119,543	120,54	-0,996	0	4	2,026	24	0	
17.08.26 23	65,64	49,06	16,58	8,41	7,41	---	120,925	120,845	0	118,574	119,515	-0,941	0	4	1,968	24	0	
18.08.26 23	65,82	48,07	17,76	8,26	7,34	---	124,3	124,065	0	121,869	122,759	-0,89	0	4	2,166	24	0	
19.08.26 23	65,47	48,87	16,6	8,35	7,47	---	122,955	122,835	0	120,578	121,495	-0,917	0	4	2,003	24	0	
20.08.26 23	64,91	48,05	16,86	8,37	7,66	---	122,38	122,84	0	120,052	121,539	-1,486	0	4	2,026	24	0	
Итого/Средн	66,83	51,05	15,78	7,53	7,41	---	3603,575	3585,99	0,002	3531,009	3543,045	-12,036	0	4	55,695	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	307186,585	299303,065	245,564	297778,637	295477,407	2301,23	9353,583	33610	387
20.08.26 23	310790,16	302889,055	245,566	301309,646	299020,451	2289,194	9409,278	34306	387
Итого	3603,575	3585,99	0,002	3531,009	3543,045	-12,036	55,695	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:99-1

Адрес:Ун. Набережная ,99 ИТП-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129394, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13Д3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,74	56,42	13,32	10,67	7,03	10,6	158,79	155,98	0	155,365	153,712	0	0	2,081	0	24	0	
24.07.26 23	70,41	55,84	14,56	11,04	7,01	10,6	140,87	138,18	0	137,774	136,204	0	0	2,018	0	24	0	
25.07.26 23	70,94	55,99	14,96	11,12	7,05	10,6	131,32	128,72	0	128,398	126,87	0	0	1,931	0	24	0	
26.07.26 23	70,77	56,14	14,63	11,28	6,98	10,6	133,87	131,28	0	130,906	129,372	0	0	1,927	0	24	0	
27.07.26 23	69,55	57,34	12,21	11,24	6,94	10,6	161,26	158,46	0	157,803	156,067	0	0	1,94	0	24	0	
28.07.26 23	69,04	57,08	11,96	11,32	6,83	10,6	161,47	158,68	0	158,061	156,31	0	0	1,905	0	24	0	
29.07.26 23	67,17	58,13	9,03	10,76	6,96	10,6	221,17	218,38	0	216,711	214,992	0	0	1,974	0	24	0	
30.07.26 23	68,15	58,95	9,2	10,42	7,26	10,6	222,07	219,21	0	217,477	215,737	0	0	2,014	0	24	0	
31.07.26 23	68,43	58,18	10,25	9,64	7,39	10,6	187,57	184,82	0	183,652	181,954	0	0	1,892	0	24	0	
01.08.26 23	67,66	58,74	8,92	9,05	7,66	10,6	225,38	222,6	0	220,76	219,091	0	0	1,975	0	24	0	
02.08.26 23	67,52	59,49	8,03	9,07	7,78	10,6	264,8	261,99	0	259,393	257,767	0	0	2,09	0	24	0	
03.08.26 23	66,57	59,78	6,79	8,9	7,77	10,6	310,61	307,77	0	304,435	302,759	0	0	2,074	0	24	0	
04.08.26 23	69,83	55,85	13,98	9,79	7,92	10,6	150,59	147,87	0	147,321	145,76	0	0	2,065	0	24	0	
05.08.26 23	69,27	57,31	11,96	9,63	8,44	10,6	177,98	175,13	0	174,183	172,506	0	0	2,088	0	24	0	
06.08.26 23	75,84	51,92	23,91	9,52	8,33	10,6	90,66	88,43	0	88,375	87,339	0	0	2,116	0	24	0	
07.08.26 23	68,56	57,06	11,5	9,1	7,91	10,6	191,43	188,73	0	187,407	185,922	0	0	2,16	0	24	0	
08.08.26 23	68,02	58,19	9,83	8,81	7,77	10,6	215,98	213,17	0	211,5	209,885	0	0	2,083	0	24	0	
09.08.26 23	67,13	59,78	7,35	8,95	7,86	10,6	292,2	289,2	0	286,296	284,494	0	0	2,11	0	24	0	
10.08.26 23	66,18	59,75	6,43	8,55	7,68	10,6	325,23	322,18	0	318,826	316,935	0	0	2,057	0	24	0	
11.08.26 23	65,12	58,48	6,64	8,27	7,56	10,6	309,05	306,04	0	303,139	301,248	0	0	2,018	0	24	0	
12.08.26 23	65,47	59,11	6,36	8,26	7,44	10,6	329,1	326	0	322,74	320,802	0	0	2,058	0	24	0	
13.08.26 23	67,03	59,89	7,14	8,48	7,4	10,6	307,56	304,45	0	301,357	299,47	0	0	2,159	0	24	0	
14.08.26 23	66,87	59,92	6,95	8,42	7,38	10,6	312,49	309,44	0	306,213	304,363	0	0	2,135	0	24	0	
15.08.26 23	67,03	60,13	6,9	8,43	7,52	10,6	317,24	314,17	0	310,841	308,99	0	0	2,153	0	24	0	
16.08.26 23	67,1	60,16	6,94	8,43	7,49	10,6	324,09	321	0	317,543	315,709	0	0	2,209	0	24	0	
17.08.26 23	67,12	59,92	7,2	8,47	7,52	10,6	318,94	315,86	0	312,502	310,703	0	0	2,257	0	24	0	
18.08.26 23	67,29	59,91	7,38	8,33	7,44	10,6	317,44	314,37	0	310,992	309,222	0	0	2,301	0	24	0	
19.08.26 23	67	59,65	7,36	8,41	7,57	10,6	313,84	310,8	0	307,53	305,755	0	0	2,269	0	24	0	
20.08.26 23	66,47	58,64	7,82	8,43	7,76	10,6	294,36	291,36	0	288,512	286,778	0	0	2,262	0	24	0	
Итого/Средн	67,61	58,73	8,88	9,41	7,5	10,6	6907,36	6824,27	0	6766,014	6716,718	0	0	60,32	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	129637,95	126556,07	11,24	125802,393	125034,435	11,108	11,108	3972,988	0,566	15911	33
20.08.26 23	136545,31	133380,34	11,24	132568,407	131751,152	11,108	11,108	4033,308	0,566	16607	33
Итого	6907,36	6824,27	0	6766,014	6716,718	0	0	60,32	0	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:99-2

Адрес:Ун.Набережная , 99 ИТП 2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20125375, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7D5E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,13	57,51	11,61	10,65	7	10,6	90,06	89,17	0	88,151	87,818	0	0	1,03	0	24	0	
24.07.26 23	69,75	56,81	12,94	11,02	6,99	10,6	75,63	74,94	0	73,998	73,836	0	0	0,964	0	24	0	
25.07.26 23	70,24	57,41	12,83	11,11	7,03	10,6	75,03	74,34	0	73,392	73,221	0	0	0,947	0	24	0	
26.07.26 23	70,16	55,85	14,31	11,27	6,95	10,6	71,25	70,54	0	69,697	69,527	0	0	1,003	0	24	0	
27.07.26 23	68,96	57,05	11,91	11,23	6,92	10,6	79,75	78,97	0	78,065	77,792	0	0	0,936	0	24	0	
28.07.26 23	68,59	57,14	11,46	11,32	6,8	10,6	83,83	82,98	0	82,078	81,734	0	0	0,948	0	24	0	
29.07.26 23	66,31	57,43	8,88	10,76	6,93	10,6	108,45	107,32	0	106,317	105,701	0	0	0,952	0	24	0	
30.07.26 23	67,63	58,81	8,82	10,42	7,23	10,6	110,72	109,39	0	108,462	107,661	0	0	0,964	0	24	0	
31.07.26 23	67,88	57,84	10,04	9,65	7,35	10,6	94,68	93,52	0	92,73	92,089	0	0	0,935	0	24	0	
01.08.26 23	67,19	58,37	8,82	9,05	7,63	10,6	109,04	107,81	0	106,838	106,135	0	0	0,945	0	24	0	
02.08.26 23	67,04	59,03	8,01	9,06	7,75	10,6	126,78	125,48	0	124,233	123,49	0	0	0,998	0	24	0	
03.08.26 23	66,01	59,54	6,47	8,87	7,76	10,6	162,61	161,04	0	159,428	158,431	0	0	1,035	0	24	0	
04.08.26 23	69,28	56,64	12,64	9,78	7,87	10,6	81,96	81,01	0	80,209	79,824	0	0	1,017	0	24	0	
05.08.26 23	68,6	57,22	11,38	9,63	8,41	10,6	90,95	89,89	0,01	89,044	88,549	0,01	0,01	1,017	0,001	24	0	
06.08.26 23	74,76	53,81	20,95	9,51	8,31	10,6	50,71	50,06	0	49,463	49,397	0	0	1,038	0	24	0	
07.08.26 23	68,35	55,92	12,43	9,11	7,88	10,6	86,25	85,31	0	84,447	84,09	0	0	1,052	0	24	0	
08.08.26 23	67,66	57,53	10,13	8,79	7,74	10,6	103,56	102,49	0	101,437	100,939	0	0	1,03	0	24	0	
09.08.26 23	66,69	58,5	8,2	8,95	7,83	10,6	128,37	127,05	0	125,815	125,07	0	0	1,034	0	24	0	
10.08.26 23	65,83	59,33	6,5	8,56	7,67	10,6	156,16	154,61	0	153,116	152,131	0	0	0,998	0	24	0	
11.08.26 23	64,85	60,35	4,5	8,24	7,54	10,6	234,18	232,06	0	229,739	228,216	0	0	1,037	0	24	0	
12.08.26 23	65,05	60,78	4,26	8,23	7,43	10,6	250,59	248,19	0	245,812	244,013	0	0	1,052	0	24	0	
13.08.26 23	66,58	58,58	8,01	8,47	7,37	10,6	133,57	132,01	0	130,914	129,945	0	0	1,051	0	24	0	
14.08.26 23	66,47	58,73	7,74	8,42	7,35	10,6	136,13	134,51	0	133,428	132,396	0	0	1,035	0	24	0	
15.08.26 23	66,6	59,47	7,13	8,42	7,49	10,6	155,57	153,8	0	152,467	151,313	0	0	1,09	0	24	0	
16.08.26 23	66,69	59,44	7,26	8,42	7,47	10,6	154,62	152,95	0	151,534	150,487	0	0	1,103	0	24	0	
17.08.26 23	66,69	58,82	7,86	8,46	7,49	10,6	148,48	146,84	0	145,518	144,519	0	0	1,147	0	24	0	
18.08.26 23	66,83	58,03	8,8	8,33	7,41	10,6	128,72	127,31	0	126,141	125,349	0	0	1,112	0	24	0	
19.08.26 23	66,6	59,11	7,49	8,39	7,54	10,6	153,05	151,36	0	150,003	148,948	0	0	1,127	0	24	0	
20.08.26 23	66,01	59,58	6,44	8,41	7,73	10,6	175,26	173,26	0	171,823	170,457	0	0	1,109	0	24	0	
Итого/Средн	67,07	58,58	8,49	9,4	7,48	10,6	3555,96	3518,21	0,01	3484,299	3463,075	0,01	0,01	29,707	0,001	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	124785,35	121688,19	91,66	120872,078	120276,23	88,515	88,515	4309,288	4,059	34657	7329
20.08.26 23	128341,31	125206,4	91,67	124356,377	123739,305	88,525	88,525	4338,995	4,059	35353	7329
Итого	3555,96	3518,21	0,01	3484,299	3463,075	0,01	0,01	29,707	0,001	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:99-3

Адрес:Ун.Набережная, 99 ИТП - 3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

ткв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129385, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13Д3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,23	50	19,23	10,68	7,05	10,6	91,44	89,98	0	89,493	88,947	0	0	1,727	0	24	0	
24.07.26 23	69,86	49,59	20,26	11,05	7,03	10,6	85,71	84,26	0	83,86	83,313	0	0	1,706	0	24	0	
25.07.26 23	70,34	49,91	20,43	11,13	7,07	10,6	77,63	76,26	0	75,933	75,388	0	0	1,557	0	24	0	
26.07.26 23	70,16	49,62	20,53	11,29	7	10,6	78,96	77,56	0	77,239	76,68	0	0	1,593	0	24	0	
27.07.26 23	69,02	50,17	18,85	11,26	6,96	10,6	85,04	83,63	0	83,243	82,666	0	0	1,576	0	24	0	
28.07.26 23	68,49	50,75	17,74	11,32	6,85	10,6	88,03	86,64	0	86,198	85,613	0	0	1,536	0	24	0	
29.07.26 23	66,43	51,94	14,49	10,76	6,99	10,6	111,79	110,19	0	109,583	108,826	0	0	1,595	0	24	0	
30.07.26 23	67,74	52,06	15,69	10,42	7,28	10,6	103,93	102,22	0	101,805	100,945	0	0	1,603	0	24	0	
31.07.26 23	67,94	51,13	16,81	9,64	7,41	10,6	96,73	94,99	0	94,739	93,858	0	0	1,596	0	24	0	
01.08.26 23	67,21	52,52	14,69	9,06	7,68	10,6	108,55	106,86	0	106,356	105,513	0	0	1,565	0	24	0	
02.08.26 23	67,09	51,98	15,11	9,08	7,79	10,6	116,74	114,88	0	114,382	113,451	0	0	1,731	0	24	0	
03.08.26 23	66,25	53,32	12,93	8,93	7,79	10,6	134,08	132,19	0	131,443	130,467	0	0	1,703	0	24	0	
04.08.26 23	69,31	50,13	19,18	9,79	7,95	10,6	88,72	87,11	0	86,822	86,106	0	0	1,668	0	24	0	
05.08.26 23	68,89	51,03	17,86	9,64	8,46	10,6	99,33	97,73	0	97,228	96,569	0	0	1,738	0	24	0	
06.08.26 23	75,12	47,75	27,37	9,53	8,34	10,6	65,05	63,51	0	63,441	62,849	0	0	1,738	0	24	0	
07.08.26 23	68,27	50,71	17,56	9,1	7,92	10,6	104,02	102,03	0	101,855	100,827	0	0	1,791	0	24	0	
08.08.26 23	67,93	51,41	16,52	8,83	7,78	10,6	103,9	102,26	0	101,756	101,022	0	0	1,683	0	24	0	
09.08.26 23	66,73	52,73	14,01	8,96	7,88	10,6	127,19	125,46	0	124,651	123,861	0	0	1,749	0	24	0	
10.08.26 23	65,73	53,79	11,94	8,56	7,69	10,6	149,6	147,78	0	146,699	145,828	0	0	1,755	0	24	0	
11.08.26 23	64,79	55,35	9,44	8,28	7,58	10,6	184,95	182,95	0	181,463	180,386	0	0	1,716	0	24	0	
12.08.26 23	65,06	54,86	10,2	8,27	7,46	10,6	178,4	176,25	0	174,994	173,817	0	0	1,787	0	24	0	
13.08.26 23	66,68	52,24	14,44	8,5	7,41	10,6	119,91	118,29	0	117,511	116,812	0	0	1,7	0	24	0	
14.08.26 23	66,48	52,81	13,67	8,44	7,4	10,6	128,93	127,22	0	126,375	125,593	0	0	1,73	0	24	0	
15.08.26 23	66,66	52,69	13,97	8,45	7,53	10,6	123,14	121,52	0	120,684	119,974	0	0	1,688	0	24	0	
16.08.26 23	66,7	52,84	13,86	8,44	7,51	10,6	134,84	133,12	0	132,143	131,415	0	0	1,834	0	24	0	
17.08.26 23	66,79	52,69	14,1	8,48	7,53	10,6	130,06	128,24	0	127,458	126,607	0	0	1,799	0	24	0	
18.08.26 23	66,91	52,06	14,85	8,34	7,45	10,6	130,51	128,41	0	127,886	126,814	0	0	1,902	0	24	0	
19.08.26 23	66,57	52,32	14,25	8,42	7,59	10,6	131,07	129,25	0	128,465	127,63	0	0	1,833	0	24	0	
20.08.26 23	65,99	53,43	12,56	8,44	7,78	10,6	152,32	150,44	0	149,334	148,475	0	0	1,877	0	24	0	
Итого/Средн	67,31	52,18	15,13	9,42	7,52	10,6	3330,57	3281,23	0	3263,038	3240,255	0	0	49,478	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	69343,67	67749,27	10,74	67245,301	66923,971	10,615	10,615	2161,459	0,536	10054	426
20.08.26 23	72674,24	71030,8	10,74	70508,339	70164,226	10,615	10,615	2210,937	0,536	10750	426
Итого	3330,57	3281,23	0	3263,038	3240,255	0	0	49,478	0	696	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:ун.наб. 87 (стр 77)

Адрес:_____

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22177218, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хЕА2D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,18	54,39	13,79	10,48	6,63	10,6	47,89	45,54	0	46,899	44,922	0	0	0,65	0	24	0	
24.07.26 23	68,71	54,62	14,09	10,85	6,62	10,6	44,57	42,4	0	43,635	41,818	0	0	0,619	0	24	0	
25.07.26 23	69,15	54,76	14,39	10,93	6,66	10,6	43,02	40,94	0	42,105	40,375	0	0	0,61	0	24	0	
26.07.26 23	69,24	54,77	14,47	11,1	6,59	10,6	41,58	39,6	0	40,695	39,054	0	0	0,592	0	24	0	
27.07.26 23	68,06	54,65	13,41	11,07	6,55	10,6	45,41	43,2	0	44,475	42,605	0	0	0,6	0	24	0	
28.07.26 23	67,8	54,81	12,99	11,15	6,43	10,6	46,15	43,93	0	45,207	43,322	0	0	0,591	0	24	0	
29.07.26 23	66,33	55,03	11,3	10,65	6,52	10,6	53,95	51,3	0	52,888	50,584	0	0	0,602	0	24	0	
30.07.26 23	66,72	55,01	11,71	10,35	6,77	10,6	52,75	50,13	0,004	51,702	49,432	0,004	0,004	0,609	0	24	0	
31.07.26 23	67,04	54,98	12,06	9,65	6,82	10,6	50,55	48,12	0	49,532	47,452	0	0	0,6	0	24	0	
01.08.26 23	66,51	54,93	11,59	9,15	7,01	10,6	54,54	51,92	0	53,458	51,2	0	0	0,622	0	24	0	
02.08.26 23	66,29	54,87	11,42	9,18	7,12	10,6	56,45	53,73	0	55,335	52,988	0	0	0,634	0	24	0	
03.08.26 23	65,34	54,96	10,38	9,03	7,1	10,6	61,84	58,87	0,003	60,654	58,053	0,003	0,003	0,632	0	24	0	
04.08.26 23	68,44	54,3	14,14	9,89	7,27	10,6	47,39	45,13	0,003	46,4	44,519	0,003	0,003	0,659	0	24	0	
05.08.26 23	67,61	54,17	13,44	9,75	7,79	10,6	51,56	49,08	0,002	50,507	48,421	0,002	0,002	0,681	0	24	0	
06.08.26 23	73,13	54,08	19,04	9,6	7,69	10,6	35,41	33,77	0	34,575	33,316	0	0	0,66	0	24	0	
07.08.26 23	68,47	53,9	14,57	9	7,44	10,6	46,39	44,2	0,15	45,418	43,609	0,148	0,148	0,671	0,008	24	0	
08.08.26 23	67,18	54,14	13,04	8,75	7,26	10,6	53,26	50,73	0	52,183	50,048	0	0	0,682	0	24	0	
09.08.26 23	65,97	54,92	11,05	8,92	7,34	10,6	57,23	54,56	0	56,11	53,808	0	0	0,622	0	24	0	
10.08.26 23	65,25	54,81	10,44	8,55	7,13	10,6	63,56	60,58	0	62,344	59,747	0	0	0,652	0	24	0	
11.08.26 23	64,27	54,74	9,53	8,32	6,95	10,6	69,92	66,67	0	68,617	65,751	0	0	0,656	0	24	0	
12.08.26 23	64,38	54,99	9,39	8,3	6,84	10,6	71,6	68,28	0	70,258	67,332	0	0	0,662	0	24	0	
13.08.26 23	65,79	54,63	11,16	8,49	6,82	10,6	60,46	57,69	0	59,284	56,901	0	0	0,664	0	24	0	
14.08.26 23	65,82	54,51	11,31	8,43	6,8	10,6	61,3	58,48	0	60,107	57,68	0	0	0,682	0	24	0	
15.08.26 23	65,77	54,78	11	8,44	6,94	10,6	62,44	59,58	0	61,227	58,759	0	0	0,675	0	24	0	
16.08.26 23	65,94	54,46	11,48	8,44	6,9	10,6	62,09	59,25	0	60,88	58,443	0	0	0,701	0	24	0	
17.08.26 23	65,92	54,86	11,06	8,49	6,92	10,6	62,01	59,19	0,013	60,797	58,371	0,013	0,013	0,675	0,001	24	0	
18.08.26 23	66,13	54,53	11,6	8,35	6,86	10,6	60,2	57,47	0	59,02	56,683	0	0	0,686	0	24	0	
19.08.26 23	66	54,51	11,49	8,42	6,99	10,6	61,37	58,57	0,004	60,169	57,77	0,004	0,004	0,693	0	24	0	
20.08.26 23	65,46	54,75	10,71	8,44	7,18	10,6	65,5	62,55	0,022	64,237	61,687	0,022	0,022	0,691	0,001	24	0	
Итого/Средн	66,66	54,67	11,99	9,39	6,96	10,6	1590,39	1515,46	0,201	1558,722	1494,651	0,198	0,198	18,774	0,011	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	51633,44	48966,43	96,229	49613,613	47871,135	91,481	91,481	1491,858	5,156	19678	1888
20.08.26 23	53223,83	50481,89	96,43	51172,335	49365,785	91,679	91,679	1510,632	5,167	20374	1888
Итого	1590,39	1515,46	0,201	1558,722	1494,651	0,198	0,198	18,774	0,011	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:61

Адрес:Ун.Наб 61

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1А7А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,21	44,03	24,18	10,82	6,97	10,6	42,7	16,64	0	41,816	16,493	0	0	1,014	0	24	0	
24.07.26 23	68,76	43,85	24,91	11,19	6,96	10,6	40,08	15,52	0	39,238	15,384	0	0	0,98	0	24	0	
25.07.26 23	69,16	44,45	24,71	11,26	7	10,6	37,52	14,45	0	36,724	14,32	0	0	0,91	0	24	0	
26.07.26 23	69,15	43,65	25,5	11,43	6,93	10,6	38,64	14,91	0	37,822	14,781	0	0	0,968	0	24	0	
27.07.26 23	67,94	44,84	23,1	11,4	6,89	10,6	39,85	15,44	0	39,03	15,298	0	0	0,905	0	24	0	
28.07.26 23	67,58	45,03	22,54	11,48	6,77	10,6	41,28	16,09	0	40,442	15,942	0	0	0,915	0	24	0	
29.07.26 23	66,09	46,82	19,27	10,98	6,86	10,6	45,91	18,12	0	45,014	17,938	0	0	0,871	0	24	0	
30.07.26 23	66,73	46,52	20,2	10,68	7,11	10,6	45,7	18,15	0	44,792	17,97	0	0	0,908	0	24	0	
31.07.26 23	67	46,84	20,16	9,98	7,16	10,6	45,48	18,17	0	44,565	17,987	0	0	0,901	0	24	0	
01.08.26 23	66,42	46,53	19,89	9,48	7,35	10,6	40,08	20,04	0	48,795	19,843	0	0	0,972	0	24	0	
02.08.26 23	66,14	46,88	19,26	9,51	7,46	10,6	49,74	20,09	0	48,766	19,888	0	0	0,941	0	24	0	
03.08.26 23	65,17	47,12	18,05	9,36	7,44	10,6	54,72	22,16	0	53,677	21,935	0	0	0,971	0	24	0	
04.08.26 23	68,25	44,37	23,88	10,22	7,61	10,6	42,1	16,6	0	41,228	16,452	0	0	0,986	0	24	0	
05.08.26 23	67,91	45,15	22,76	10,08	8,12	10,6	43,67	17,33	0	42,773	17,171	0	0	0,975	0	24	0	
06.08.26 23	73,58	42,58	31	9,93	8,03	10,6	31,71	12,03	0	30,954	11,932	0	0	0,961	0	24	0	
07.08.26 23	67,64	45,82	21,82	9,33	7,78	10,6	43,67	17,36	0	42,775	17,194	0	0	0,934	0	24	0	
08.08.26 23	66,97	46,68	20,3	9,08	7,6	10,6	45,94	18,39	0	45,019	18,204	0	0	0,915	0	24	0	
09.08.26 23	65,89	47,15	18,74	9,25	7,67	10,6	51,77	20,95	0	50,762	20,737	0	0	0,953	0	24	0	
10.08.26 23	65,05	47,73	17,31	8,88	7,47	10,6	57,79	23,51	0	56,69	23,265	0	0	0,983	0	24	0	
11.08.26 23	63,95	49,37	14,58	8,65	7,29	10,6	64,05	26,27	0	62,867	25,976	0	0	0,918	0	24	0	
12.08.26 23	64,34	48,67	15,67	8,64	7,17	10,6	62,98	25,8	0	61,805	25,519	0	0	0,97	0	24	0	
13.08.26 23	65,72	47,29	18,43	8,82	7,16	10,6	52,57	21,25	0	51,548	21,033	0	0	0,952	0	24	0	
14.08.26 23	65,6	47,31	18,29	8,76	7,14	10,6	53,22	21,55	0	52,189	21,33	0	0	0,956	0	24	0	
15.08.26 23	65,74	47,08	18,66	8,77	7,27	10,6	55,32	22,46	0	54,245	22,232	0	0	1,014	0	24	0	
16.08.26 23	65,84	46,15	19,69	8,78	7,24	10,6	56,18	22,8	0	55,085	22,578	0	0	1,086	0	24	0	
17.08.26 23	65,83	46,63	19,2	8,83	7,26	10,6	55,45	22,46	0	54,368	22,236	0	0	1,045	0	24	0	
18.08.26 23	66,03	46,7	19,33	8,68	7,19	10,6	55,15	22,34	0	54,069	22,117	0	0	1,046	0	24	0	
19.08.26 23	65,79	46,53	19,26	8,75	7,32	10,6	56,49	22,92	0	55,392	22,693	0	0	1,068	0	24	0	
20.08.26 23	65,28	47,33	17,96	8,77	7,51	10,6	61,17	24,96	0	59,999	24,705	0	0	1,079	0	24	0	
Итого/Средн	66,54	46,4	20,14	9,72	7,3	10,6	1420,63	568,76	0	1392,447	563,152	0	0	28,097	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	136732,3	105456,99	3,39	132424,656	103495,73	3,302	3,302	2979,288	0,202	15292	5
20.08.26 23	138152,93	106025,75	3,39	133817,104	104058,883	3,302	3,302	3007,385	0,202	15988	5
Итого	1420,63	568,76	0	1392,447	563,152	0	0	28,097	0	696	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГЕНА О.В.
25 * 01 * 20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:63-1

Адрес:Ун.Наб.63

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26	69,72	55,16	14,56	10,87	7,08	10,6	142,68	143,28	0	139,6	141,271	0	0	2,044	0	24	0	
24.07.26	70,4	55	15,4	11,24	7,07	10,6	130,48	131,29	0	127,614	129,465	0	0	1,975	0	24	0	
25.07.26	70,95	54,66	16,3	11,31	7,11	10,6	121,62	122,49	0	118,918	120,809	0	0	1,948	0	24	0	
26.07.26	70,83	55,07	15,76	11,48	7,03	10,6	123,24	124	0	120,508	122,28	0	0	1,91	0	24	0	
27.07.26	69,54	55,54	14	11,45	6,99	10,6	137,05	137,76	0	134,11	135,806	0	0	1,889	0	24	0	
28.07.26	69,11	55,85	13,26	11,53	6,87	10,6	142,26	142,85	0	139,252	140,808	0	0	1,859	0	24	0	
29.07.26	66,65	55,92	10,73	11,03	6,96	10,6	179,27	178,87	0	175,715	176,304	0	0	1,906	0	24	0	*
30.07.26	68,07	56,71	11,36	10,74	7,22	10,6	177,08	176,2	0	173,429	173,603	0	0	1,983	0	24	0	
31.07.26	68,37	56,39	11,98	10,04	7,26	10,6	159,87	159,48	0	156,539	157,154	0	0	1,884	0	24	0	
01.08.26	67,64	56,82	10,82	9,54	7,45	10,6	185,44	184,68	0	181,645	181,94	0	0	1,973	0	24	0	
02.08.26	67,4	56,58	10,82	9,56	7,56	10,6	196,4	195,59	0	192,407	192,717	0	0	2,089	0	24	0	
03.08.26	66,14	57,6	8,53	9,4	7,56	10,6	247,06	246,25	0	242,207	242,511	0	0	2,076	0	24	0	
04.08.26	69,8	54,6	15,2	10,27	7,71	10,6	143,02	143,13	0	139,929	141,178	0	0	2,135	0	24	0	
05.08.26	69,25	55,32	13,93	10,13	8,23	10,6	153,04	152,91	0	149,774	150,769	0	0	2,093	0	24	0	
06.08.26	75,9	53,12	22,79	9,99	8,14	10,6	93,88	93,96	0	91,512	92,742	0	0	2,089	0	24	0	
07.08.26	68,85	55,13	13,72	9,38	7,88	10,6	158,37	157,75	0	155,022	155,556	0	0	2,132	0	24	0	
08.08.26	68,18	56,3	11,89	9,12	7,71	10,6	179,04	178,42	0	175,322	175,838	0	0	2,089	0	24	0	
09.08.26	67,09	57,44	9,66	9,3	7,78	10,6	224,47	223,5	0	219,952	220,127	0	0	2,131	0	24	0	
10.08.26	66,13	57,91	8,22	8,93	7,58	10,6	262,37	261,34	0	257,219	257,351	0	0	2,121	0	24	0	
11.08.26	64,99	58,83	6,17	8,69	7,41	10,6	351,45	350,24	0	344,771	344,712	0	0	2,135	0	24	0	
12.08.26	65,33	58,64	6,68	8,68	7,29	10,6	339,22	338,05	0	332,706	332,728	0	0	2,232	0	24	0	
13.08.26	66,92	56,94	9,98	8,87	7,26	10,6	214,73	213,68	0	210,415	210,495	0	0	2,107	0	24	0	
14.08.26	66,76	57,31	9,45	8,81	7,25	10,6	230,69	229,58	0	226,082	226,134	0	0	2,144	0	24	0	
15.08.26	66,86	57,29	9,57	8,82	7,38	10,6	232,97	231,92	0	228,298	228,431	0	0	2,192	0	24	0	
16.08.26	66,94	56,91	10,03	8,82	7,35	10,6	233,88	232,76	0	229,177	229,309	0	0	2,305	0	24	0	
17.08.26	66,98	56,81	10,18	8,88	7,37	10,6	228,12	227	0	223,53	223,641	0	0	2,282	0	24	0	
18.08.26	67,23	56,82	10,41	8,73	7,3	10,6	231,07	229,92	0	226,39	226,53	0	0	2,364	0	24	0	
19.08.26	66,95	56,9	10,05	8,8	7,43	10,6	237,54	236,45	0	232,758	232,953	0	0	2,346	0	24	0	
20.08.26	66,37	57,27	9,1	8,82	7,62	10,6	258,06	256,94	0	252,957	253,09	0	0	2,309	0	24	0	
Итого/Сред	67,54	56,74	10,81	9,77	7,41	10,6	5714,37	5700,29	0	5597,76	5616,25	0	0	60,743	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26	228541	225582	0,2	221510	222470	0,059	0,059	6570,45	0,003	23471	520
20.08.26	234256	231282	0,2	227108	228087	0,059	0,059	6631,19	0,003	24167	520
Итого	5714,37	5700,29	0	5597,76	5616,25	0	0	60,743	0	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ИНСПЕКТОР СТИ 6 97
МАЛЫШЕВ О.В.
25 * 01 * 20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:63-2

Адрес:Ун.Наб.63

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26	69,68	61,29	8,39	10,87	7,13	10,6	278,03	278,03	0	272,05	273,27	0	0	2,303	0	24	0	
24.07.26	70,41	62,07	8,34	11,24	7,12	10,6	284,93	284,93	0	278,68	279,94	0	0	2,346	0	24	0	
25.07.26	70,95	62,8	8,15	11,31	7,16	10,6	285,39	285,39	0	279,04	280,27	0	0	2,298	0	24	0	
26.07.26	70,87	62,96	7,91	11,48	7,08	10,6	289,75	289,75	0	283,3	284,53	0	0	2,267	0	24	0	
27.07.26	69,52	61,96	7,56	11,45	7,04	10,6	289,62	289,62	0	283,42	284,56	0	0	2,168	0	24	0	
28.07.26	69,03	61,73	7,31	11,52	6,92	10,6	292,61	292,61	0	286,43	287,54	0	0	2,12	0	24	0	
29.07.26	67,41	60,12	7,29	11,02	7,01	10,6	283,75	283,75	0,02	278,01	279,08	0,02	0,02	2,05	0,001	24	0	
30.07.26	68,06	60,35	7,71	10,73	7,27	10,6	277,5	277,5	0	271,78	272,89	0	0	2,115	0	24	0	
31.07.26	68,25	60,15	8,1	10,03	7,31	10,6	258,83	258,83	0,01	253,47	254,56	0,01	0,01	2,069	0,001	24	0	
01.08.26	67,48	58,91	8,57	9,53	7,5	10,6	242,88	242,88	0	237,94	239,02	0	0	2,05	0	24	0	
02.08.26	67,24	58,34	8,9	9,56	7,61	10,6	245,57	245,57	0,01	240,61	241,76	0,01	0,01	2,151	0,001	24	0	
03.08.26	66,22	57,61	8,61	9,42	7,59	10,6	254,07	254,07	0	249,07	250,21	0	0	2,154	0	24	0	
04.08.26	69,79	61,01	8,78	10,27	7,77	10,6	277,57	277,57	0,02	271,57	272,87	0,02	0,02	2,401	0,001	24	0	
05.08.26	69,3	60,05	9,26	10,13	8,28	10,6	260,79	260,79	0	255,22	256,52	0	0	2,373	0	24	0	
06.08.26	76,17	65,56	10,62	9,98	8,18	10,6	261,9	261,9	0,01	255,26	256,83	0,01	0,01	2,721	0,001	24	0	
07.08.26	69,14	59,97	9,18	9,38	7,93	10,6	251,14	251,14	0	245,78	247,03	0	0	2,263	0	24	0	
08.08.26	68,57	59,56	9,01	9,13	7,75	10,6	254,14	254,14	0,02	248,81	250,02	0,02	0,02	2,252	0,001	24	0	
09.08.26	66,92	58,27	8,65	9,3	7,82	10,6	252,09	252,09	0	247,03	248,19	0	0	2,144	0	24	0	
10.08.26	65,97	57,67	8,29	8,93	7,61	10,6	251,7	251,7	0,01	246,78	247,85	0,01	0,01	2,054	0,001	24	0	
11.08.26	64,75	56,65	8,1	8,71	7,44	10,6	251,75	251,75	0	247	248,05	0	0	2,008	0	24	0	
12.08.26	65,2	56,95	8,25	8,69	7,32	10,6	256,93	256,93	0	252,01	253,12	0	0	2,087	0	24	0	
13.08.26	66,48	56,21	10,27	8,88	7,3	10,6	201,48	201,48	0,01	197,48	198,55	0,01	0,01	2,036	0,001	24	0	
14.08.26	66,17	50,1	16,07	8,83	7,28	10,6	119,21	119,21	0,01	116,87	117,84	0,01	0,01	1,882	0	24	0	
15.08.26	66,35	50,41	15,94	8,84	7,41	10,6	130,29	130,29	1,48	127,72	128,77	1,464	1,464	2,113	0,073	24	0	
16.08.26	66,4	50,72	15,69	8,84	7,38	10,6	128,23	128,23	16,61	125,7	126,7	16,406	16,406	2,81	0,848	24	0	
17.08.26	66,62	52,09	14,53	8,89	7,4	10,6	159,01	159,01	0,75	155,84	157,03	0,741	0,741	2,308	0,039	24	0	
18.08.26	66,8	53,09	13,72	8,74	7,33	10,6	163,19	163,19	0,01	159,93	161,07	0,01	0,01	2,199	0,001	24	0	
19.08.26	66,51	51,57	14,94	8,82	7,47	10,6	145,47	145,47	0	142,58	143,69	0	0	2,134	0	24	0	
20.08.26	66,03	52,42	13,6	8,83	7,66	10,6	159,81	159,81	0	156,68	157,8	0	0	2,135	0	24	0	
Итого/Сред	68,28	58,89	9,39	9,77	7,45	10,6	6807,63	6807,63	18,97	6666,1	6699,6	18,738	18,738	64,009	0,967	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26	188542	191598	14,14	182913	188667	13,493	13,493	4659,38	0,686	18838	641
20.08.26	195350	198406	33,11	189579	195366	32,231	32,231	4723,39	1,653	19534	641
Итого	6807,63	6807,63	18,97	6666,061	6699,56	18,738	18,738	64,009	0,967	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ИНЖЕНЕР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГЕНА О.В.
26 * 01 * 20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Ун.Набережная, 83-1

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22175703, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х9403

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26	68,61	53,69	14,92	10,66	6,81	10,6	53,85	54,5	0	52,724	53,778	0	0	0,79	0	0	24	0	
24.07.26	69,23	54,4	14,82	11,03	6,79	10,6	52,46	53,07	0	51,344	52,348	0	0	0,765	0	0	24	0	
25.07.26	69,66	54,66	15	11,1	6,84	10,6	47,78	48,41	0	46,752	47,743	0	0	0,705	0	0	24	0	
26.07.26	69,6	54,64	14,96	11,27	6,76	10,6	47,57	48,09	0	46,548	47,432	0	0	0,701	0	0	24	0	
27.07.26	68,42	54,38	14,03	11,24	6,72	10,6	52,41	52,96	0	51,318	52,24	0	0	0,725	0	0	24	0	
28.07.26	68,04	54,67	13,37	11,3	6,6	10,6	54,15	54,84	0	53,032	54,087	0	0	0,714	0	0	24	0	
29.07.26	65,84	55,4	10,44	10,8	6,7	10,6	69,84	70,44	0	68,485	69,443	0	0	0,721	0	0	24	0	
30.07.26	67,08	54,71	12,37	10,51	6,95	10,6	60,91	61,08	0	59,687	60,241	0	0	0,742	0	0	24	0	
31.07.26	67,25	54,06	13,19	9,82	6,99	10,6	54,55	54,63	0	53,448	53,897	0	0	0,708	0	0	24	0	
01.08.26	66,61	54,56	12,05	9,33	7,18	10,6	61,64	61,78	0	60,411	60,937	0	0	0,731	0	0	24	0	
02.08.26	66,46	54,79	11,67	9,36	7,29	10,6	65,04	65,27	0	63,752	64,37	0	0	0,747	0	0	24	0	
03.08.26	65,6	55,25	10,36	9,23	7,27	10,6	76,49	76,84	0	75,01	75,764	0	0	0,78	0	0	24	0	
04.08.26	68,66	53,68	14,99	10,06	7,47	10,6	52,95	52,91	0	51,841	52,21	0	0	0,78	0	0	24	0	
05.08.26	68,08	52,62	15,46	9,91	7,96	10,6	52,45	52,4	0	51,362	51,735	0	0	0,796	0	0	24	0	
06.08.26	73,96	53	20,96	9,77	7,86	10,6	38,03	37,9	0	37,116	37,412	0	0	0,779	0	0	24	0	
07.08.26	67,92	53,75	14,17	9,16	7,61	10,6	57,3	57,25	0	56,116	56,491	0	0	0,797	0	0	24	0	
08.08.26	67,22	54,59	12,63	8,93	7,44	10,6	63,53	63,59	0	62,243	62,721	0	0	0,788	0	0	24	0	
09.08.26	66,16	54,82	11,34	9,09	7,51	10,6	70,74	70,89	0	69,351	69,913	0	0	0,789	0	0	24	0	
10.08.26	65,27	55,65	9,63	8,71	7,29	10,6	80,76	80,97	0	79,212	79,822	0	0	0,765	0	0	24	0	
11.08.26	64,4	56,46	7,94	8,5	7,13	10,6	102,84	103,08	0	100,915	101,575	0	0	0,804	0	0	24	0	
12.08.26	64,53	56,4	8,14	8,48	7,01	10,6	97,33	97,62	0	95,502	96,195	0	0	0,78	0	0	24	0	
13.08.26	66	54,85	11,15	8,67	6,99	10,6	72,37	72,56	0	70,952	71,556	0	0	0,793	0	0	24	0	
14.08.26	65,92	54,9	11,02	8,61	6,98	10,6	71,85	72,07	0	70,448	71,07	0	0	0,779	0	0	24	0	
15.08.26	65,98	54,39	11,6	8,62	7,11	10,6	69,61	69,81	0	68,246	68,861	0	0	0,793	0	0	24	0	
16.08.26	66,13	55,01	11,12	8,62	7,08	10,6	77,71	77,97	0	76,183	76,888	0	0	0,849	0	0	24	0	
17.08.26	66,16	54,78	11,38	8,67	7,09	10,6	74,88	75,1	0	73,409	74,062	0	0	0,838	0	0	24	0	
18.08.26	66,31	54,01	12,3	8,52	7,03	10,6	70,69	70,83	0	69,293	69,885	0	0	0,855	0	0	24	0	
19.08.26	66,11	53,97	12,14	8,6	7,17	10,6	72,73	72,85	0,005	71,3	71,874	0	0	0,868	0	0	24	0	
20.08.26	65,51	54,45	11,06	8,62	7,36	10,6	79,99	80,16	0	78,447	79,075	0	0	0,87	0	0	24	0	
того/Сред	66,76	54,71	12,05	9,56	7,14	10,6	1902,45	1909,87	0,005	1864,45	1883,63	0	0	22,552	0	0	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26	3303,65	3335,23	2,035	3229,54	3277,99	1,993	1,993	42,031	0,108	0	1296	518
20.08.26	5206,1	5245,1	2,04	5093,98	5161,62	1,998	1,998	64,583	0,109	0	1992	518
Итого	1902,45	1909,87	0,005	1864,45	1883,63	0,005	0,005	22,552	0	0	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Ун.Наб. 83-2

Адрес:

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 15.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.16 м3/ч

G2 max = 60.00 м3/ч G2 min = 0.16 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193916, БД=2, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х81Е3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	тх °C	Рх кгс/см	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,43	43,26	25,17	10,71	6,85	10,6	35,088	34,463	0	34,357	34,171	0	0	15	1	0,867	0	24	0	
24.07.26 23	69,08	43,78	25,29	11,08	6,84	10,6	34,405	33,798	0	33,677	33,504	0	0	15	1	0,854	0	24	0	
25.07.26 23	69,56	43,88	25,69	11,15	6,88	10,6	33,618	33,01	0	32,897	32,723	0	0	15	1	0,848	0	24	0	
26.07.26 23	69,51	43,92	25,59	11,32	6,8	10,6	33,145	32,568	0	32,436	32,282	0	0	15	1	0,833	0	24	0	
27.07.26 23	68,23	43,89	24,34	11,29	6,76	10,6	33,355	32,783	0	32,665	32,497	0	0	15	1	0,798	0	24	0	
28.07.26 23	67,82	43,9	23,93	11,36	6,64	10,6	33,197	32,64	0	32,518	32,356	0	0	15	1	0,781	0	24	0	
29.07.26 23	66,49	44,08	22,41	10,86	6,74	10,6	36,35	35,822	0	35,632	35,507	0	0	15	1	0,801	0	24	0	
30.07.26 23	66,89	44,04	22,85	10,56	6,99	10,6	35,485	35,055	0	34,776	34,747	0	0	15	1	0,797	0	24	0	
31.07.26 23	67,1	43,49	23,61	9,86	7,03	10,6	35,013	34,603	0	34,307	34,307	0	0	15	1	0,812	0	24	0	
01.08.26 23	66,42	43,36	23,05	9,38	7,22	10,6	35,643	35,318	0	34,938	35,018	0	0	15	1	0,807	0	24	0	
02.08.26 23	66,24	43,28	22,96	9,41	7,33	10,6	36,958	36,555	0	36,23	36,248	0	0	15	1	0,833	0	24	0	
03.08.26 23	65,49	43,32	22,17	9,28	7,31	10,6	38,857	38,382	0	38,107	38,058	0	0	15	1	0,846	0	24	0	
04.08.26 23	68,57	43,19	25,38	10,11	7,5	10,6	33,925	33,493	0	33,215	33,213	0	0	15	1	0,845	0	24	0	
05.08.26 23	68,01	43,05	24,96	9,96	8	10,6	34,028	33,58	0	33,323	33,302	0	0	15	1	0,833	0	24	0	
06.08.26 23	74,34	42,37	31,97	9,82	7,89	10,6	29,788	29,263	0	29,064	29,027	0	0	15	1	0,93	0	24	0	
07.08.26 23	68,01	42,52	25,49	9,21	7,65	10,6	36,693	36,138	0	35,935	35,846	0	0	15	1	0,917	0	24	0	
08.08.26 23	67,31	43,17	24,14	8,98	7,47	10,6	37,877	37,33	0	37,108	37,018	0	0	15	1	0,897	0	24	0	
09.08.26 23	65,93	43,26	22,67	9,14	7,54	10,6	39,618	39,065	0	38,845	38,735	0	0	15	1	0,881	0	24	0	
10.08.26 23	65,07	43,51	21,56	8,76	7,32	10,6	41,745	41,195	0	40,949	40,842	0	0	15	1	0,884	0	24	0	
11.08.26 23	64,17	43,17	21	8,56	7,16	10,6	47,86	47,232	0	46,97	46,835	0	0	15	1	0,987	0	24	0	
12.08.26 23	64,46	41,98	22,48	8,54	7,04	10,6	54,162	53,315	0	53,147	52,894	0	0	15	1	1,196	0	24	0	
13.08.26 23	65,81	42,77	23,04	8,72	7,03	10,6	41,295	40,59	0	40,491	40,256	0	0	15	1	0,934	0	24	0	
14.08.26 23	65,8	41,61	24,2	8,66	7,02	10,6	50,787	50,01	0	49,798	49,623	0	0	15	1	1,206	0	24	0	
15.08.26 23	65,78	42,75	23,03	8,68	7,15	10,6	41,182	40,66	0,04	40,381	40,327	0,04	0,04	15	1	0,932	0,001	24	0	
16.08.26 23	65,84	42,51	23,33	8,68	7,12	10,6	41,65	41,085	0	40,837	40,751	0	0	15	1	0,954	0	24	0	
17.08.26 23	66,05	41,62	24,43	8,73	7,14	10,6	50,385	49,685	0	49,399	49,299	0	0	15	1	1,208	0	24	0	
18.08.26 23	66,3	41,33	24,97	8,58	7,07	10,6	51,572	50,827	0,58	50,553	50,44	0,576	0,576	15	1	1,279	0,015	24	0	
19.08.26 23	66,24	40,66	25,58	8,66	7,21	10,6	58,373	57,513	0,44	57,22	57,088	0,437	0,437	15	1	1,476	0,01	24	0	
20.08.26 23	65,51	41,79	23,71	8,68	7,39	10,6	49,235	48,505	0	48,287	48,126	0	0	15	1	1,146	0	24	0	
Итого/Средн	66,81	42,81	23,99	9,61	7,18	10,6	1161,287	1144,48	1,06	1138,062	1135,039	1,053	1,053	15	1	27,38	0,026	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	21223,388	20679,015	11,78	20505,657	20402,116	11,39	11,39	740,448	0,46	4230	8
20.08.26 23	22384,675	21823,495	12,84	21643,718	21537,154	12,442	12,442	767,828	0,487	4926	8
Итого	1161,288	1144,48	1,06	1138,062	1135,039	1,053	1,053	27,38	0,026	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Ун.Наб.83 3 п

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

G2 max = 22.00 м3/ч G2 min = 0.06 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193748, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хFA22

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,04	53,62	14,41	10,74	6,9	8	51,401	51,184	0,994	50,34	50,509	0,981	0,981	0,782	0,053	24	0	
24.07.26 23	68,66	53,57	15,09	11,11	6,89	8	49,09	48,85	1,081	48,064	48,207	1,067	1,067	0,786	0,057	24	0	
25.07.26 23	69,08	53,56	15,52	11,19	6,93	8	46,697	46,457	1,087	45,709	45,844	1,073	1,073	0,771	0,058	24	0	
26.07.26 23	69,12	53,51	15,61	11,36	6,86	8	45,06	44,805	1,075	44,104	44,216	1,061	1,061	0,75	0,057	24	0	
27.07.26 23	67,92	53,81	14,12	11,33	6,81	8	49,316	49,086	1,141	48,304	48,431	1,126	1,126	0,747	0,061	24	0	
28.07.26 23	67,65	54,36	13,29	11,4	6,7	8	51,66	51,456	0,484	50,608	50,757	0,477	0,477	0,703	0,026	24	0	
29.07.26 23	66,31	54,6	11,71	10,9	6,79	8	60,348	60,376	0,366	59,163	59,552	0,361	0,361	0,717	0,02	24	0	
30.07.26 23	66,6	54,42	12,19	10,6	7,04	8	58,78	59,229	1,298	57,615	58,427	1,28	1,28	0,776	0,07	24	0	
31.07.26 23	66,88	54,27	12,61	9,9	7,09	8	57,139	57,216	0,794	55,996	56,442	0,783	0,783	0,752	0,043	24	0	
01.08.26 23	66,25	54,23	12,01	9,41	7,28	8	62,742	62,586	0,572	61,508	61,741	0,564	0,564	0,772	0,031	24	0	
02.08.26 23	66,03	54,57	11,46	9,44	7,39	8	65,792	65,576	0,496	64,503	64,677	0,489	0,489	0,769	0,027	24	0	
03.08.26 23	65,17	54,63	10,54	9,31	7,37	8	73,674	73,51	0,722	72,268	72,503	0,712	0,712	0,803	0,039	24	0	
04.08.26 23	68,25	53,17	15,08	10,15	7,56	8	50,485	50,137	1,076	49,437	49,486	1,062	1,062	0,805	0,057	24	0	
05.08.26 23	67,53	53,88	13,66	10	8,06	8	56,728	56,45	0,716	55,572	55,701	0,707	0,707	0,799	0,038	24	0	
06.08.26 23	73,44	51,53	21,91	9,86	7,96	8	36,721	36,332	0,796	35,849	35,892	0,786	0,786	0,828	0,041	24	0	
07.08.26 23	67,94	53,47	14,47	9,25	7,71	8	53,561	53,509	0,562	52,455	52,808	0,555	0,555	0,791	0,03	24	0	
08.08.26 23	66,83	54,22	12,61	9,02	7,53	8	60,393	60,274	0,461	59,184	59,464	0,455	0,455	0,773	0,025	24	0	
09.08.26 23	65,76	54,47	11,29	9,18	7,61	8	67,139	66,965	0,356	65,836	66,055	0,351	0,351	0,764	0,019	24	0	
10.08.26 23	64,98	54,87	10,11	8,8	7,39	8	73,948	73,822	0,466	72,542	72,802	0,46	0,46	0,761	0,025	24	0	
11.08.26 23	64,04	55,45	8,59	8,59	7,22	8	88,103	88,105	0,574	86,47	86,862	0,566	0,566	0,777	0,032	24	0	
12.08.26 23	64,15	55,71	8,44	8,57	7,1	8	91,022	91,032	0,487	89,327	89,733	0,48	0,48	0,784	0,027	24	0	
13.08.26 23	65,59	54,6	10,98	8,75	7,09	8	70,123	70,237	0,519	68,763	69,277	0,512	0,512	0,786	0,028	24	0	
14.08.26 23	65,58	54,97	10,61	8,69	7,08	8	70,936	70,999	0,443	69,566	70,017	0,437	0,437	0,765	0,024	24	0	
15.08.26 23	65,53	54,73	10,8	8,71	7,21	8	72,606	72,314	0,372	71,203	71,319	0,367	0,367	0,791	0,02	24	0	
16.08.26 23	65,68	54,47	11,21	8,71	7,18	8	74,946	74,581	0,359	73,493	73,566	0,354	0,354	0,846	0,019	24	0	
17.08.26 23	65,74	54,5	11,24	8,76	7,19	8	73,97	73,601	0,447	72,533	72,601	0,441	0,441	0,842	0,024	24	0	
18.08.26 23	65,92	54,4	11,52	8,61	7,13	8	72,079	71,701	0,547	70,668	70,725	0,54	0,54	0,846	0,029	24	0	
19.08.26 23	65,78	54,55	11,22	8,69	7,26	8	75,437	75,128	1,817	73,971	74,1	1,792	1,792	0,93	0,098	24	0	
20.08.26 23	65,23	54,7	10,53	8,71	7,45	8	78,055	78,509	0,943	76,557	77,431	0,93	0,93	0,859	0,051	24	0	
Итого/Средн	66,4	54,38	12,02	9,65	7,23	8	1837,951	1834,027	21,051	1801,607	1809,143	20,769	20,769	22,873	1,126	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	18457,915	18209,404	197,098	17888,93	17939,375	122,802	122,802	514,254	6,41	9452	2342
20.08.26 23	20295,866	20043,431	218,149	19690,537	19748,518	143,571	143,571	537,127	7,536	10148	2342
Итого	1837,951	1834,027	21,051	1801,607	1809,143	20,769	20,769	22,873	1,126	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026